

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Республике Башкортостан
(наименование территориального органа МЧС России)

г.Уфа, ул.8 Марта 12/1

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Бирский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан
(наименование органа государственного надзора)

452410, РБ, Иглинский район, с. Иглино, ул. Железнодорожная, 10, тел.: 8 (34795) 2-25-21
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 3/ 1 /1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

«Средняя общеобразовательная школа села Балтика»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора городов Бирск, Благовещенск, Бирского, Благовещенского, Иглинского и Нуримановского районов по пожарному надзору № 3 от «10» января 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 00 мин. «04» февраля 2020 г. по 15 ч. 00 мин. «04» февраля 2020 г. с 15 ч. 00 мин. «07» февраля 2020 г. по 16 ч. 00 мин. «07» февраля 2020 г. проведена внеплановая выездная проверка:

Государственным инспектором городов Бирск, Благовещенск, Бирского, Благовещенского, Иглинского и Нуримановского районов по пожарному надзору Сулеймановым Радмилом Рафилевичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа села Балтика», расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Иглинский район, село Балтика, ул. Центральная, 48.

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Директором МБОУ СОШ с. Балтика Бармута Ириной Григорьевной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преприятия	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только
--------------	--	--	--	--

1.	2.	3.	4.	выполне- ние) 5.
1	Не обеспечен выход на кровлю через противопожарные люки 2-го типа размером не менее 0,6х0,8 м	Осн.: ст. 4 ФЗ-123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.4* СНиП 21-01-97* (В чердаках зданий, кроме зданий класса Ф 1.4, следует предусматривать выходы на кровлю, оборудованные стационарными лестницами, через двери, люки или окна размерами не менее 0,6 х 0,8 м. Выходы из лестничных клеток на кровлю или чердак следует предусматривать по лестничным маршам с площадками перед выходом, через противопожарные двери 2-го типа размерами не менее 0,75х1,5 м. Указанные марши и площадки могут быть стальными, должны иметь уклон не более 2:1 и ширину не менее 0,9 м. В зданиях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой до 15 м допускается устройство выходов на чердак или кровлю из лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа с размерами 0,6х0,8 м по закрепленным стальным стремянкам).	10.01.2021	
2	Двери лестничных клеток из поэтажных коридоров не имеют уплотнения в притворах	Осн.: ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.18* СНиП 21-01-97*	10.01.2021	
3	Наружная пожарная лестница установленная со стороны библиотеки не подвергнута испытанию с составлением соответствующих актов	Осн.: ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; НПБ 245-2001 «Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждение крыш. Общие технические требования. Методы испытаний»	10.01.2021	
4	Высота и ширина дверного проема из помещения библиотеки в коридор эвакуационного выхода на наружную пожарную лестницу не соответствует требованиям: высота должна быть не менее 1,9 м., ширина не менее 1,2 м.	Осн.: ст. 4 ФЗ-123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.16 СНиП 21-01-97* (Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м., ширина не менее: 1,2 м. – из помещений класса Ф 1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной	10.01.2021	

опасности, за исключением класса
Ф 1.3, - более 50 чел.).

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:


собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор городов Бирск, Благовещенск, Бирского, Благовещенского, Иглинского и Нуримановского районов по пожарному надзору
Сулейманов Р.Р.


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


М.Л.П.*

(подпись)

«07» февраля 2020 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Директор МБОУ СОШ с. Балтика Бармута И.Г.
(должность, фамилия, инициалы)

«07» февраля 2020 г.

7. не обеспечена своевременная перезарядка огнетушителей. Срок перезарядки огнетушителей стоит январь 2021 года.

Директор школы:

А. Бармута



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан

ул. Р. Зорге, д.58, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450054
Тел/факс (347) 2487217/2299099/2487316 E-mail: rpnrb@02.rospotrebnadzor.ru <http://www.02.rospotrebnadzor.ru>

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа села Балтика» муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан 452411,
Республика Башкортостан, Иглинский район, село Балтика, улица Центральная, дом 48
ИНН 0224005608, ОГРН: 1020200883636

наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе
фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о
государственной регистрации и зарегистрировавшем органе
фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина



ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений № 07-222

от «21» октября 2022 г.

МБОУ СОШ с.Балтика
место выдачи

Выдано на основании акта выездной внеплановой проверки № 02-00-07/1313-ВП от 21.10.2022 г. и выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, обязательных требований законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в сфере санитарно – эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей, а также обязательных требований к товарам (работам, услугам).

На основании пункта 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», выдаю Вам **предписание**

указать положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке;
указать требования, предписываемые к исполнению в целях устранения нарушения обязательных требований и срок их исполнения;

1. Осуществлять контроль за организацией питания обучающихся. Температуру горячих жидких блюд и иных горячих блюд, холодных супов, напитков, реализуемых потребителю через раздачу, должна соответствовать технологическим документам, п. 5.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.9.5. СП 2.4.3648-20

указать перечень документированной информации, подлежащей представлению в орган, выдавший предписание, в качестве подтверждения выполнения требований предписания

Срок(и) выполнения настоящего предписания: **п. 1 до 01.11.2022г.**

В случае несогласия с настоящим предписанием, оно может быть обжаловано в порядке, установленном статьями 39-43 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

За невыполнение настоящего предписания в установленный срок граждане, должностные лица и юридические лица несут административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

О выполнении настоящего предписания прошу письменно уведомить Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в срок до «01» ноября 2022 г.

Должностное лицо Управления
Роспотребнадзора
по Республике Башкортостан
должность, наименование отдела

Главный специалист-эксперт отдела
надзора по гигиене детей и подростков
Сафина Э.Ф.
подпись расшифровка подписи

Один экземпляр предписания получил:

21.10.2022 директор Фаршата У.Т. (Фаршата)
дата подпись должность, Ф.И.О. (при наличии)

ОГРН 1020200883636, ИНН/КПП 0224005608/022401001

30.09.2020 № 27

на № _____ от _____

Заведующему МКУ «отдел
образования» муниципального района
Иглинский район Республики
Башкортостан

Габдуллину Ш.Р.

Уважаемый Шамиль Робисович!

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Балтика» муниципального района Иглинский район РБ просит Вас выделить денежные средства для проведения и организации косметического и капитального ремонта:

Поясняет следующее: 1. на территории школы отсутствует наружное противопожарное водоснабжение. В селе Балтика существует проблема с водоснабжением, уже неоднократно этот вопрос поднимался на сходах граждан, но для обеспечения пожарной безопасности в окрестностях школы есть пруды, ближайший расположен от школы на расстоянии 300 метров.

2. Люк выхода на чердак не имеет требуемый предел огнестойкости не менее EI 60 (60 минут);

3. На дверях отделяющих лестничные клетки от коридоров отсутствуют уплотнения в притворах; (двери старые, подаем ежегодно заявку на капитальный ремонт полов и замену дверей и оконных блоков)

4. не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружной пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний;

Действительно не организовано, так как эта лестница по документам не является противопожарной, она была входом для комнаты киномеханика

5. Не обозначены знаками пожарной безопасности (указателями), согласно ГОСТ Р 12.2.143-2009, места размещения ручных пожарных извещателей; Приобрели, ждем доставку.

6. Высота дверного проема из помещения библиотеки в коридор эвакуационного выхода составляет менее 1,9м, ширина не менее 1,2м;

Этот проем является входом в бывшую комнату киномеханика, сделан он в несущей стене, которую переделывать самостоятельно школа не правомочна. Письма о несоответствии учредителю отправляются ежегодно.

Башкортостан Республикаһы
Иглин районы муниципаль районының
муниципаль бюджет дөйөм белем биреү
учреждениһы «Балтика ауылының урта
дөйөм белем биреү мәктәбе»
(МБДББУ Балтика ауылының УДББ
мәктәбе)



Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа села Балтика»
муниципального района Иглинский район
Республики Башкортостан
(МБОУ «СОШ с.Балтика»)

Улица Центральная, 48, село Балтика, Иглинский район Республика Башкортостан, 452415
Тел./факс (34795) 2-75-44 E-mail: soshselabaltika@rambler.ru
ОГРН 1020200883636, ИНН/КПП 0224005608/022401001

22 № 16 ноября 2022г.
На _____ от _____

Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Республике
Башкортостан

главному врачу А.А. Казак

Уважаемая Анна Анриевна!

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа села Балтика» муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан доводит до Вашего сведения о проделанной работе по предписанию от 21.10.2022 года № 07-222 выполнено Осуществляется контроль за организацией питания, выдачей горячих блюд соответствует температуре согласно техническим картам. Фото прилагается.

Директор

И.Г.Бармута

