

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)

450005, г. Уфа, ул. 8 Марта, 12/1 т.: (347) 252-59-52, ф.: (347) 273-42-86, e-mail: oogpn@mchsr.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по Аургазинскому и Гафурийскому районам РБ

453480, Аургазинский район, с. Толбазы, ул. Парковая, 4

(наименование органа государственного пожарного надзора)

т./ф.: (34745) 2-10-96, e-mail: Gpnaurgazy@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 103/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Табынской
коррекционной школы – интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

Директору ГБОУ Табынская КШИ Янышевой Фанузе Асхатовне

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Архангельского
Аургазинского, Гафурийского и Кармаскалинского районов Республики Башкортостан по пожарному
надзору Каримова Рустама Салаватовича

N 103 от " 15 " октября 2019 г., ст. 6, 6.1 Федерального закона

от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 11 ч. 00 мин. " 25 "
ноября 2019 г. по 13 ч. 00 мин. " 25 " ноября 2019 г. проведена плановая проверка

Заместителем Главного государственного инспектора Аургазинского и Гафурийского районов РБ по
пожарному надзору Ардашировым Ильгизем Хамитовичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Табынской коррекционной
школы – интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья расположенного по
адресу: РБ, Гафурийский район, с. Табынское, ул. Центральная, 29

по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно Директор ГБОУ Табынская КШИ Янышева Фануза Асхатовна, Ахметшин Рамиль
Рамилевич, заместитель директора по АХЧ

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в
ходе проверки:

N пред- писа- ния	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) выполнен указывает только выполнени
1	2	3	4	5
1	Ширина эвакуационного выхода из здания непосредственно наружу составляет 0,8 м, что менее требуемого 1,2 м	СНиП 21-01-97* п. 6.16	10.08.2020	
2	Не определены категории производственных, складских помещений по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.2009	п.5.1.2 СП 4.13130.2013 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	10.08.2020	
3	По- всему зданию не обозначены знаками пожарной безопасности	(п.33. Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства	10.08.2020	

	(указателями), согласно ГОСТ, места размещения первичных средств пожаротушения, направление движения к путям эвакуации, места размещения кнопок ручного включения пожарной сигнализации (пожарных извещателей)	Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390);		
4	В помещении склада эксплуатируется удлинитель для питания электроприбора (холодильника), не предназначенного для проведения аварийных и других временных работ	п. 42 п.п. «а», «з») Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012);	10.08.2020	
5	В помещении мастерской извещатели автоматической пожарной сигнализации не в рабочем состоянии	п.61 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации». Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации.	10.08.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную и уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель Главного государственного инспектора
Архангельского, Аургазинского,
Гафурийского и Кармаскалинского районов Республики
Башкортостан по пожарному надзору Ардаширов Ильгиз Хамитович
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

" 25 " ноября 20 19 г.

Предписание для исполнения получил(а):

Директор ГБОУ Табынская КШИ Янышева Фануза Асхатовна

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

" 25 " ноября 20 19 г.

Результаты внеплановых мероприятий по контролю

Дата проверки	№ невыполненных пунктов	Кто проводил проверку		Кто ознакомлен	
		Должность, Ф., и., о.	Подпись	Должность, Ф., и., о.	Подпись