

Сведения о настоящем внеплановом инспекционном визите внесены в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий:

внеплановому инспекционному визиту присвоен учетный номер: 02230061000207228138; дата внесения записи: 14.08.2023

(отметка о размещении сведений (дата и учетный номер) о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



(QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись о контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 8 Марта, 12, 1, тел./факс (347) 273-42-86,
e-mail: cancel@02.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Уфе

(наименование органа государственного пожарного надзора)

450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской Революции, д.14,
тел.: (347) 242-34-56, e-mail: gpnufa@02.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 430
от «18» августа 2023 г.**

вручается: Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению Школа № 71
городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее – МАОУ Школа № 71)

Во исполнения решения о проведении внепланового инспекционного визита от 14 августа 2023 года № 426, в период с 12 час. 00 мин. «18» августа 2023 по 17 час. 00 мин. «18» августа 2023 г.

- 1) Старшим инспектором ОНДиПР по г. Уфе УНДиПР Главного управления – государственным инспектором г. Уфы по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Гималетдиновым Ильдаром Фанитовичем
- 2) Старшим инспектором ОНДиПР по г. Уфе УНДиПР Главного управления – государственным инспектором г. Уфы по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Ахмадеевым Рустамом Разитовичем

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведен внеплановый инспекционный визит

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в отношении помещений, в которых организован избирательный участок № 344, задействованный в проведении Единого дня голосования в 2023 году, расположенных по адресу: 450065, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Дмитрия Донского, д. 87, правообладателем которых является МАОУ Школа № 71 (ИНН 0277041021, ОГРН 1030204435480), адрес регистрации юридического лица: 450065, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Дмитрия Донского, д. 87

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица

представитель контролируемого лица – зам. директора по АХЧ МАОУ Школа № 71 Мокшин Евгений Владимирович (личность удостоверена паспортом гражданина РФ)

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
	Фойе первого этажа здания (Участковая избирательная комиссия № 344)			
1	В общих коридорах, фойе, являющиеся путями эвакуации, для отделки стен и потолков применен материал (краска на стенах и потолке, панели из неизвестного материала на потолке) с неизвестными показателями пожарной опасности материалов (отсутствует документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных на путях эвакуации отделочных материалов) <i>Примечание: для отделки стен и потолков общих коридоров, фойе зданий класса функциональной пожарной опасности Ф4.1, вне зависимости от этажности и высоты здания, должны использоваться материалы с показателями пожарной опасности не более Г1, В1, Д2, Т2</i>	ч. 4 ст. 4, ч. 6 ст. 134, таблица 28 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 25 Правил противопожарного режима в РФ	11.12.2023	
2	Ширина двери эвакуационного выхода, ведущего из фойе в направлении лестничной клетки в левом крыле здания, при числе эвакуирующихся через указанный выход более 50 человек, составляет менее 1,2 м (фактически, ширина «активного» дверного полотна в свету составляет 0,71 м, ширина с учетом «пассивного» дверного полотна составляет 1,48 м) <i>Прим.: при использовании двупольных дверей ширина эвакуационного выхода определяется только шириной выхода через "активные" дверные полотна. При этом учитывать ширину "пассивного" (зафиксированного) полотна не допускается. Для двупольных дверей следует предусматривать устройство самозакрывания с</i>	ч. 4 ст. 4, п. 1 ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ; п.п. 4.2.19, 4.2.24 СП 1.13130	11.12.2023	

	координацией последовательного закрывания полотен.			
3	На путях эвакуации (ориентир – лестница, ведущая с лестничной клетки в левом крыле здания, в направлении выхода непосредственно наружу) допущено устройство ступеней с различной высотой (фактически, высота ступеней составляет от 7 до 14 см)	ч. 4 ст. 4, п. 1 ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 4.3.6 СП 1.13130	11.12.2023	
4	Ширина двери эвакуационного выхода, ведущего из лестничной клетки в левом крыле здания, непосредственно наружу, при числе эвакуирующихся через указанный выход более 50 человек составляет менее 1,2 м (фактически, ширина составляет 0,84 м)	ч. 4 ст. 4, п. 1 ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 4.2.19 СП 1.13130	11.12.2023	
5	Ширина двери эвакуационного выхода, ведущего из фойе в направлении общего коридора в правом крыле здания, при числе эвакуирующихся через указанный выход более 50 человек, составляет менее 1,2 м (фактически, ширина «активного» дверного полотна в свету составляет 0,71 м, ширина с учетом «пассивного» дверного полотна составляет 1,48 м) <i>Прим.: при использовании двупольных дверей ширина эвакуационного выхода определяется только шириной выхода через "активные" дверные полотна. При этом учитывать ширину "пассивного" (зафиксированного) полотна не допускается. Для двупольных дверей следует предусматривать устройство самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен.</i>	ч. 4 ст. 4, п. 1 ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ; п.п. 4.2.19, 4.2.24 СП 1.13130	11.12.2023	
6	Ширина двери эвакуационного выхода, ведущего из общего коридора в лестничную клетку в правом крыле здания, при числе эвакуирующихся через указанный выход более 50 человек, составляет менее 1,2 м (фактически, ширина «активного» дверного полотна в свету составляет 0,8 м, ширина с учетом «пассивного» дверного полотна составляет 1,16 м) <i>Прим.: при использовании двупольных дверей ширина эвакуационного выхода определяется только шириной выхода через "активные" дверные полотна. При этом учитывать ширину "пассивного" (зафиксированного) полотна не допускается. Для двупольных дверей следует предусматривать устройство самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен.</i>	ч. 4 ст. 4, п. 1 ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ; п.п. 4.2.19, 4.2.24 СП 1.13130	11.12.2023	
7	На путях эвакуации (ориентир – лестница, ведущая с лестничной клетки в правом крыле здания, в направлении выхода непосредственно наружу) допущено устройство ступеней с различной высотой (фактически, высота ступеней составляет от 10 до 16 см)	ч. 4 ст. 4, п. 1 ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 4.3.6 СП 1.13130	11.12.2023	
8	Ширина двери эвакуационного выхода, ведущего из лестничной клетки в правом крыле здания в тамбур выхода, при числе эвакуирующихся через указанный выход более 50 человек, составляет	ч. 4 ст. 4, п. 1 ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ; п.п. 4.2.19, 4.2.24 СП 1.13130	11.12.2023	

	менее 1,2 м (фактически, ширина «активного» дверного полотна в свету составляет 0,75 м, ширина с учетом «пассивного» дверного полотна составляет 1,1 м) <i>Прим.: при использовании двупольных дверей ширина эвакуационного выхода определяется только шириной выхода через "активные" дверные полотна. При этом учитывать ширину "пассивного" (зафиксированного) полотна не допускается. Для двупольных дверей следует предусматривать устройство самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен.</i>			
9	Ширина двери эвакуационного выхода, ведущего из тамбура выхода в правом крыле здания непосредственно наружу, при числе эвакуирующихся через указанный выход более 50 человек, составляет менее 1,2 м (фактически, ширина «активного» дверного полотна в свету составляет 0,86 м, ширина с учетом «пассивного» дверного полотна составляет 1,38 м) <i>Прим.: при использовании двупольных дверей ширина эвакуационного выхода определяется только шириной выхода через "активные" дверные полотна. При этом учитывать ширину "пассивного" (зафиксированного) полотна не допускается. Для двупольных дверей следует предусматривать устройство самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен.</i>	ч. 4 ст. 4, п. 1 ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ; п.п. 4.2.19, 4.2.24 СП 1.13130	11.12.2023	
10	Ширина двери эвакуационного выхода, ведущего из фойе в направлении тамбура центрального выхода, при числе эвакуирующихся через указанный выход более 50 человек, составляет менее 1,2 м (фактически, ширина «активного» дверного полотна в свету составляет 0,88 м, ширина с учетом «пассивного» дверного полотна составляет 1,25 м) <i>Прим.: при использовании двупольных дверей ширина эвакуационного выхода определяется только шириной выхода через "активные" дверные полотна. При этом учитывать ширину "пассивного" (зафиксированного) полотна не допускается. Для двупольных дверей следует предусматривать устройство самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен.</i>	ч. 4 ст. 4, п. 1 ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ; п.п. 4.2.19, 4.2.24 СП 1.13130	11.12.2023	
11	Ширина двери эвакуационного выхода, ведущего из тамбура выхода в центральной части здания непосредственно наружу, при числе эвакуирующихся через указанный выход более 50 человек, составляет менее 1,2 м (фактически, ширина «активного» дверного полотна в свету составляет 0,89 м, ширина с учетом «пассивного» дверного полотна составляет 1,26 м) <i>Прим.: при использовании двупольных дверей ширина эвакуационного выхода определяется только шириной выхода через "активные"</i>	ч. 4 ст. 4, п. 1 ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ; п.п. 4.2.19, 4.2.24 СП 1.13130	11.12.2023	

	дверные полотна. При этом учитывать ширину "пассивного" (зафиксированного) полотна не допускается. Для двупольных дверей следует предусматривать устройство самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен.			
12	В месте установки приборов приемно-контрольных пожарных не обеспечено наличие инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты	п. 56 Правил противопожарного режима в РФ	11.12.2023	
13	В месте установки приемно-контрольных приборов пожарных отсутствует информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты	п. 10 Правил противопожарного режима в РФ	11.12.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

В соответствии со статьей 95 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» Вы вправе до истечения срока исполнения указанного предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности направить в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Уфе управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан информацию (подтверждающие документы) об исполнении предписания в целях оценки его исполнения без проведения контрольного (надзорного) мероприятия.

Одновременно с этим, согласно статьям 93, 94 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» до истечения срока исполнения предписания Вы вправе направить ходатайство об отсрочке исполнения предписания на срок до 1 года.

Представитель по доверенности
№ 80 от 18.08.2023
Мещин Е.В.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

«18» 08 2023 г.

Старший инспектор ОНДиПР по г. Уфе УНДиПР
Главного управления – государственный инспектор
г. Уфы по пожарному надзору старший лейтенант
внутренней службы Гималетдинов И.Ф.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

«18» 08 2023 г.

