

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА
Территориальное отделение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека в Республике Башкортостан и Бажовском, Альшеевском, Бижовском, Буровском,
Буровском, Буровском, Буровском, Буровском, Буровском, Буровском, Буровском, Буровском, Буровском,
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание № 159
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

«07» июня 2023 г.

г. Белебей

Мино, специалистом-экспертом Территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Башкортостан в Бажовском, Альшеевском, Бижовском, Буровском,
Буровском, Буровском, Буровском, Буровском, Буровском, Буровском, Буровском, Буровском,
Буровском, Буровском, Буровском, Буровском, Буровском, Буровском, Буровском, Буровском,
(наименование, фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального
образовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа
№ 2 с. Киргиз-Мияки муниципального района Миякинский район Республики
Башкортостан, по адресу: 452080, Республика Башкортостан, Миякинский район,
с. Киргиз-Мияки, ул. Шоссейная, д. 4.
(наименование, адрес)

Генеральное наложение копирования на лицо, адрес которого указан и места осуществления деятельности

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В учебных кабинетах начальных классов образовательной организации
отсутствуют раковины (умывальники) с подведенным горячим и холодным
водоснабжением, нарушение ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.13, СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

2. В кабинете информатики рабочие места обучающихся с компьютером
(ноутбук) или планшетом не предусмотрено местное освещение на рабочих столах,
нарушение ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.5.15, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»;

3. В части помещений стены и потолки имеют подражающие, дефекты, а именно:

женский туалет 1-го этажа,
мужской туалет 2-го этажа,
учебные кабинеты начальных классов №№ 8, 13, 16, нарушение ст. 28
Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
ребят»;

(указать нарушения, а также структурные единицы, в которых выявлены нарушения, в том числе наименование помещений, в которых выявлены нарушения)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 1(4)
постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об
особенностях организации и осуществления государственного контроля
(надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных
нарушений предписываю:

1. Учебные кабинеты начальных классов образовательной организации
оснастить раковинами (умывальниками) с подведенным горячим и холодным
водоснабжением в соответствии с требованиями ст. 28 Федерального закона от
30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», п. 3.4.13, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Срок выполнения – до 28.08.2023 г.

2. В кабинете информатики рабочие места обучающихся с компьютером
(ноутбук) или планшетом предусмотреть местное освещение на рабочих столах в
соответствии с требованиями ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.5.15, СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Срок выполнения – до 28.08.2023 г.

3. Потолки и стены помещений: женского туалета 1-го этажа, мужского туалета
2-го этажа, учебных кабинетов начальных классов №№ 8, 13, 16 привести в
соответствие с требованиями ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3, СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок выполнения – до 28.08.2023 г.

(указать требования, подлежащие исполнению, в том числе наименование помещений, в которых выявлены нарушения, в том числе наименование помещений, в которых выявлены нарушения)

Отсутствие за выполнение мероприятий возлагается на
Муниципальное образовательное бюджетное учреждение средняя

общественная школа № 2 с. Кирты-Мияки муниципального района
Минякинский район Республики Башкортостан (директор – Дедух В.Д.), адрес: 453080,
Республика Башкортостан, Минякинский район, с. Кирты-Мияки, ул. Шоссейная, д. 4.

номер документа: 478 место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представлять в
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в
Беловесском, Алышевском, Бякулякском, Ермекеевском, Минякинском районах по
адресу: 453000, Республика Башкортостан, Беловесский район, г. Белыец,
ул. Волгодаровская, 4/1, тел./факс: 8(34786)5-03-78, vsayusv.i@02.gosroisbndkz.ru,
такими почтовыми отправлениями с уведомлением о вручении или иным доступным
способом в установленные сроки с приложением документов и сведений, подтверждающих
исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его
получения в добровольном порядке, предусмотренном федеральным законом от 31.07.2021 г.
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации».

Применение об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках
осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может
быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного
обжалования.

Специалист-эксперт территориального
отдела Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике
Башкортостан в Беловесском, Алышевском,
Бякулякском, Ермекеевском, Минякинском
районах

И.И. Васильев

С предписанием ознакомлен(а) в _____ 2023 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по почте МОБУ СОШ № 2 с. Кирты-Мияки. Сторонний документ от 07.06.2023 г.