

МИНИСТЕРСТВО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соблюдении на объектах соискателя лицензии
требований пожарной безопасности

«28» октября 2009 г.

№ 62

Отдел ГПН Ишимбайского района и г. Ишимбай
(наименование органа управления или подразделения ГПС)

13 августа 2009г. _____ проведена проверка объектов и рассмотрены материалы, характеризующие состояние пожарной безопасности объектов соискателя лицензии Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 16 «Василек» общеразвивающего вида города Ишимбая муниципального района Ишимбайский район РБ расположенного: 453205, Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Революционная, д.6а
(наименование соискателя лицензии)

Установлено, что состояние объектов (помещений, имущества и т.п.) Соискателя лицензии _____ позволяет _____ обеспечить ему соблюдение
(позволяет или не позволяет)

Требований пожарной безопасности при осуществлении деятельности Образовательной _____
(наименование лицензируемого вида деятельности)

Настоящее заключение выдано для представителя _____
В Министерство образования РБ _____
(указать лицензирующий орган, в который представляется)

Заместитель главного государственного инспектора
по пожарному надзору
Ишимбайского района и г. Ишимбай




Р.Р. Вахитов

Нарушения пожарной безопасности

2.

1. Предел огнестойкости конструкций лестничных маршей довести до предела огнестойкости R 60 (п. 5.18* СНиП 21-01-97*)
2. Восстановить двери предусмотренные проектом (п. 53 ППБ 01-03)

Государственный инспектор
по пожарному надзору
Ишимбайского района и г. Ишимбай



С.А. Полев