

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Башкортостан"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан")

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"

Юридический адрес: 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7, тел.: +7(347) 287-85-00
e-mail: fguz@02.rosпотребнадzor.ru
ОГРН 1050204212255 ИНН 0276090570

Адреса мест осуществления деятельности: 453500, Башкортостан Респ, р-н Белорецкий, г Белорецк, ул Пушкина, дом
61/1, тел.: +7(34792) 3-18-79, e-mail: z10@02.rosпотребнадzor.ru; 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Рихарда Зорге ул,
дом 58, тел.: +7(347) 287-85-25, e-mail: z_lvoz@02.rosпотребнадzor.ru; 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул,
дом 7, тел.: +7(347) 287-85-00, e-mail: fguz@02.rosпотребнадzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510408



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, заведующий отделом
организации лабораторной деятельности

Л.Ф. Калимуллина
25.11.2025

МП



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 02-00/48008-25 от 25.11.2025

1. Заказчик: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в Чишминском, Архангельском,
Благоварском, Бузякском, Давлекановском, Кармаскалинском, Кушнаренковском районах (ИНН 0276090428
ОГРН 1050204210407) тел. +7(34797) 2-05-42

2. Юридический адрес: 450054, БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА, Г. УФА, УЛ. РИХАРДА ЗОРГЕ, Д. 58
Фактический адрес: 452170, Башкортостан Респ, Чишминский р-н, Чишмы рп, Речная ул, д 2а

3. Наименование образца испытаний: Вода систем централизованного питьевого водоснабжения

4. Место отбора: МАДОУ ДЕТСКИЙ САД №1 С. КАРМАСКАЛЫ, 453010, Башкортостан Респ, м.р-н
Кармаскалинский, с.п. Карламанский сельсовет, д Урал, ул Центральная, д. 21, кран пищеблока
Сведения о контролируемом лице:

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД №1 С. КАРМАСКАЛЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Юридический адрес: 453020, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН Р-Н КАРМАСКАЛИНСКИЙ, С
КАРМАСКАЛЫ, УЛ КИРОВА Д. 28А

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 20.11.2025 15:05

Ф.И.О., должность: Булатов И.А. ведущий специалист-эксперт Чишминского территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан, Давлетбаева Э.М. химик-эксперт ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"

Условия доставки: Автотранспорт, температура не указана

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.11.2025 16:55

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Профилактический визит, Поручение №02-16-12-352-2025 от 17 ноября 2025 г.
Протокол отбора проб (образцов) от 20 ноября 2025 г.

Протокол испытаний № 02-00/48008-25 от 25.11.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 02-00/48008-14-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет *Escherichia coli* и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;

ГОСТ ISO 7899-2-2018 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

Дополнения, отклонения или исключения из методов: отсутствуют

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	7409
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	7390
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	31834

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7					
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований					
Образец поступил 20.11.2025 17:25					
дата начала испытаний 20.11.2025 17:40, дата окончания испытаний 24.11.2025 12:12					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	<i>E. coli</i>	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п. 8,9
2	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ)	KOE/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2, 5.3
4	Кишечные энтерококки	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

С.Р. Писарева, Помощник врача по общей гигиене

Дата выдачи: 25.11.2025

Конец протокола испытаний № 02-00/48008-25 от 25.11.2025