


СОГЛАСОВАНО

Председатель ППО МАДОУ

«Детский сад №16»

 / Г.Г.Вахитова

УТВЕРЖДЕНО

Заведующий МАДОУ

«Детский сад №16»

 / Г.М.Яминова

Приказ № 1-0

от «10» 09 2021 г.



## ИНСТРУКЦИЯ № 61 О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ И ГОРЮЧИХ ВЕЩЕСТВ В МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №16»

### 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

- 1.1. К работе с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями (ЛВЖ и ГЖ) допускаются лица, не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний, прошедшие инструктаж по охране труда и пожарной безопасности в сроки, определенные заведующим ДОУ.
- 1.2. Работник должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами выдачи и правильно их использовать во время работы.
- 1.3. К наиболее опасным в использовании ЛВЖ относятся спирт, эфир, бензин, керосин, различные органические растворители. Они способны создавать взрывоопасные концентрации паров в воздухе, воспламенение которых может произойти от искры или открытого огня. Причинами возникновения пожаров могут быть неисправная электроаппаратура и проводка к ней, неосторожное обращение с огнем и электронагревательными приборами, разряды статического электричества.
- 1.4. Места для работы с ЛВЖ, ГЖ должны быть обеспечены необходимыми средствами пожаротушения, оказания неотложной медицинской помощи, исправной вытяжной вентиляцией и автоматической пожарной сигнализацией.
- 1.5. В производственных, складских и других помещениях с наличием горючих материалов, а также материалов и изделий в сгораемой упаковке электрические светильники должны иметь закрытое или защищенное исполнение (со стеклянными колпаками). Осветительная арматура и сети электропитания во взрывоопасных зонах должны быть во взрывозащищенном исполнении и соответствовать классу помещения.
- 1.6. В помещениях допускается хранение ЛВЖ и ГК в количествах, не превышающих сменную потребность.
- 1.7. Места хранения ЛВЖ, ГЖ должны быть определены приказом заведующего ДОУ и соответствовать требованиям правил пожарной безопасности.
- 1.8. Хранение ЛВЖ и ГЖ организуется в соответствии с действующим Постановлением Правительства «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» от 16 сентября 2020 года N 1479. При наличии у реактива или раствора огнеопасных и взрывоопасных свойств на таре должна быть дополнительная (ниже основной) этикетка с надписью: «Огнеопасно» (красная), «Взрывоопасно» (голубая), «Беречь от воды» (зеленая). Запрещается хранить ЛВЖ и ГЖ в сосудах из полимерных материалов.
- Сосуды с ЛВЖ и ГЖ (4 группа) должны размещаться в переносном металлическом ящике с верхним расположением крышки. На дно ящика должен быть насыпан песок слоем не менее 5 см или уложен листовой асбест слоем 1 см. В крышке ящика должно быть 6 отверстий диаметром 10 мм. Ящик должен иметь сбоку металлические ручки. Ящик должен иметь светлую окраску, на крышке снаружи наносится предупреждающий знак:



«Осторожно! Легковоспламеняющиеся вещества»

1.9. В зданиях, связанных с пребыванием людей, не допускается размещение аккумуляторных, хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с горючими газами и кислородом, целлулоида и других легковоспламеняющихся материалов.

1.10. Запрещается хранение ЛВЖ, ГЖ:

- на чердаках;
- в поэтажных коридорах;
- помещениях, используемых для проведения культурно-массовых мероприятий;
- под лестничными маршами и на лестничных площадках;
- у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры;
- совместно с кислотами, щелочами и другими агрессивными и ядовитыми веществами.

1.11. В помещениях, используемых для проведения культурно-массовых мероприятий, запрещается использовать хлопушки, использовать химические вещества, ЛВЖ и ГЖ для устройства световых и пиротехнических эффектов.

1.12. Запрещается производить уборку помещений, стирку и чистку одежды, очистку деталей и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, использовать их для разведения огня и разжигания печей.

## **2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ**

2.1. Огневые и сварочные работы могут быть допущены только с разрешения заведующего ДОУ при отсутствии в помещениях людей. Эти работы должны производиться согласно требованиям Правил пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ на объектах народного хозяйства и Постановления Правительства «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».

2.2. Перед началом работы в помещениях для хранения или использования ЛВЖ и ГЖ необходимо проверить наличие медицинской аптечки, первичных средств пожаротушения, исправность вытяжной вентиляции, отсутствие запаха или признаков разлива ГЖ. При эксплуатации систем вентиляции в местах забора воздуха должна быть исключена возможность появления горючих газов и паров, дыма, искр и открытого огня.

2.3. Работа с использованием ЛВЖ и ГЖ должна проводиться в спецодежде с использованием средств индивидуальной защиты:

- халата хлопчатобумажного;
- фартука из химически стойкого материала;
- защитных очков полностью закрытых с непрямой вентиляцией;
- защитных перчаток;
- защитной обуви.

2.4. Тара (емкость) для хранения и использования на рабочих местах, перевозки и утилизации ЛВЖ и ГЖ должна быть негорючей и небыющей, из материалов, исключающих искрообразование и накопление статического электричества, иметь крышки, исключающие случайный разлив содержимого. На таре должна быть надпись «Огнеопасно» и указано наименование содержимого.

## **3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ**

3.1. На рабочем месте разрешается иметь огнеопасные вещества в количествах, необходимых для выполняемой в данный момент работы

3.2. Работу с ЛВЖ и ГЖ проводить в исправном вытяжном шкафу с приспущенными дверцами и при работающей вентиляции. Бортики, предотвращающие стекание жидкостей с рабочих поверхностей, должны быть исправными.

3.3. Не разрешается проводить работы в вытяжном шкафу, если в нем находятся вещества, материалы и оборудование, не относящиеся к выполняемым операциям, а также при его неисправности и отключенной системе вентиляции.

3.4. Переноска баллонов с огнеопасными и легковоспламеняющимися жидкостями должна производиться вдвоем в специально приспособленных клетях или корзинах с исправными ручками захвата. Корзины с большими бутылками, ящики или клетки (весом свыше 20 кг), а также вещества, помещенные в твердую тару, следует перемещать только на специальных тележках с мягким ходом колес.

3.5. Запрещается:

- работать с ЛВЖ и ГЖ вне вытяжного шкафа и рядом с открытым огнем;
- держать вблизи горящих горелок вату, марлю и др. воспламеняющиеся вещества;
- убирать случайно пролитые огнеопасные жидкости при зажженных горелках и включенных электронагревательных приборах;
- хранить и применять реактивы без этикеток;
- использовать электроплитки с открытой спиралью;
- совместно применять, хранить и транспортировать вещества и материалы, которые при взаимодействии друг с другом способны вызвать воспламенение, взрыв или образование горючих и токсических газов (смесей);
- применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари.

#### **4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ**

4.1. О любой аварийной ситуации немедленно доложить заведующему ДООУ или заведующему хозяйством, принять меры по эвакуации людей и устранению последствий аварии.

4.2. При отключении освещения разрешается пользоваться только электрофонарями. Использовать открытый огонь для освещения запрещается.

4.3. В случае разлива ЛВЖ:

- немедленно погасить в помещении все горелки;
- открыть окна и двери для проветривания;
- собрать пролитую жидкость тряпкой, которую отжать в отдельный сосуд, после чего тряпку хорошо прополоскать с моющими средствами и просушить. Негерметичную тару следует заменить.

4.4. Очистку и ремонт емкостей для ЛВЖ и ГЖ разрешается производить только после их промывки в горячей воде, пропаривания и проветривания.

4.5. При попадании ЛВЖ и ГЖ на спецодежду необходимо срочно принять меры для ее замены.

4.6. В случае воспламенения горючей жидкости следует:

- объявить немедленную эвакуацию людей;
- выключить горелки и нагреватели;
- прикрыть пламя асбестовым полотном;
- в случае необходимости воспользоваться песком или огнетушителем;
- спирт и другие жидкости, растворимые в воде, допустимо заливать водой;
- при возникновении пожара действовать согласно инструкции по пожарной безопасности, плану эвакуации людей и пожарному расчету.

#### **5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ**

5.1. По окончании работ привести рабочие места в порядок, мусор и ветошь, все пожароопасные и взрывопожароопасные вещества и материалы убрать в специально оборудованные помещения или места для хранения, электроприемники и освещение отключить.

5.2. Сосуды, в которых проводились работы с ЛВЖ и ГЖ, после окончания работ промыть негорючими растворами.

5.3. Очистку полов, стен, рабочих мест и оборудования от наслоившихся пожароопасных веществ производить с помощью скребков из цветных металлов.

5.4. Спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты убрать в отведенные места, тщательно вымыть руки с мылом.

5.5. Запрещается:

- выбрасывать ООВ, сливать ЛВЖ и ГЖ в канализацию (они должны быть собраны в стеклянный сосуд с крышкой емкостью не менее 3 л. для последующего обезвреживания или уничтожения);
- выжигать скопившиеся в воздуховодах и зонтах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества;
- хранить на рабочем месте промасленную спецодежду и ветошь.

Инструкцию разработал:

специалист по охране труда \_\_\_\_\_ Л.С.Тазетдинова