

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан**

Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в Чишминском, Архангельском, Благоварском, Буздякском, Давлекановском, Кармаскалинском, Кушнаренковском районах
ул. Речная, д. 2 а, р.п. Чишмы, Республика Башкортостан, 452170
тел/факс (34797) 20542, 20615/20542, 20615
E-mail: rpnrb01@rpnrb.ufanet.ru, <http://www.02.rospotrebnadzor.ru>



от 06.12.2023 ПМ 02230041000108768361

Дата и учетный номер сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
ул. Речная, д. 2 а, р.п. Чишмы, Республика Башкортостан, 452170
(место вынесения предостережения)

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований

06.12.2023

02-16/5459-ПО

Муниципальному общеобразовательному бюджетному учреждению Средняя общеобразовательная школа с.Бакалдинское муниципального района Архангельский район Республики Башкортостан, ИНН 0203002035, ОГРН 1020200977060

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

1. При осуществлении Федерального государственного надзора в области санитарно-эпидемиологического благополучия.

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

В ходе проведения Профилактического визита в отношении: Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения Средняя общеобразовательная школа с.Бакалдинское муниципального района Архангельский район Республики Башкортостан, ИНН 0203002035, ОГРН 1020200977060 по юридическому адресу: 453049, Республика Башкортостан, Архангельский район, село Бакалдинское, пер. Матросова, д.8,

23 ноября 2023г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» проведен отбор проб воды из крана(образцов), в соответствии с поручением от 15.11.2023г. № 02-16-44-329-2023. Результаты лабораторных испытаний образца воды систем централизованного питьевого водоснабжения не соответствуют требованиям раздела III, табл.3.3, табл.3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по жесткости общей.

По данным протокола лабораторных испытаний № 02-00/41509-23 от 04.12.2023:

оценка соответствия образца пробы «Вода систем централизованного питьевого водоснабжения» продемонстрировала, что значения контролируемых показателей (жесткость общая, нитрат-ионы) не соответствуют требованиям разд.III, табл.3.3, табл.3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

жесткость общая фактически составила, мг-экв./дм³, 10,2±1,5, при норме не более 7,0; с учетом величины допустимой ошибки метода определения, согласно гл.4, ст.23, ч.4 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» - не более 8,1;



содержание нитратов (нитрат-ионы) фактически составило, мг/дм³, 53,7±5,4, при норме не более 45,0; с учетом величины допустимой ошибки метода определения, согласно гл.4, ст.23, ч.4 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» - не более 49,5.

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

2. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:


- 1) Соблюдать требования раздела III табл. 3.3, табл. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в МОБУ Средняя общеобразовательная школа с.Бакалдинское по фактическому адресу осуществления деятельности: 453049, Республика Башкортостан, Архангельский район, село Бакалдинское, пер. Матросова, д.8,

срок исполнения до 01.02.2024г

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов))

4. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном п. 48 Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре)», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1100
(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в Чишминском, Архангельском, Благоварском, Буздякском, Давлекановском, Кармаскалинском, Кушнаренковском районах



(подпись)

Аmineва Мунира Масгутовна главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в Чишминском, Архангельском, Благоварском, Буздякском, Давлекановском, Кармаскалинском, Кушнаренковском районах,
Тел. (34794) 20542, 20615, e-mail: Amineva_MM@02.rospotrebnadzor.ru, e-mail: rpnr01@rpnr.ufanet.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

bakald@mail.ru

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

