

Сведения о настоящей выездной проверке внесены в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий:



учетный номер проверки: 17.09.2021г. № 02210061000200850429

(отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. QR-код)



МЧС России

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Бирский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
РБ, г.Бирск ул. Гагарина, д. 111, 452450, тел.: (34784) 3-44-36, ond_birsk@mail.ru

«06» октября 2021 г., 14 час. 00 мин. № 179/1

(дата и время составления предписания)

Предписание

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия;
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание: 1 - собственник; 2 - арендатор; 3 - должностное лицо)

вручается: "Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению
комбинированного вида детский сад № 1 "Айгуль" города Бирска муниципального района
Бирский район Республики Башкортостан

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной проверки от 17.09.2021 № 179, учётный № проверки № 02210061000200850429 от 17.09.2021г.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:

федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Черновым Вадимом Валерьевичем – заместителем главного государственного инспектора городов Бирск, Благовещенск, Бирского, Благовещенского, Иглинского и Нуримановского районов РБ по пожарному надзору – заместителем начальника Бирского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена

после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

1) Территории и здания. Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида детских сад № 1 "Айгуль" города Бирска муниципального района Бирский район Республики Башкортостан

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

452455, Республика Башкортостан, город Бирск, улица Калинина, 31

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида детских сад № 1 "Айгуль" города Бирска муниципального района Бирский район Республики Башкортостан ИНН 0257002095, ОГРН 1020201683589

Юридический адрес: 452455, Республика Башкортостан, город Бирск, улица Калинина, 31

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «23» сентября 2021 г., 14 час. 00 мин. по «23» сентября 2021 г., 16 час. 00 мин.

с «29» сентября 2021 г., 10 час. 00 мин. по «29» сентября 2021 г., 12 час. 00 мин.

с «04» октября 2021 г., 15 час. 00 мин. по «04» октября 2021 г., 17 час. 00 мин.

с «06» октября 2021 г., 12 час. 00 мин. по «06» октября 2021 г., 14 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

9. Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В коридорах, в спальнях помещениях на путях эвакуации не везде оборудовано аварийное освещение (освещение безопасности, эвакуационное освещение)	Осн.: п. 7.6.3 СП 52.13130.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*»	01.04.2022	
2	На путях эвакуации (коридоры) выполнена горючая отделка пола (ковровые дорожки), из материалов с неизвестными показателями пожарной опасности. Не представлены сертификаты пожарной опасности на данные отделочные материалы	требования части 6 статьи 134, части 4 статьи 145, пункт 10 части 7 статьи 146 Федерального закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ	01.04.2022	

		«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
3	Ковры и ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации не закреплены надежно крепиться к полу.	пункт 31 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.04.2022	
4	Прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты в административном здании не выполнена кабельными изделиями с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также в других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара с маркировкой: нг(А F/R)-FRLSLTx; нг(А)-FRLSLTx; нг(В)-FRLSLTx; нг(С)-FRLSLTx (фактически прокладка выполнена кабельными изделиями огнестойкими, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением [исполнение - нг (...)*-FRLS])	Часть 2 статьи 82 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 6 раздел ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»	01.04.2022	
5	Дверь помещения пищеблока выполнена не противопожарной с нормируемым пределом огнестойкости	Осн.: ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	01.04.2022	
6	В детском саду руководитель не обеспечивает средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 30 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 режима в Российской Федерации»	01.04.2022	
7	В ясельной группе изменено открывание эвакуационной двери.	пункт 27 (д) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.04.2022	
8	В помещениях используются удлинители для питания электроприборов.	пункт 35 (д) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.04.2022	

(указывается выявленные нарушения обязательных требований)

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в

ответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в случае проведения расчета по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки данного предписания противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчетные величины пожарного риска, будет считаться исполненным при выполнении одного из следующих условий:

1) исполнения в полном объеме данного мероприятия;

2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

3) наличия расчета по оценке пожарного риска в случаях, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом, для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника Бирского отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Чернов Вадим Валерьевич.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



Предписание для исполнения получил (а):

Заведующий Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида детский сад № 1 "Айгуль" города Бирска муниципального района Бирский район Республики Башкортостан Хабибрахманова Р.Х. ✓ *Р.Х. Хабибрахманова*

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с актом выездной проверки)

«14» часов «00» минут «06» октября 2021 г.

✓ *Р.Х. Хабибрахманова*
(подпись)