

## СОГЛАСОВАНО

Председатель профсоюзного комитета  
МБДОУ детский сад № 1 «Улыбка»  
компенсирующего вида  
г.Благовещенска Республики Башкортостан

*Иванов* Л.Ю.Иванова

« 27 » 08 2020 г.

## УТВЕРЖДЕНО

Заведующий  
МБДОУ детский сад № 1 «Улыбка»  
компенсирующего вида  
г.Благовещенска Республики Башкортостан

*Багаева* Д.С.Багаева

« 27 » 08 2020 г., пр. № 41/3

# ИНСТРУКЦИЯ № 5 О ДЕЙСТВИЯХ ПЕРСОНАЛА ПРИ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА

## 1. Общие положения

- 1.1. Инструкция разработана в соответствии с п. 16 Правил пожарной безопасности в РФ ППБ -01-03.
- 1.2. Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации людей при пожаре.
- 1.3. Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации людей из здания в случае пожара.
- 1.4. Практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара по данной инструкции проводятся один раз в полугодие.

## 2. Действия работников при обнаружении пожара

- 2.1. Обнаруживший возгорание работник ДОУ должен:
  - вызвать пожарную охрану по телефону «01» или 112 или 2-2419, сообщив сотруднику, принимающему информацию, адрес учреждения, место возникновения пожара, свою фамилию и номер телефона;
  - продублировать сообщение о пожаре по системе оповещения о немедленной эвакуации воспитанников и сотрудников;
  - сообщить о пожаре заведующему или дежурному администратору;
  - приступить (по возможности) к ликвидации очага пожара до прибытия оперативной группы по тушению пожара.
- 2.2. Заведующий с учетом сложившейся обстановки должен:
  - проверить включение в работу автоматической (стационарной) системы пожаротушения;
  - организовать отключение сетей электро- и газоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха, а также осуществление других мероприятий, способствующих предотвращению распространения пожара;
  - определить эвакуационные пути для вывода людей в безопасную зону;
  - организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны;
  - руководить эвакуацией до прибытия пожарных подразделений.
- 2.3. Заведующий хозяйством и дежурный администратор должны:
  - открыть запасные выходы;
  - включить освещение тамбуров.
  - открыть основной выход из здания;
  - открыть ворота для въезда спецавтотранспорта.

## 3. Действия педагога при получении сигнала об эвакуации

- 3.1. При получении сигнала об эвакуации педагог должен:
  - прекратить занятия, обесточить электрические приборы и оборудование, выключить свет и закрыть окна;
  - с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации работников и воспитанников, в безопасную зону в кратчайший срок; - исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью воспитателям и другим работникам Учреждения нельзя оставлять воспитанников без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;

выходы, обеспечивающие возможность эвакуации работников и воспитанников, в безопасную зону в кратчайший срок; - исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью воспитателям и другим работникам Учреждения нельзя оставлять воспитанников без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;

- вывести воспитанников к основному или запасному выходам из ДООУ согласно утвержденному плану эвакуации при пожаре.

3.2. После выхода из здания педагог должен привести группу на сборный пункт и проверить наличие всех воспитанников. В случае отсутствия кого-либо из детей педагог должен сообщить об этом заведующему или дежурному администратору.

#### **4. Порядок эвакуации работников и воспитанников**

4.1. Эвакуацию воспитанников следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. Воспитанников младшего возраста следует эвакуировать в первую очередь;

4.2. В зимнее время по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию, воспитанники старших возрастных групп могут предварительно одеться или взять теплую одежду с собой, а воспитанников младшего возраста следует выводить или выносить, завернув в одеяла или другие теплые вещи;

4.3. Работники, осуществляющие эвакуацию, не должны оставлять учащихся без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации.

4.5. После окончания эвакуации работники должны тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне учащихся, спрятавшихся под кроватями, столами, в шкафах или других местах, а также выставить посты безопасности на входах, чтобы исключить возможность возвращения учащихся в здании, где возник пожар.

4.6. Покидая помещения, следует закрывать за собой все двери и окна, чтобы замедлить распространение огня и дыма.

#### **5. Действия в особых случаях**

5.1. В случае отсутствия в МБДООУ заведующего и ответственного за пожарную безопасность в момент возникновения пожара эвакуацией воспитанников и работников руководит дежурный администратор.

5.2. При ложном срабатывании автоматической пожарной сигнализации (АИС) сигнал тревоги может поступить на пост пожарной охраны по телефону «01». В связи с этим ответственный за пожарную безопасность должен выполнить следующие действия:

- на пульте ВЭРС-ПК-24 нажать кнопку сработавшего шлейфа и отключить его (сигнальная лампочка должна погаснуть);
- повторно нажать кнопку сработавшего шлейфа и если сигнал тревоги повторится, отключить шлейф;
- по телефону «01» сообщить о ложном срабатывании АПС;
- передать заявку о ложном срабатывании АПС в обслуживающую организацию.