

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 4" городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан**

СОГЛАСОВАНО

Специалист

по охране труда

 / Шафранская Г.Ф.


«25» декабря 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МАДОУ «Детский сад № 4»

г. Стерлитамак РБ

 / Насырова А.Г.

«25» декабря 2025 г.



ИНСТРУКЦИЯ

**по проведению новогодних утренников, спектаклей
и других мероприятий в ДОУ
№ 06-19**

1. Помещения в которых проводятся мероприятия, должны иметь не менее двух выходов наружу.
2. Количество мест в помещениях, предназначены для проведения массовых мероприятий, устанавливается из расчета 0,75 м² на одного человека. Заполнение помещений людьми сверх установленной нормы не допускается.
3. Запрещается проведение массовых мероприятий в тех ДОУ, которые не отвечают настоящим правилам пожарной безопасности.
4. Коридоры, проходы и выходы из зданий, предназначенных для эвакуации людей должны быть свободными. Двери из помещений во время проведения мероприятия запрещается закрывать на замки и трудно открываемые запоры. У каждой двери должен неотлучно находиться дежурный из числа обслуживающего персонала.
5. Окна помещений не должны иметь решеток. Во время проведения мероприятий подходы к окнам нельзя загромождать мебелью и другими предметами.
6. На время проведения массовых мероприятий должно быть установлено обязательное дежурство из числа свободного персонала, а помещение обеспечено необходимым количеством первичных средств пожаротушения (огнетушители, ящик с песком, ведра с водой), сосредоточенных в смежном помещении.
7. Ответственные за проведение массовых мероприятий перед началом должны тщательно осмотреть все помещения, запасные выходы и лично убедиться в полной их соответствии в пожарном отношении и в обеспечении помещения первичными средствами пожаротушения.
8. Во время проведения массовых мероприятий с детьми все сотрудники должны быть проинструктированы ответственным по ПБ о мерах пожарной безопасности и правилах эвакуации детей из помещений в случае пожара.

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 4" городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан**

СОГЛАСОВАНО

Специалист

по охране труда

_____/ Шафранская Г.Ф.

«25» декабря 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МАДОУ «Детский сад № 4»

Г. Стерлитамак РБ

_____/ Насырова А.Г.

«25» декабря 2025 г.

**ИНСТРУКЦИЯ
по проведению новогодних утренников, спектаклей
и других мероприятий в ДОУ
№ 06-19**

1. Помещения в которых проводятся мероприятия, должны иметь не менее двух выходов наружу.
2. Количество мест в помещениях, предназначены для проведения массовых мероприятий, устанавливается из расчета 0,75 м² на одного человека. Заполнение помещений людьми сверх установленной нормы не допускается.
3. Запрещается проведение массовых мероприятий в тех ДОУ, которые не отвечают настоящим правилам пожарной безопасности.
4. Коридоры, проходы и выходы из зданий, предназначенных для эвакуации людей должны быть свободными. Двери из помещений во время проведения мероприятия запрещается закрывать на замки и трудно открываемые запоры. У каждой двери должен неотлучно находиться дежурный из числа обслуживающего персонала.
5. Окна помещений не должны иметь решеток. Во время проведения мероприятий подходы к окнам нельзя загромождать мебелью и другими предметами.
6. На время проведения массовых мероприятий должно быть установлено обязательное дежурство из числа свободного персонала, а помещение обеспечено необходимым количеством первичных средств пожаротушения (огнетушители, ящик с песком, ведра с водой), сосредоточенных в смежном помещении.
7. Ответственные за проведение массовых мероприятий перед началом должны тщательно осмотреть все помещения, запасные выходы и лично убедиться в полной их соответствии в пожарном отношении и в обеспечении помещения первичными средствами пожаротушения.
8. Во время проведения массовых мероприятий с детьми все сотрудники должны быть проинструктированы ответственным по ПБ о мерах пожарной безопасности и правилах эвакуации детей из помещений в случае пожара.