

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА СЕЛА МИНИШТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ДЮРТЮЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Утвержден
МБОУ
СОШ
с.МИНИШТЫ
Директор: *Д.А. Сабиров*

АКТ

общего технического осмотра здания и территории образовательного
учреждения МБОУ СОШ с.Миништы»

«11» апреля 2025 г

Комиссия в составе:

Хамадиева Р.У. - зам. директора по ВР

Сабиров Д.А. – учитель ОБЗР

Шамратова Л.М.. – председатель профсоюзного комитета

Тимиргалиева И.А. – ответственная по ОТ

Установила:

1. Образовательное учреждение помещается в здании 1984 года постройки
по типовому проекту.

Капитальный ремонт не производился .

2. Стены здания снаружи трещины не имеют

3. Перекрытия: в удовлетворительном состоянии;

Деревянные балки уложены на каменные стены для перекрытия, состояние
удовлетворительное .

4. Состояние кровли удовлетворительное.

5. Состояние отмостки удовлетворительное.

6. Грибок внутри здания отсутствует.

7. Забор по периметру территории имеется, находится в исправном состоянии.
8. Пешеходные дорожки находятся в удовлетворительном состоянии.
9. Ливневая канализация отсутствует.
10. Люки, колодца на территории школы имеются.
11. Водосточные трубы имеются, исправны

В ходе обследования замечания не выявлены:

Члены комиссии:

	Хамадиева Р. У.
	Сабиров Д. А.
	Шамратова Л. М.
	Тимиргалиева И. А.

