

Аналитическая справка по результатам контроля

Объект контроля: безопасные условия в МАДОУ ЦРР д/с «Солнышко» с. Новобелокатай и филиалах.

Цель контроля: Оценивание эффективности работы по обеспечению безопасных условий в ДОУ.

Методы контроля: изучение документации, аналитические материалы, наблюдение, беседа, опрос сотрудников.

Сроки проведения контроля: с 19.04.2021г. по 21.04.2021г.

Задача №1: Установить степень соблюдения норм охраны труда

№ п/п	Показатель	Единица измерения	Оценка(+/-)				Примечания
			МАДОУ ЦРР д/с «Солнышко» с. Новобелокатай	д.с. «Светлячок» с. Новобелокатай	д.с. «Колосок» с. Старобелокатай	д.с. «Малыш» с. Соколки	
1	Наличие нормативно-правовых документов, регламентирующих управление охраной труда в ДОУ:						
	— Организационно-распорядительные документы о назначении ответственных лиц и комиссии по охране труда; (1;2;3;4;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	+	+	+	
	— Положение о системе охраны труда(1;2;3;4;8;10;11;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	+	+	+	
	— Положение о комиссии об охране труда(1;2;4;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	+	+	+	
	— Должностные инструкции (1;2;3;4;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	+	+	+	
	— Программа улучшения условий и охраны труда (1;2;4;5;8;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	+	+	+	
2	Наличие нормативно-правовых документов, регламентирующих обучение и инструктаж сотрудников ДОУ:						
	— Наличие удостоверений (2;4;7;11;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	+	+	+	
	— Наличие программы по охране труда(1;2;4;8;9;11;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	+	+	+	

	— Журналы вводного инструктажа (3;4;7;11;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	+	+	+	
	— Журнал инструктажа на рабочем месте(3;4;7;11;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	+	+	+	
	— Программа инструктажа (3;4;7;11;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	+	+	+	
	— Журнал учета выдачи инструкций (3;4;7;11;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	+	+	+	
3	Наличие нормативно-правовых документов, регламентирующих гарантии охраны труда в ДОУ:						
	— Правила внутреннего трудового распорядка (1;3;4;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	+	+	+	
	— Трудовые договоры (1;2;3;4;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	+	+	+	
	— Соглашение по охране труда (1;2;4;8;9;10;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	+	+	+	
	— Коллективный договор с приложением (1;2;4;8;9;10;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	+	+	+	
	— Проведение аттестации рабочих мест (2;4;6;9;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	+	+	+	1 раз в 5 лет
4	Соблюдение охраны труда в помещениях МАДОУ, предназначенных для работы с детьми:						
	– Наличие инструкций по охране труда (2;7;11;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	+	+	+	
	– Соблюдение санитарно – гигиенических правил (2;)	соответствие (+) / несоответствие (-)	+	+	+	+	
	– Наличие и укомплектованность медицинских аптечек (2;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	+	+	+	
	– Исправное состояние внутренних дверей (2;4;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	+	+	+	
	– Наличие и исправность ограждений лестниц (2;4;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	+	+	+	

	– Покрытие полов, соответствующее СанПиН (2;)	соответствие (+) / несоответствие (-)	+	+	+	+	
	– Соблюдение норм освещенности (2;4;)	соответствие (+) / несоответствие (-)	+	+	+	+	
	– Наличие и исправность ограждения отопительных приборов (2;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	+	+	+	
	– Маркировка детской мебели (2;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	+	+	+	
	– Наличие и исправность крепления стационарного детского оборудования к стенам (2;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	+	+	+	
	– Расстановка кроватей в спальнях помещениях, соответствующая нормам СанПиН (2;)	соответствие (+) / несоответствие (-)	+	+	+	+	
	– Организация проветривания (2;)	соответствие (+) / несоответствие (-)	+	+	+	+	
5	Соблюдение охраны труда в физкультурном зале:						Физкуль турный зал имеется только в д/с «Светляч ок». В дс «Солны шко» совме щен с музыкаль ным.
	— Наличие инструкций по охране труда (2;7;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	+			
	— Наличие акта – разрешения на проведение занятий в физкультурном зале (2;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	+			
	— Наличие и укомплектованность медицинской аптечки (2;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	+			
	— Наличие записей в специальном журнале о результатах испытаний спортивного инвентаря, оборудования и вентиляционных устройств (2;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	+			
	— Соблюдение норм освещенности в физкультурном зале (2;)	соответствие (+) / несоответствие (-)	+	+			
	— Наличие защитного ограждения окон и светильников от ударов мячом (2;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	+			

	—Наличие ограждения батарей и трубопроводов отопительной системы сеткой или деревянными щитами, а так же ограждения выступающих частей конструкций по периметру зала панелями на высоту не менее 1,8 м (2;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	+			
	—Наличие плана эвакуации из физкультурного зала в случае возникновения пожара, двух огнетушителей и оборудование запасного выхода из зала легко открывающимся запором(2;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	+			
	—Состояние спортивных снарядов и оборудования (2;)	соответствие (+) / несоответствие (-)	+	+			
	—Состояние покрытия пола в физкультурном зале (2;)	соответствие (+) / несоответствие (-)	+	+			
	—Соблюдение санитарно – гигиенических норм(2;)	соответствие (+) / несоответствие (-)	+	+			
6	Соблюдение охраны труда на территории образовательного учреждения:						
	– Наличие и исправность ограждения земельного участка (2;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	+	+	+	
	– Наличие и исправность освещения территории (2;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	+	+	+	
	– Озеленение территории (2;)	соответствие (+) / несоответствие (-)	+	+	+	+	
	– Содержание территории, соответствующее требованиям СанПиН (2;)	соответствие (+) / несоответствие (-)	+	+	+	+	
	– Наличие и исправность оборудования игровых и спортивных площадок (2;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	+	+	+	
	– Отсутствие в зимнее время на карнизах крыш и водостоках сосулек, нависшего льда и снега (2;)	соответствие (+) / несоответствие (-)	+	+	+	+	
7	Соблюдение охраны труда на пищеблоке						

–Наличие инструкций по охране труда на всех рабочих местах (2;7;11;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	+	+	+	
–Наличие и заполнение журнала регистрации инструктажей работников по охране труда на рабочем месте (3;4;7;11;)	соответствие (+) / несоответствие (-)	+	+	+	+	
–Наличие и укомплектованность медицинской аптечки (2;)	соответствие (+) / несоответствие (-)	+	+	+	+	
–Наличие и исправность стандартных светильников (2;)	соответствие (+) / несоответствие (-)	+	+	+	+	
–Наличие и исправность приточно – вытяжной вентиляции (2;)	соответствие (+) / несоответствие (-)	+	+	-	-	
–Наличие заземления электроприборов, моечных ванн и исправность отключающих устройств (2;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	+	+	+	
–Наличие диэлектрических резиновых ковров на полу около электроприборов и электрооборудования (2;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	+	+	+	
–Наличие маркировки номинального напряжения на всех электророзетках и отключающих устройств (2;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	+	+	+	
–Наличие и исправность первичных средств пожаротушения (2;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	+	+	+	
–Наличие и состояние спецодежды и спецобуви (2;10;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	+	+	+	
–Наличие маркировки разделочных досок и ножей (2;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	+	+	+	
–Наличие маркировки кухонной посуды (2;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	+	+	+	
–Наличие и состояние столовой посуды (2;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	+	+	+	
–Наличие толкателей для работы с мясорубками (2;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	+	+	+	
–Соблюдение санитарно – гигиенических норм (2;)	соответствие (+) / несоответствие (-)	+	+	+	+	

–Своевременность прохождения работниками пищеблока, столовой обязательных профилактических медицинских обследований (2;4;10;)	соответствие (+) / несоответствие (-)	+	+	+	+	
–Соблюдение сроков хранения и реализации особо скоропортящихся продуктов (2;)	соответствие (+) / несоответствие (-)	+	+	+	+	
–Наличие инструкций по охране труда (2;7;11;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	+	+	+	
–Наличие и исправность стандартных светильников (2;)	соответствие (+) / несоответствие (-)	+	+	+	+	
–Наличие медицинской аптечки (2;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	+	+	+	
–Укомплектованность медицинской аптечки (2;)	соответствие (+) / несоответствие (-)	+	+	+	+	
–Наличие и исправность проточно – вытяжной вентиляции (2;)	соответствие (+) / несоответствие (-)	+	+			
–Наличие заземления электрических стиральных машин (2;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	+	+	+	
–Наличие диэлектрических резиновых ковров на полу около электрических стиральных машин (2;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	+	+	+	
–Наличие ванн для замачивания белья (2;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	+	+	+	
–Исправность отключающих устройств (2;)	соответствие (+) / несоответствие (-)	+	+	+	+	
–Наличие и состояние спецодежды и спецобуви (2;)	соответствие (+) / несоответствие (-)	+	+	+	+	
–Состояние покрытия пола (2;)	соответствие (+) / несоответствие (-)	+	+	+	+	
–Наличие маркировки номинального напряжения электророзеток и отключающих устройств (2;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	+	+	+	
Итоговая оценка по задаче № 1* (см. рекомендации по подведению итогов оценивания)		<i>Збалла</i>				

70*100:74=94,6

74x100:74= 100

***Подведение итогов оценивания:**

1. Количество положительных оценок (+): 74 (указать количество)
Количество отрицательных оценок (-): 0 (указать количество)
2. Количество положительных оценок в процентах: 100% (указать в %)

Подсчет осуществляется по формуле:

$$X = \frac{N+ + (N+) + (N-)}{100} \%, \text{ где}$$

N+ количество

положительных оценок

N- количество отрицательных оценок

3. Результат оценивания в баллах: _____ (указать 1-2-3 балла)

Перевод в баллы осуществляется в соответствии с таблицей:

Процентный интервал	Баллы	Уровень	Детские сады			
			МАДОУЦРР д/с «Солнышко» с. Новобелокатай	д.с. «Светлячок» с. Новобелокатай	д.с. «Колосок» с. Старобелокатай	д.с. «Малыш» с. Соколки
100%	3 балла	Высокий	+	+		
95-99%	2 балла	Достаточный			+	+
90-94%	1 балл	Допустимый				
Менее 90%	Недопустимый уровень					
Итоговая оценка			3 балла	3 балла	2 балла	2 балла

Резюме:

В дошкольном учреждении соблюдение норма охраны труда осуществляется на высоком уровне.

В дошкольном учреждении соблюдаются требования законодательства в области охраны труда, организована работа по обеспечению безопасности участников образовательного процесса в соответствии с Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями и инструкциями по охране труда, и пожарной безопасности. Документация по охране труда ведется в полном объеме и в соответствии с требованиями. Разработаны и утверждены инструкции по охране труда для всех категорий работников.

Работа по обеспечению безопасности участников образовательного процесса выстраивается на основе приказов, деятельности комиссии по охране труда. Своевременно проводятся инструктажи, заполняется отчетная документация.

Контроль за состоянием охраны труда на территории образовательного учреждения позволяет удовлетворительно оценить состояние спортивной уличной площадки, участков групп, подъездных путей, освещение территории, озеленение.

Необходимо отметить регулярность и своевременность необходимого частичного ремонта, удовлетворительное состояние малых игровых форм и спортивных сооружений.

Задача №2: Установить соблюдение требований пожарной безопасности.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Оценка(+/-)				Приме- чания
			МАДОУ ЦРР д/с «Солнышко» с. Новобелоката й	д.с. «Светлячок» с. Новобелокатай	д.с. «Колосок» с. Старобелоката й	д.с. «Малыш» с. Соколки	
1	Наличие декларации пожарной безопасности Ст. 6, 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	наличие (+) / отсутствие (-)	+	+	+	+	
2	Наличие инструкции о мерах пожарной безопасности на объекте <u>Пункт 2</u> Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. <u>постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390</u> (далее – ППР)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	+	+	+	
3	Наличие инструкции о мерах пожарной безопасности для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения <u>Пункт 2</u> ППР	наличие (+) / отсутствие (-)	+	+	+	+	
4	Наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре <u>Пункт 12</u> ППР	наличие (+) / отсутствие (-)	+	+	+	+	
5	Наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время <u>Пункт 9</u> ППР	наличие (+) / отсутствие (-)	+	+	+	+	
6	Наличие инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта <u>Пункт 64</u> ППР	наличие (+) / отсутствие (-)	+	+	+	+	

7	Наличие приказа о порядке и сроках проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума <u>Пункт 3 ППР</u>	наличие (+) / отсутствие (-)	+	+	+	+	
8	Наличие приказа о назначении лица, ответственного за пожарную безопасность на объекте <u>Пункт 4 ППР</u>	наличие (+) / отсутствие (-)	+	+	+	+	
9	Обучение по программе пожарно-технического минимума ответственного за организацию пожарной безопасности на объекте проводится не реже 1 раза в 3 года.	соответствие (+) / несоответствие (-)	+	+	+	+	
10	Наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны и знаки пожарной безопасности <u>Пункт 6 ППР</u>	наличие (+) / отсутствие (-)	+	+	+	+	
11	Наличие планов эвакуации людей при пожаре <u>Пункт 7 ППР, ГОСТ Р 12.2.143–2009 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»</u>	наличие (+) / отсутствие (-)	+	+	+	+	

12	Проведение тренировок по эвакуации не реже 1 раза в полугодие, согласно актам <u>Пункт 12</u> ППР	соответствие (+) / несоответствие (-)	+	+	+	+	
13	Проведение огнезащитной обработки не реже 1 раза в 2 года <u>Пункт 21</u> ППР	соответствие (+) / несоответствие (-)	+	+	+	+	Осуществляется на путях эвакуации
14	Проведение ежегодного обследования целостности конструкций наружных пожарных лестниц и ограждений <u>Пункт 24</u> ППР	соответствие (+) / несоответствие (-)	+	+	+	+	
15	Проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц и ограждений кровли зданий не реже 1 раза в 5 лет <u>Пункт 24</u> ППР	соответствие (+) / несоответствие (-)	+	+	+	+	
16	Наличие знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы <u>Пункт 43</u> ППР	наличие (+) / отсутствие (-)	+	+	+	+	
17	Проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре, в соответствии с инструкцией завода – изготовителя <u>Пункт 49</u> ППР	соответствие (+) / несоответствие (-)	+	+	+	+	
18	Проверке исправности сетей противопожарного водопровода 2 раза в год <u>Пункт 55</u> ППР	соответствие (+) / несоответствие (-)	+	+	+	+	

19	Проверки систем противопожарной защиты: АУПС, АУПТ, противодымная защита, водоснабжение, противопожарные двери и т. п.1 раз в квартал <u>Пункт 61 ППР</u>	соответствие (+) / несоответствие (-)	+	+	+	+	
20	Наличие договора на техническое обслуживание систем пожарной безопасности с лицензированной организацией, предусматривающее ежемесячное обслуживание <u>Пункт 61 ППР</u>	наличие (+) / отсутствие (-)	+	+	+	+	
21	Наличие исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объекта <u>Пункт 61 ППР</u>	наличие (+) / отсутствие (-)	+	+	+	+	
22	Наличие годового плана-графика проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания (АУПС, АУПТ, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией) <u>Пункт 63 ППР</u>	наличие (+) / отсутствие (-)	+	+	+	+	
23	Наличие сертификатов на первичные средства пожаротушения <u>Пункт 70 ППР</u>	наличие (+) / отсутствие (-)	+	+	+	+	
24	Ведение журнала учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения <u>Пункт 478 ППР</u>	наличие (+) / отсутствие (-)	+	+	+	+	
25	Сертификаты и паспорта, акты монтажа противопожарных дверей, люков <u>Пункт 61 ППР</u>	наличие (+) / отсутствие (-)	-	-	-	-	

Итоговая оценка по задаче № 2*		3 балла	3 балла	3 балла	3 балла	
--------------------------------	--	---------	---------	---------	---------	--

Резюме:

В МАДОУ ЦРР д/с «Солнышко» и филиалах соблюдение требований пожарной безопасности осуществляется на допустимом уровне. Требования законодательства в области создания условий в области пожарной безопасности выполняются не в полной мере.

Рекомендации по результатам контроля:

1. Разработать программу улучшения условий и охраны труда.
2. Внести в план хозяйственной деятельности установку защитного ограждения окон физкультурного зала.
3. Подготовить инструкции:
 - о мерах пожарной безопасности для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения;
 - о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре;
 - о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожаров в дневное и ночное время;
 - о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта.
4. Расположить по периметру учреждения знаки пожарной безопасности, обозначающие пути эвакуации людей при возникновении пожара.
5. Сформировать годовой план-график проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания.

Исполнители:

Заведующий МАДОУ ЦРР д/с «Солнышко» с. Новобелокатай _____ М.В. Власова

Ст. воспитатель Крылова О.В. _____

Ст. воспитатель Носкова С.М. _____

Воспитатель Каргина Г.И. _____

Воспитатель Токарева И.Г. _____

Дата: 21.04.2021 года

