

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9**  
**по делу об административном нарушении**

«23» март 2023 г.  
(дата рассмотрения дела)

с. Кармаскалы, ул. Партизанская, д.1  
(место рассмотрения дела)

Я, государственный инспектор Архангельского Аургазинского, Гафурийского и Кармаскалинского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору Гадельшин Ильгиз Римович в помещении Аургазинского межрайонного ОНДиПР по адресу: РБ, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Партизанская, д.1, в соответствии со статьями 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении должностного лица:

1. Фамилия, имя, отчество Диарова Назира Талгатовна
2. Дата и место рождения 10.04.1963 г.р.
3. Гражданство Российская Федерация
4. Адрес места регистрации (жительства), тел. Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Худайбердина, д. 45, тел. +79279235811
5. Место работы МАДОУ детский сад №1 с. Кармаскалы МР Кармаскалинский район РБ
6. Занимаемая должность заведующий МАДОУ детский сад №1 с. Кармаскалы МР Кармаскалинский район РБ
7. Документ, удостоверяющий личность паспорт 8008 № 590931 выдан 04.07.2008 отделением УФМС России по Республике Башкортостан в Кармаскалинском районе
8. Каким языком владеет русским, в услугах переводчика не нуждается
9. Судимость со слов не судима
10. Привлекалась ли ранее к административной ответственности и когда: данных в Аургазинском межрайонном ОНД и ПР нет.

Установил:

«23» марта 2023 года в «09» ч. «40» мин. при проведении внеплановой выездной проверки в отношении объекта защиты – здания Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1 с. Кармаскалы муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан, расположенного по адресу: 453020, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Кирова, д. 26а, выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

(указывается время, адрес, место совершения правонарушения; законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения                                                                                                                                                                                                                                                | Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены |
| Срок эксплуатации элементов автоматических систем противопожарной защиты превышает срок службы, при этом не проведено ежегодное испытание средств обеспечения пожарной безопасности. (Исполнительная документация по установке автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не представлена). | п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479                |
| Чердачное помещение не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации (данное нарушение указано в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему                                                                                                                                                                      | ст. 5, 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п. 4.4 СП 486.1311500.2020;                 |

ремонту установок пожарной сигнализации)

Ранее аналогичные требования были определены прил. А 4, таб. А1 СП 5.13130.2009; п. 4 НПБ 110-03;

за что предусмотрена административная ответственность по части 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (*Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 настоящего Кодекса и частями 3 - 8 настоящей статьи*).

Физические лица подлежат административной ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.

Лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

Административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны:

соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Согласно статье 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

Материалами административного дела установлено, что гр. Диарова Н.Т., являясь заведующим муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1 с.Кармаскалы муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с.Кармаскалы, ул. Кирова, д.26а совершила указанные выше нарушения требований пожарной безопасности путем бездействия.

Санкция части 1 статьи 20.4 КоАП РФ предусматривает административное наказание в отношении должностных лиц в виде предупреждения или административного штрафа от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

Предупреждение - мера административного наказания, выраженная в официальном порицании физического или юридического лица.

Предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.

Выявленные нарушения требований пожарной безопасности представляют угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, находящимся на объекте.

Под угрозой жизни и здоровью людей следует понимать выявленные при проверке нарушения требований пожарной безопасности, связанные с обеспечением возможности своевременного обнаружения пожара, оповещения о нем всех людей, находящихся на объекте защиты, их эвакуации до достижения критических значений опасных факторов

пожара, неготовностью персонала обеспечить своевременную эвакуацию людей из здания, а также нарушений, которые напрямую могут привести к возникновению пожара.

Заслушав заведующего муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 1 с.Кармаскалы муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с.Кармаскалы, ул. Кирова, д.26а Диарову Назиру Талгатовну изучив и оценив материалы дела, считаю, что ее виновность подтверждается совокупностью доказательств: актом проверки от 23.03.2023, протоколом об административном правонарушении от 23.03.2023 и другими материалами дела.

Таким образом, заведующий муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1 с.Кармаскалы муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан Диарова Н.Т. совершила административные правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ. При таких обстоятельствах привлечение заведующего муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 1 с.Кармаскалы муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан Диарову Н.Т. к административной ответственности нахожу обоснованным в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением ей требований пожарной безопасности (своих служебных обязанностей).

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 23.34, п.1 ч.1 ст. 29.9, ст. 29.10 КоАП РФ и принимая во внимание ст.ст. 4.2 и 4.3 КоАП РФ:

смягчающие ответственность обстоятельства – отсутствуют,  
отягчающие ответственность обстоятельства – имеющиеся нарушения требований пожарной безопасности, в случае возникновения пожара, создают угрозу жизни и здоровью людей, находящихся на объекте.

(указываются смягчающие или отягчающие ответственность обстоятельства, если имеются)

#### ПОСТАНОВИЛ:

заведующего муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 1 с.Кармаскалы муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан Диарову Назиру Талгатовну, признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ и привлечь её к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.

Сумма штрафа подлежит перечислению по следующим реквизитам: УФК по РБ (Главное управление МЧС России по РБ л/с 04011783290)

(наименование получателя платежа)

ИНН 0278106433 КПП 027801001, № к/с 03100643000000010100

(номер счета получателя платежа)

В Отделение - НБ Республика Башкортостан Банка России/УФК по Республике Башкортостан г. Уфа

(наименование банка и банковские реквизиты)

БИК 018073401, ОКТМО 80635000, Единый казначейский счет: 40102810045370000067

ОКПО 08928753, ОКФС 12, штраф за нарушение требований пожарной безопасности

(наименование платежа)

код налога 177 1 16 01201 01 0004 140

Объявить Диаровой Н.Т., что настоящее постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу органа ГПН либо в районный суд по месту

рассмотрения дела. Указанный срок может быть восстановлен по ходатайству привлекаемого лица в случае его пропуска по уважительным причинам.

Разъяснить Диаровой Н.Т., что в соответствии с ч. 1.3-3 ст. 32.2 КоАП РФ при уплате административного штрафа за административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, лицом, привлеченным к административной ответственности за совершение данного административного правонарушения, либо иным физическим или юридическим лицом не позднее двадцати дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа административный штраф может быть уплачен в размере половины суммы наложенного административного штрафа.

Разъяснить Диаровой Н.Т., что при неуплате суммы штрафа в течение 60 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки (до одного месяца) или срока рассрочки (до трех месяцев) уплаты штрафа, предусмотренных ст. 31.5 КоАП РФ и отсутствия документа, подтверждающего уплату штрафа, в органе ГПН, штраф будет взыскан в принудительном порядке службой судебных приставов.

Кроме того, при несвоевременной уплате штрафа составляется протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, предусматривающем наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов. (Извлечение из ч. 1 ст. 32.2; ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ).

Должностное лицо, вынесшее постановление  
(подпись)



Гадельшин И.Р.

Копию постановления получил(а) «23» марта 2023 г.  
(подпись)

Диарова Н.Т.

Дата вступления в законную силу «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 г.

(заполняется при направлении постановления в подразделение Федеральной службы судебных приставов)

О Т М Е Т К А об исполнении постановления:

Постановление № 9 от 23.03.2023 исполнено: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 г.

Постановление направлено для принудительного исполнения: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Исх. №