

**Профилактическое мероприятие**  
**№ 02240061000209414159 от 07.02.2024**

**Статус** Предостережение объявлено

**мероприятия:**

**Контролируемое** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
**лицо:** ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД  
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА "РОДНИЧОК"  
Р.П.ЧИШМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ  
БАШКОРТОСТАН

**Контрольный(над** ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА  
**зорный) орган:** РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ  
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ  
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ  
БАШКОРТОСТАН



Паспорт КНМ подписан ЭЦП  
Дата подписания: 07.02.2024  
Сертификат: 23 43 08 64 74 39 54 21 49 89 64 24 18 85 57 15  
86 57 19 4  
Выдан: Казначейство России  
Владелец: Ахтямов Руслан Ильгизович, ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ  
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И  
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО  
РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН  
Действителен: с 06.12.2023 по 28.02.2025

### Сведения о профилактическом мероприятии

**Вид контроля (надзора) и его номер:** 006 – Федеральный государственный пожарный надзор

**Вид профилактического мероприятия:** Объявление предостережения

**Даты проведения профилактического мероприятия**

**Дата объявления предостережения:** 07.02.2024

### Основания проведения профилактических мероприятий

1. Основание проведения профилактических мероприятий: (Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  
Дополнительно: ложное срабатывание АПС

### Сведения о содержании предостережения

**Описание предостережения:** ложное срабатывание АПС

**Содержание предостережения:** предостережение Родничок.docx

### Сведения о контролируемом лице

**Профилактическое мероприятие  
№ 02240061000209414159 от 07.02.2024**

**Тип контролируемого лица:** Юридические лица

**Наименование контролируемого лица:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА "РОДНИЧОК" Р.П.ЧИШМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

**Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):** 0250007094

**Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):** 1020201396203

**Место нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица:** 02, Республика Башкортостан, ЧИШМИНСКИЙ, ЧИШМИНСКИЙ ПОССОВЕТ,

**Адрес места нахождения:** 452170, Республика Башкортостан, Р-Н ЧИШМИНСКИЙ, РП ЧИШМЫ, УЛ ТРАКТОВАЯ, Д. ЗД. 14,

**ОКВЭД:**

1. 85.11 Образование дошкольное

**Наличие проверяемого лица в реестре МСП:** Да

**Категория субъекта МСП:** Не является субъектом МСП

**Наличие проверяемого лица в реестре СОНКО:** Нет

### **Сведения об объектах контроля**

1. Местонахождение: 452170, Республика Башкортостан, Р-Н ЧИШМИНСКИЙ, РП ЧИШМЫ, УЛ ТРАКТОВАЯ, Д. ЗД. 14,  
Тип объекта: Производственные объекты  
Вид объекта: здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности  
Подвид объекта: здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности  
Категория риска: значительный риск

### **Сведения о должностных лицах контрольных (надзорных) органов, участвующих в соответствующих профилактических мероприятиях**

1. Валешин Эдуард Ирекович государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору – сотрудники территориальных отделов (отделений, инспекций) структурных подразделений территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора

### **Обязательные требования, подлежащие проверке**

1. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 346

Содержание требования: При работе передвижных котлов на сжиженном газе газовые баллоны в количестве не более 2 размещаются в вентилируемых шкафах из негорючих материалов, устанавливаемых на расстоянии не менее 20 метров от работающих котлов

**Профилактическое мероприятие  
№ 02240061000209414159 от 07.02.2024**

Содержание требования: Вентилируемые шкафы из негорючих материалов следует постоянно держать закрытыми на замки.