

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки с «23» ноября 2023 г. по «04» декабря 2023 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: расписание занятий, личные медицинские книжки сотрудников

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

1) По данным протокола лабораторных испытаний № 02-00/41509-23 от 04.12.2023:

оценка соответствия образца пробы «Вода систем централизованного питьевого водоснабжения» продемонстрировала, что значения контролируемых показателей (жесткость общая, нитрат-ионы) не соответствуют требованиям разд. III, табл. 3.3, табл. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

жесткость общая фактически составила, мг-экв./дм³, 10,2±1,5, при норме не более 7,0; с учетом величины допустимой ошибки метода определения, согласно гл. 4, ст. 23, ч. 4 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» - не более 8,1;

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

протокол отбора проб (образцов) от 23.11.2023г. на 1 л.

протоколы лабораторных испытаний: № 02-00/41509-23 от 04.12.2023г. - вода централизованных систем водоснабжения с крана

Экспертное заключение №02-20-03-Э3222-2023

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт

(должность, фамилия, инициалы инспектора



Аминева М.М.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время) (подпись) (должность) (ФИО)

Директор СОШ с. Бакалдинское Клокова Марина Анатольевна