

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 14»
О. В. Фролова
« 31 » _____ 2020 года

Инструкция
о порядке действий ответственного за пожарную безопасность
при получении сигналов о пожаре и неисправности установок
противопожарной защиты
в МАДОУ «ЦРР – детский сад № 14» (далее – ДОУ)

При получении сигнала о пожаре ответственный за пожарную безопасность должен:

1. Определить месторасположение сработавшего извещателя по схеме трассировки лучей и сбросить сигнал.
2. Выяснить на месте обстоятельства срабатывания извещателя (пожар, ложное срабатывание, отключение электроэнергии т.п.).
3. При обнаружении пожара (истинное срабатывание):

3.1. сообщить о пожаре по любому из телефонов: с городских телефонов – 01, с мобильных телефонов – 112., четко называть: адрес организации, место возникновения пожара, указав, при наличии возможности, что горит, свою должность и фамилию.

3.2. сообщить о пожаре заведующему ДОУ, в случае его отсутствия – лицу, его замещающему;

3.3. далее ответственный за пожарную безопасность действует в соответствии с инструкцией при возникновении пожара.

4. При отсутствии пожара:

4.1. Ложное срабатывание:

4.1.1. ответственный за пожарную безопасность должен сбросить сигнал либо отключить сработавший луч или пожарный извещатель способом, который указан в инструкции по эксплуатации пожарной сигнализации;

4.1.2. сообщить о факте ложного срабатывания заведующему ДОУ;

4.1.3. заведующий ДОУ или лицо, ответственное за пожарную безопасность сообщает в организацию, которая осуществляет техническое обслуживание сигнализации;

4.1.3. проверить, что средства противопожарной защиты и инженерные системы здания вернулись в дежурное состояние;

4.1.4. о поступивших сигналах и принятых мерах ответственный за пожарную безопасность должен произвести запись в эксплуатационный журнал системы.

4.2. При неисправности:

4.2.1. в случае подтверждения сигнала о неисправности систем пожарной автоматики ответственный за пожарную безопасность должен принять меры к дополнительной охране объекта защиты;

4.2.2. сообщить о случившемся заведующему ДОУ или лицу, его замещающему.

4.2.3. заведующий ДОУ или лицо, ответственное за пожарную безопасность, сообщает о неисправности систем пожарной автоматики в организацию, которая осуществляет техническое обслуживание сигнализации и лицу, ответственному за эксплуатацию систем пожарной автоматики в организации;

4.2.3. о поступивших сигналах и принятых мерах произвести запись в эксплуатационный журнал системы. Произвести сброс сигнала;

4.2.4. отключить внутренний зуммер пульта;

4.2.5. сообщить о ложном срабатывании заведующему ДОУ или лицу, его замещающему, а также в пожарную часть ПЧ-70 г. Благовещенска по телефону 01 или 2 29 19.

5. При заступлении на дежурство ответственный за пожарную безопасность ОБЯЗАН:

5.1. Убедится, что система пожарной сигнализации находится в норме – отсутствуют сигналы неисправности и отключения;

5.2. При наличии неисправностей и отключений убедится, что имеется соответствующая запись в журнале и отметка о том, что проинформированы заведующий ДОУ и обслуживающая организация;

5.3. Убедится, что средства противопожарной защиты находятся в дежурном режиме;

5.4. Убедится, что управляемые сигналами от системы пожарной сигнализации инженерные системы здания не заблокированы;

5.5. В случае обнаружении новых отключений и неисправностей сообщить заведующему ДОУ.

5.6. заведующему ДОУ или лицо, его замещающее, сообщает в организацию, осуществляющую техническое обслуживание сигнализации.

5.6. отключить внутренний зуммер пульта, если он активен, чтобы не мешал принятию решения.

Обо ВСЕХ поступивших сигналах и принятых по ним мерах произвести запись в специальном журнале «Сработки и отказы противопожарных систем».