



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ул. Мира, д. 14, Уфа, 450064 Телефон: (347) 279-98-95, Факс: (347) 279-97-49
E-mail: aup@priuralnadzor.ru <http://www.zural.gosnadzor.ru>

ПРЕДПИСАНИЕ № 29-17/392 П

Законному представителю
Государственного бюджетного
образовательного учреждения Бирская
коррекционная школа-интернат для
обучающихся с тяжелыми нарушениями
речи
(наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя)

Юридический адрес: 452551, Республика
Башкортостан, г.Бирск, ул. Мира д. 150;
Почтовый адрес: 452551, Республика
Башкортостан, г.Бирск, ул. Мира д. 150.

«12» апреля 2017 года
(дата вынесения предписания)

Старшим государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора по Республике Башкортостан Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Апсаликовым В.Г. и государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора по Республике Башкортостан Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Ушаковым К.А.

(должность, фамилия, имя, отчество лица / лиц, выдавшего предписание)

при проведении плановой выездной проверки: Государственного бюджетного образовательного учреждения Бирская коррекционная школа-интернат для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, ИНН 0257002377, ОГРН 1020201682852, адрес (место нахождения): 452551, Республика Башкортостан, г.Бирск, ул. Мира д. 150.

(полное, сокращенное наименование юридического лица/Фамилия, Имя, Отчество индивидуального предпринимателя, ОГРН, ИНН, КПП, адрес (место нахождения),

на предмет соблюдения юридическим лицом в процессе осуществления деятельности обязательных требований в области энергетической безопасности, на основании распоряжения от 24.03.2017 г. № 392-рп/б, были выявлены нарушения требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей зарегистрировано Минюстом России от 22.01.2003г №4145 (ПТЭЭП), Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утв. Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 г. № 261.

По результатам проверки составлен Акт от 12.04.2017 № 29-17/392А.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в присутствии директора Государственного бюджетного образовательного учреждения Бирская коррекционная школа-интернат для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи – Токарева И.Ф.

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Государственному бюджетному образовательному учреждению Бирская коррекционная школа-интернат для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки.

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного в ходе проверки нарушения	Наименование нормативного документа требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	Назначение ответственного за электрохозяйство производится без проверки знаний (изменения в Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок) и присвоения соответствующей группы по электробезопасности.	п.1.2.7. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), зарегистрировано Минюстом России от 22.01.2003г №4145.	12.06.2017 г.
2.	Отсутствует паспорт на кабельную линию КЛ-0,4	п. 2.4.5. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрировано Минюстом России от 22.01.2003г №4145.	12.06.2017 г.
3.	Не производятся периодические нагрузки КЛ- 0,4 в сроки установленные нормами испытания электрооборудования.	п. 2.4.14. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрировано Минюстом России от 22.01.2003г №4145.	12.06.2017 г.
4.	Места, в которых допускается переезд автотранспорта через кабельные каналы, должны отмечаться знаком.	2.2.13., 2.4.23 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрировано Минюстом России от 22.01.2003г №4145	12.06.2017 г.
5.	Средства защиты, инструмент применяемые при обслуживании и ремонте электроустановок не удовлетворяют правилам применения испытания средств защиты. Не подвергаются осмотру в соответствии с правилами.(Указатель низкого напряжения УНН в количестве 1шт.).	п. 1.7.3. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрировано Минюстом России от 22.01.2003г №4145, Приложение 8 Инструкции по применению и испытанию средств защиты.	12.06.2017 г.
6.	С внутренней стороны (щитов и сборок) сети освещения (ЩО-3) 1 этажа отсутствуют однолинейные схемы.	п. 2.12.5. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрировано Минюстом России от 22.01.2003г №4145.	12.06.2017 г.
7.	Вилки приборов переносного освещения	п. 2.12.6. Правил технической	12.06.2017 г.

	«переноска» в гараже, конструктивно не отличаются от штепсельных вилок приборов более высокого номинального напряжения.	эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрированы Минюстом Российской Федерации от 22.01.2003 №4145	
8.	В гараже, в котором используется напряжение двух номиналов, на всех штепсельных розетках отсутствуют надписи с указанием номинального напряжения.	п. 2.12.6. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрированы Минюстом Российской Федерации от 22.01.2003 №4145	12.06.2017 г.

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: 450064, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Мира, 14.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьёй 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.

С предписанием ознакомлен


(Ф.И.О. законного представителя/представителя по доверенности, подпись)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи

Должностное лицо/лица, Западно-Уральского управления Ростехнадзора, вынесшее предписание:

Старший государственный инспектор

Государственный инспектор



Апсаликов В.Г.

Ушаков К.А.

Экземпляр предписания на 3 листах для исполнения получен

директор Токарева И.В. №1 12.04.2017

(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

Предписание направлено по почте:

Башкортостан Республикаһының
Мағариф министрлығы
дәүләт дөйөм белем Биреү бюджет учреждениеһы
телмәрәндә ауыр тайпылыштар булған уҡыусылар өсөн
Бөрө коррекцион мәктәп - интернаты
Тыныслыҡ урамы, 150, Бөрө, 452451
Башкортостан Республикаһы
Тел./факс (34784) 4-52-39, 4-52-05
E-mail: birskrech@mail.ru

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
БИРСКАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
г. Бирск ул. Мира 150, Республика Башкортостан 452451
Тел./факс (34784) 4-52-39, 4-52-05
E-mail: birskrech@mail.ru

452451 Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Мира, 150. Телефоны: директор (факс) (34784) 4-52-39, бухгалтерия 4-52-05
ИНН 0257002377, ОГРН 1020201682852 КПП 025701001 МФ РБ (МО РБ ГБОУ Бирская коррекционная школа-интернат для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, лицевой счёт № 20112070580) БИК 048073001
расчётный счёт № 40601810400003000001 в ГРКЦ НБ РБ Банка России г. Уфа.

№ 01-39/169

от «20» июня 2017 года

заместителю начальника отдела
государственного энергетического
надзора по Республике Башкортостан
Матюхиной Н.И.

Отчет об устранении и выполнении требований

Администрация ГБОУ Бирская коррекционная школа-интернат для обучающихся с ТНР ставит Вас в известность, что для устранения и выполнения требований, приведенных в предписании №29-17/392 П от 12 апреля 2017 года приняты следующие меры:

1. Заключен договор №О-379/17-ГК от 13 июня 2017г. с ООО «Прогресс» в лице Хабибова Э.Р. на аттестацию по электробезопасности на IV группу до 1000В, ответственного за электрохозяйство заместителя директора по АХР Похунова Д.Е.
2. Составлен паспорт на кабельную линию КЛ-0,4.
3. Произведена проверка нагрузки КЛ-0,4, что зарегистрировано в журнале нагрузок КЛ-0,4 КВ.
4. Обозначены знаками места переезда автотранспортом кабельного канала.
5. Приобретен указатель низкого напряжения (УНН).
6. Сеть освещения (ЩО-3) с внутренней стороны дополнена однолинейной схемой.
7. Переоборудована вилка прибора переносного освещения в гараже, согласно требованиям.
8. В гараже сделаны надписи с указанием номинального напряжения на всех штепсельных розетках.

Директор школы-интерната



Токарева И.Ф.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. Мира, д. 14, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450064
Телефон (347) 279-98-95, Факс (347) 279-97-49
E-mail: aup@priuralnadzor.ru, http://www.zural.gosnadzor.ru

г. Бирск
(место составления акта)

“ 20 ” июля 20 17 г.
(дата составления акта)
14-00
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 29-17/873А**

По адресу/адресам: 452551, Республика Башкортостан, г.Бирск, ул. Мира д. 150.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 873-рп/б от 27.06.2017 г. И.А. Коротова, заместителя руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора была проведена внеплановая выездная проверка выполнения ранее выданного предписания № 29-17/392 (П) от 12.04.2017 г., сроки исполнения которого истекли 12.06.2017 г., в отношении Государственного бюджетного образовательного учреждения Бирская коррекционная школа-интернат для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ГБОУ Бирская КШИ для обучающихся с ТНР), ИНН 0257002377, ОГРН 1020201682852.

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. 00 мин. до час. мин. Продолжительность

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2/16

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Западно-Уральским управлением Ростехнадзора

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) Похунов Д.Е. 03.07.2017 г. 10.00 ч.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее проверку:

- Апсаликов Валерий Григорьевич, старший государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Республике Башкортостан Западно-Уральского управления Ростехнадзора;

При проведении проверки присутствовал: и.о. директора ГБОУ Бирская КШИ для обучающихся с ТНР Похунов Д.Е.

В ходе проведения внеплановой выездной проверки установлено:


№ п/п	Сведения и характер выявленных нарушений	Наименование, пункт нарушенного нормативного документа	Отметка о выполнении
1.	Назначение ответственного за электрохозяйство производится без проверки знаний (изменения в Правилах по охране труда при эксплуатации электроустановок) и присвоения соответствующей группы по электробезопасности.	п.1.2.7. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), зарегистрировано Минюстом России от 22.01.2003г №4145.	выполнено
2.	Отсутствует паспорт на кабельную линию КЛ-0,4	п. 2.4.5. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрировано Минюстом России от 22.01.2003г №4145.	выполнено
3.	Не производятся периодические нагрузки КЛ- 0,4 в сроки установленные нормами испытания электрооборудования.	п. 2.4.14. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрировано Минюстом России от 22.01.2003г №4145.	выполнено
4.	Места, в которых допускается переезд автотранспорта через кабельные каналы, должны отмечаться знаком.	2.2.13.,2.4.23 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрировано Минюстом России от 22.01.2003г №4145	выполнено
5.	Средства защиты, инструмент применяемые при обслуживании и ремонте электроустановок не удовлетворяют правилам применения испытания средств защиты. Не подвергаются осмотру в соответствии с правилами.(Указатель низкого напряжения УНН в количестве 1шт.).	п. 1.7.3. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрировано Минюстом России от 22.01.2003г №4145, Приложение 8 Инструкции по применению и испытанию средств защиты.	выполнено
6.	С внутренней стороны (щитов и сборок) сети освещения (ЩО-3) 1 этажа отсутствуют однолинейные схемы.	п. 2.12.5. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрировано Минюстом России от 22.01.2003г №4145.	выполнено
7.	Вилки приборов переносного освещения «переноска» в гараже, конструктивно не отличаются от штепсельных вилок приборов более высокого номинального напряжения.	п. 2.12.6. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрированы Минюстом Российской Федерации от 22.01.2003 №4145	выполнено
8.	В гараже, в котором используется напряжение двух номиналов, на всех штепсельных розетках отсутствуют надписи с указанием номинального напряжения.	п. 2.12.6. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрированы Минюстом Российской Федерации от 22.01.2003 №4145	выполнено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нарушения, указанные в предписании устранены

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (заполняется при проведении выездной проверки): запись внесена

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)




Прилагаемые к акту документы: нет

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший государственный инспектор

Западно-Уральского управления Ростехнадзора




Апсаликов В.Г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

“ 20 ” июля 20 17 г.

И.о. директора ГБОУ Бирская КШИ для обучающихся с ТНР Похунов Д.Е.



(подпись)