

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. 8 Марта, 12/1, г. Уфа, 450005, телефон: (347) 252-59-52, e-mail: cancel@mchsrub.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Нефтекамский межрайонный ОНДиПР УНД и ПР ГУ МЧС России по РБ

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Нефтекамск, ул. Индустриальная, д.3, тел. 8(34783)2-24-92, E-mail: fess87-87@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 138 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа

№ 1» городского округа город Агидель Республики Башкортостан

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления,

юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по г. Нефтекамск, г. Агидель, Краснокамского и Калтасинского районов по пожарному надзору № 138 от “ 19 ” сентября 20 19 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” в период с 14 ч 00 мин. “ 16 ” октября 20 19 г. по 15 ч 00 мин. “ 16 ” октября 20 19 г. проведена проверка

заместителем главного государственного инспектора г. Нефтекамск, г. Агидель Краснокамскому и Калтасинскому районам по пожарному надзору Лотфуллин Ильдари Илгизовичем, на территории и в здании общеобразовательного учреждения – Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» городского округа город Агидель Республики Башкортостан (далее – МАОУ СОШ №1), расположенных по адресу: Республика Башкортостан, г. Агидель, бульвар Цветочный, 4

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно заместителем директора по АХЧ МАОУ СОШ №1 Аббазовой Г.М.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	отсутствует разделение противопожарной преградой (перегородка с дверями) между коридором первого этажа и лестничных клеток	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.7 СНИП II-Л.2-72* «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть»	01.08.2020	
2.	Ширина марша лестничной клетки на первом этаже составляет 1,15 м, менее требуемого 1,2 м	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.21 СНИП II-Л.2-72* «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть»	01.08.2020	
3.	Ширина марша лестничной клетки на четвертом этаже левого крыла составляет 1,1 м, менее требуемого 1,2 м	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.21 СНИП II-Л.2-72* «Общественные здания и сооружения.	01.08.2020	

		Нормы проектирования. Общая часть»		
4.	Ширина марша лестничной клетки на четвертом этаже правого крыла составляет 1,13 м, менее требуемого 1,2 м	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.21 СНИП II-Л.2-72* «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть»	01.08.2020	
5.	Ширина эвакуационного выхода (двери) из кабинета № 229 (класса) менее 0,9 м, фактически 0,77 м (имеет 31 посадочное место)	п.8.2.3 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.08.2020	
6.	ширина эвакуационных выходов из спортивного зала на третьем этаже составляет 0,78 и 0,79 м, менее 1,2 м	п. 3.7 СНИП 2.08.02-85, п.8.1.22 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.08.2020	
7.	ширина эвакуационных выходов из столовой (360 мест) составляет 0,75, 0,76 и 1,05 м, менее 1,2 м	п. 3.7 СНИП 2.08.02-85, п.8.1.22 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.08.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора
по г. Нефтекамск, г. Агидель, Краснокамского и
Калтасинского районов по пожарному надзору
Лотфуллин Ильдар Илгизович

(должность, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Директор МАОУ СОШ №1 Башарова Люция Маснавиевна

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

“ 16 ” октября 2019 г.