



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Башкортостан

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в Белебеевском,
Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском районах**

452000, Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Волгоградская, д. 4/1

Тел/факс (834786)4-19-77/4-18-54E-mail: rpnrb03@rpnrb.ufanet.ru

ОКПО 75810892, ОГРН 1040204233673, ИНН/КПП 0276090428/027601001

**Предписание № 46
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

«21» марта 2025 г.

Территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Башкортостан в
Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском,
Ермекеевском, Миякинском районах
452000, Республика Башкортостан,
Белебеевский район, г. Белебей, ул.
Волгоградская, д. 4/1
место выдачи

Мною, главным специалистом – экспертом Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Белебеевском, Ермекеевском районах Габдракиповым Реналем Равиловичем

(должность фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа с. Воздвиженка муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан ОГРН: 1020201730845, ИНН: 0202005033, по адресу: 452134, Республика Башкортостан, Альшеевский район, с. Воздвиженка, ул. Центральная, д. 10, выявлены следующие нарушения

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1) не размещён знак о запрете курения у входа на территории, учебного здания, что является нарушением требований п. 5 ст. 12 Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции»;

2) в учебных помещениях (кабинетах): технологии (каб. №9), математики (каб. №11, информатики (каб. №13) мебель (столы и стулья) не обеспечены цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой, что является нарушением обязательных требований ч.1 ст.28

Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

3) учебный кабинет химии (каб. №15) не оборудован демонстрационным столом имеющий покрытие устойчивое к действию агрессивных химических веществ и защитные бортики по наружному краю стола, а также не оборудован вытяжным шкафом, что является нарушением требований ч.1 ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

4) холодным и горячим водоснабжением, водоотведением не обеспечен учебный кабинет химии, что является нарушением требований ч.1 ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.13., п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

5) пищеблок не оснащен необходимым моечным оборудованием, инвентарем, не оборудованы в моечными ваннами доготовочный цех, (необходимое количество моечных ванн в доготовочном цехе не менее 3 ванн), а также доготовочный цех не оборудован раковиной для мытья рук, что является нарушением обязательных требований п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздел VI, таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь со статьей 52.1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1) разместить знак о запрете курения у входа: на территорию, учебное здание в соответствии с обязательными требованиями п. 5 ст. 12 Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции»;

Срок выполнения – до 30.04.2025 г.

2) в учебных помещениях (кабинетах): технологии (каб. №9), математики (каб. №11), информатики (каб. №13) мебель (столы и стулья) обеспечить цветовой маркировкой с ростовой группой в соответствии с обязательными требованиями ч.1 ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Срок выполнения – до 30.04.2025 г.

3) учебный кабинет химии (каб. №15) оборудовать демонстрационным столом имеющий покрытие устойчивое к действию агрессивных химических веществ и защитные бортики по наружному краю стола, а также не оборудован вытяжным шкафом в соответствии с обязательными требованиями ч.1 ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Срок выполнения – до 02.06.2025 г.

благополучия населения», п.3.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Срок выполнения – до 02.06.2025 г.

4) холодным и горячим водоснабжением, водоотведением обеспечить (оборудовать) учебный кабинет химии в соответствии с обязательными требованиями ч.1 ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.13., п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Срок выполнения – до 02.06.2025 г.

5) пищеблок оснастить необходимым моечным оборудованием, инвентарем, в том числе: моечными ваннами доготовочный цех (необходимое количество моечных ванн в доготовочном цехе не менее 3 ванн), а также доготовочный цех оборудовать раковиной для мытья рук в соответствии с обязательными требованиями п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздел VI, таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Срок выполнения – до 02.06.2025 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с. Воздвиженка муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан, 452134, Республика Башкортостан, Альшеевский район, с. Воздвиженка, ул. Центральная, д. 10.

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Белебеевском, Ермекеевском районах по адресу: 452000, Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Волгоградская, д. 4/1, тел./факс 8(347 86) 4-18-54, rpnr03@rpnr.ufanet.ru, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
Территориального , отдела Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республики Башкортостан в
Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском,
Ермекеевском, Миякинском районах


Габдракипов Р.Р.

С предписанием ознакомлен(а) « 21 » марта 2025 г. Богданов 41504 0011
С. Богданов Богданов
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении направлено по адресу: _____