

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Янаульский межрайонный Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование территориального органа МЧС России)

УНД и ПР ГУ МЧС России по РБ

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный
адрес)наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Янаул, ул. Тельмана, 33; телефон (34760) 5-00-71

указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 1/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя
общеобразовательная школа №4 г. Янаул МР Янаульский район
Республики Башкортостан

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по г.Янаул, Янаульскому,
Татышлинскому, Бураевскому и Балтачевскому районам по пожарному надзору Хамадуллин Руслана
Рамилевича от 11 января 2019 года № 1, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной (наименование органа ГПН),

безопасности» в период "17" ЯНВАРЯ 2019 г. с 15 час. 20 мин. до 17 час. 20 мин. Продолжительность 2
часа 00 мин. "08" февраля 2019г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 мин.
"11" февраля 2019г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа 00 мин. проведена
проверка плановая/выездная главным государственным инспектором по г.Янаул, Янаульскому,
Татышлинскому, Бураевскому и Балтачевскому районам по пожарному надзору Хамадуллиным
Русланом Рамилевичем;

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ №4 г.Янаул муниципального
района Янаульский район РБ расположенного по адресу Республика Башкортостан, г.Янаул, ул.
Ленина,20 пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес
совместно с директором Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
СОШ №4 г. Янаул МР Янаульский район РБ Галинуровым З.К., зам. директора по АХЧ Нафикова
Е.И., слесарь электромонтер МАУ ЦКОМУ Киреевым Е.Н.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	в здание не осуществляется проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) строительных конструкций чердачного помещения (отсутствует инструкция завода-изготовителя на материал,	Правила противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390) п.21 Руководитель организации обеспечивает устранение нарушений огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов,	01 августа 2019 г.	

	сам акт от 17.04.2017)	воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.		
2.	В по этажных коридорах на путях эвакуации допускается размещения оборудование (металлических электрораспределителей) выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м.	СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1) П. 4.3.3 В коридорах на путях эвакуации не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов.	01 августа 2019 г.	
3.	Руководитель организации не назначил лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты	Правила противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390) п.4. Руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты.	01 августа 2019 г.	
4.	Не разработаны и не утверждены в установленном порядке специальные программы пожарно-технического минимума непосредственно в организации для работников, ответственных за обеспечение пожарной безопасности; для педагогических работников образовательного учреждения; для работников, осуществляющие круглосуточную охрану организации;	Правила противопожарного режима в РФ (Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 3. Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности. ПРИКАЗ МЧС РОССИИ от 12 декабря 2007 г. N 645 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ОБУЧЕНИЕ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ" п.39. По разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам пожарно-технического	01 августа 2019 г.	

	По разработанным и утвержденным в установленном порядке специальными программам пожарно-технического минимума непосредственно в организации обучаются: руководители подразделений организации, руководители и главные специалисты подразделений взрывопожароопасных производств; работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в подразделениях; педагогические работники дошкольных образовательных учреждений; работники, осуществляющие круглосуточную охрану организации; граждане, участвующие в деятельности подразделений пожарной охраны по предупреждению и (или) тушению пожаров на добровольной основе; работники, привлекаемые к выполнению взрывопожароопасных работ. 40. Обучение по специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно в организации проводится руководителем организации или лицом, назначенным приказом (распоряжением) руководителя организации, ответственным за пожарную безопасность, имеющим соответствующую подготовку. 51. Специальные программы разрабатываются и утверждаются администрациями (собственниками) организаций. 52. Утверждение специальных программ для организаций, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, осуществляется руководителями указанных органов и согласовывается в установленном порядке с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности. 53. Согласование специальных программ иных организаций осуществляется структурными подразделениями соответствующих территориальных органов МЧС России, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора, или структурными подразделениями соответствующих специальных или воинских подразделений федеральной противопожарной службы, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления	
--	--	--

		государственного пожарного надзора, созданных в целях организации профилактики и тушения пожаров в закрытых административно-территориальных образованиях, особо важных и режимных организациях.		
5.	С актового зала металлические конструкции лестничного марша не доведены до требуемого предела огнестойкости (не представлены документы подтверждающие предел огнестойкости)	СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» П. 6.7.1 Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, допустимую высоту зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека общественных зданий следует принимать по таблице 6.9, зданий предприятий бытового обслуживания (ФЗ.5) - по таблице 6.10, предприятий торговли (ФЗ.1) - по таблице 6.11; Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Статья 87. Требования к огнестойкости и пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков. П. 2. Пределы огнестойкости строительных конструкций должны соответствовать принятой степени огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков. Соответствие степени огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков и предела огнестойкости применяемых в них строительных конструкций приведено в таблице 21 приложения к настоящему Федеральному закону. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)	01 августа 2019 г.	
6.	В здании не установлены знаки пожарной безопасности у ручных пожарных извещателей	НПБ 160-97 Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования п.1.2, табл. 3 п.1. Сигнальные цвета следует использовать для: обозначения мест размещения пожарной техники, мест нахождения кнопок ручного пуска установок пожарной автоматики, систем противодымной защиты, мест нахождения средств индивидуальной защиты, самоспасания и т.п.)	01 августа 2019 г.	
7.	Помещение киноаппаратной приспособили под складирование большого количества горючих материалов	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», (Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390) п.23. На объектах защиты запрещается: а) изменять (без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации	01 августа 2019 г.	

		о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации) предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности зданий (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой). (Подпункт дополнительно включен с 26 сентября 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2016 года N 947)		
8.	Поручни и ограждения всех поэтажных лестниц школы составляет менее 1,2 м. (факт. 96 см.)	СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (с Изменением N 1) П 4.3.4 -При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами. И п. 8.2.1 - Поручни и ограждения на этажах школ и учебных корпусов школ-интернатов, где расположены помещения для первых классов, должны отвечать следующим требованиям: высота ограждений лестниц, используемых детьми, должна быть не менее 1,2 м; в ограждении лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет не более 0,1 м (горизонтальные членения в ограждениях не допускаются); высота ограждения крылец при подъеме на три и более ступеньки должна быть 0,8 м.	01 августа 2019 г.	
9.	На лестничной площадке первого этажа батарея отопления выпирает из плоскости стен на высоте менее 2,2 м. (фактически 20 см.)	СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1) П. 4.4.4 В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств) для освещения коридоров и лестничных клеток, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.	01 августа 2019 г.	
10.	в социальном блоке на путях эвакуации допущено складирование школьной мебели	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», (Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и	01 августа 2019 г.	

		аварийных выходов запрещается: б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов; (Подпункт в редакции, введенной в действие с 26 сентября 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2016 года N 947.		
11.	В социальном блоке в коридоре в покрытии пола установлен горючий материал (линолеум). Подтверждающих документов с показателями пожарной опасности не представлен	СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1) 4.3.2 В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса СЗ, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.	01 августа 2019 г.	
12.	дверь помещения склада в столовой выполнена с пределом огнестойкости менее EI 30.	СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.7.4 Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания.	01 августа 2019 г.	

		СП 2.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». п.6.8.19 Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее EI 30.		
13.	на двери складского помещения (кабинет зав.хоза где хранения школьного имущества) не обеспечено наличие обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», (Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390) п.20 Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01 августа 2019 г.	
14.	В подвальном этаже на путях эвакуации расположены различные горючие материалы (неиспользуемая мебель, доски, бумага, стулья в том числе и мусор, и т.д.)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации», (Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390) п.- 36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;	01 августа 2019 г.	
15.	в подвальном этаже помещения выполнены из деревянных горючих перегородок	СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.7.4 Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса	01 августа 2019 г.	

		конструктивной пожарной опасности здания.		
16.	Ширина подъезда пожарных автомобилей со всех сторон к зданию составляет менее 3,5 м. (фактич. 1,8 м.)	СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям П. 8.1 Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен: - с двух продольных сторон - к зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой 28 и более метров, классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4.2, Ф4.3, Ф4.4 высотой 18 и более метров; - со всех сторон - к зданиям и сооружениям классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1. П. 8.6 Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее: - 3,5 метров - при высоте зданий или сооружений до 13,0 метров включительно;	01 августа 2019 г.	
17.	Несущие металлические конструкции лестничного марша с подвала наружу не доведены до требуемого предела огнестойкости (не представлены документы на несущие металлические конструкции лестничного марша)	СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» П. 6.7.1 Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, допустимую высоту зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека общественных зданий следует принимать по таблице 6.9, зданий предприятий бытового обслуживания (Ф3.5) - по таблице 6.10, предприятий торговли (Ф3.1) - по таблице 6.11; Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Статья 87. Требования к огнестойкости и пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков. П. 2. Пределы огнестойкости строительных конструкций должны соответствовать принятой степени огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков. Соответствие степени огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков и предела огнестойкости применяемых в них строительных конструкций приведено в таблице 21 приложения к настоящему Федеральному закону. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)	01 августа 2019 г.	

18.	не обозначено указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до месторасположения источников наружного противопожарного водоснабжения	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390) П.55 Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	01 августа 2019 г.	
19.	на путях эвакуации 2,3 этажей не оборудовано эвакуационное освещение, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 43 Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	01 августа 2019 г.	
20.	Руководитель организации не обеспечил содержание ограждений на крыше) здания в исправном состоянии	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», (Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390) п..24. Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.	01 августа 2019 г.	
21.	В коридорах 1,2,3 этажей демонтированы двери	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», (Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с	01 августа 2019 г.	

		требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". (Пункт в редакции, введенной в действие с 5 марта 2014 года постановлением Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2014 года N 113; в редакции, введенной в действие с 26 сентября 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2016 года N 947.		
22.	на путях эвакуации на кухне у эвакуационного выхода в полу размещена (установлена) металлическая труба	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме» 36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов;	01 августа 2019 г.	
23.	руководитель организации не обеспечил наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек. (фактически 1 исправный фонарь)	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме» 38. На объектах защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.	01 августа 2019 г.	
24.	Дверь складского помещения (архив) в медицинском блоке и киноаппаратной (складское помещение) выполнена с пределом огнестойкости менее EI 30.	СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.7.4 Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания.	01 августа 2019 г.	

		СП 2.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». п.6.8.19 Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее EI 30.		
25.	В киноаппаратной не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме» п.22.- Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.	01 августа 2019 г.	
26.	В подвальном этаже где расположен тир и другие подсобные помещения в и том числе и складские не выполнен монтаж автоматической пожарной сигнализации	ст.ст. 51, 54, 151 ФЗ «Технический регламент о ТПБ» №123-ФЗ от 22.07.2008г. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ). Целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий.2. Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий обеспечиваются снижением динамики нарастания опасных факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в безопасную зону и (или) тушением пожара, Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта. 2. Системы пожарной сигнализации, оповещения и	01 августа 2019 г.	

		управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. Перечень объектов, подлежащих обязательному оснащению указанными системами, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности; п.9 таблица 1 НПБ 110-03 Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, представлен в обязательном приложении		
27.	В подвальном этаже отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре типа 3 типа	СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности п. 3.3 СОУЭ должна включаться автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации или пожаротушения; таб 2	01 августа 2019 г.	
28.	В блоке медпункта в коридоре в покрытии пола установлен горючий материал (линолеум). Подтверждающих документов с показателями пожарной опасности не представлен	СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1) 4.3.2 В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса СЗ, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.	01 августа 2019 г.	
29.	В здании школы в кабинетах звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают общий	СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. П. 4.1- Звуковые сигналы	01 августа 2019 г.	

	уровень звука (в кабинетах не слышно совсем)	СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения.		
30.	В коридоре 3-го этажа где высота потолка составляет 5,7 м. в 4-х отсеках не выполнен монтаж автоматических дымовых пожарных извещателей	СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1) п.13.3.1 -Количество автоматических пожарных извещателей определяется необходимостью обнаружения загораний на контролируемой площади помещений или зон помещений, а количество извещателей пламени - и по контролируемой площади оборудования. 13.3.2- В каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме "ИЛИ". 13.3.8 Точечные дымовые и тепловые пожарные извещатели следует устанавливать в каждом отсеке потолка шириной 0,75 м и более, ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т.п.), выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м. Если строительные конструкции выступают от потолка на расстояние более 0,4 м, а образуемые ими отсеки по ширине меньше 0,75 м, контролируемая пожарными извещателями площадь, указанная в таблицах 13.3 и 13.5, уменьшается на 40%. При наличии на потолке выступающих частей от 0,08 до 0,4 м контролируемая пожарными извещателями площадь, указанная в таблицах 13.3 и 13.5, уменьшается на 25%.	01 августа 2019 г.	
31.	В помещении слева (складское помещение учителей) у входа на сцену актового отсутствуют дымовые пожарные извещатели (ДИП)	СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1) 13.3.6 -Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников, в любом случае должно быть не менее 0,5 м. Размещение пожарных извещателей должно осуществляться таким образом, чтобы близлежащие предметы и устройства (трубы, воздуховоды, оборудование и прочее) не препятствовали воздействию факторов пожара на извещатели, а	01 августа 2019 г.	

		источники светового излучения, электромагнитные помехи не влияли на сохранение извещателем работоспособности.		
32.	В складском помещении (архив) в медицинском блоке не выполнен монтаж автоматической пожарной сигнализации	ст.ст. 51, 54, 151 ФЗ «Технический регламент о ТПБ» №123-ФЗ от 22.07.2008г. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ). Целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий.2. Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий обеспечиваются снижением динамики нарастания опасных факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в безопасную зону и (или) тушением пожара, Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта. 2. Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. Перечень объектов, подлежащих обязательному оснащению указанными системами, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности; п.9 таблица 1 НПБ 110-03 Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, представлен в обязательном приложении	01 августа 2019 г.	
33.	На втором этаже в помещении «тренировочной» малого спортзала дымовой пожарной извещатель (ДИП) установлен на расстоянии	СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1) п. 13.3.6 -Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до	01 августа 2019 г.	

	менее 50 см. от электросветильника (факт.на расстоянии в 15 см. от электросветильника)	близлежащих предметов и устройств, до электросветильников, в любом случае должно быть не менее 0,5 м. Размещение пожарных извещателей должно осуществляться таким образом, чтобы близлежащие предметы и устройства (трубы, воздуховоды, оборудование и прочее) не препятствовали воздействию факторов пожара на извещатели, а источники светового излучения, электромагнитные помехи не влияли на сохранение работоспособности.		
34.	Над эвакуационным выходами в столовой непосредственно наружу отсутствуют световые табло «Выход»	СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п.5.2 Световые оповещатели «Выход» в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах должны включаться на время пребывания в них людей. 5.3 Световые оповещатели «Выход» следует устанавливать: в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах (независимо от количества находящихся в них людей), а также в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек — над эвакуационными выходами; над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в без- опасную зону; в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями на- стоящего свода правил в здании требуется установка световых оповещателей «Выход»	01 августа 2019 г.	
35.	В помещении киноаппаратной не установлена автоматическая пожарная сигнализация (отсутствуют дымовые пожарные извещатели)	ст.ст. 51, 54, 151 ФЗ «Технический регламент о ТПБ» №123-ФЗ от 22.07.2008г. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ). Целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий.2. Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий обеспечиваются снижением динамики нарастания опасных факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в безопасную зону и (или) тушением пожара. Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта. 2. Системы пожарной сигнализации, оповещения	01 августа 2019 г.	

		и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. Перечень объектов, подлежащих обязательному оснащению указанными системами, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности: п.9 таблица 1 НПБ 110-03 Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, представлен в обязательном приложении		
--	--	---	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является

обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор по г. Янаул, Янаулскому, Татышлинскому, Бураевскому и Балтачевскому районам по пожарному надзору Р.Р. Хамадуллин


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«11» февраля 2019 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:


(подпись)
«ф» 11.02 2019 г.


(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору
телефон доверия (347) 233-99-99