

БАШКОРТОСТАН
РЕСПУБЛИКАҢЫ ИШЕМБАЙ
РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
ИШЕМБАЙ КАЛАҢЫНЫҢ
ДӨЙӨМ ҮСЕШ ТӨРӨНДӨГЕ
“КҮК СӘСКӘ”
16-СЫ БАЛАЛАР БАКСАҢЫ
МУНИЦИПАЛЬ АВТОНОМИЯЛЫ
МӘКТӘПКӘСӘ МӘҒАРИФ
УЧРЕЖДЕНИЕҢЫ
(БР ИР МР Ишембай калаһының
“Күк сәскә” 16 -сы балалар баксаһы
МАММУ)



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД №16 «ВАСИЛЕК»
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА
ГОРОДА ИШИМБАЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
(МАДОУ детский сад №16 «Василек»
общеразвивающего вида г.Ишимбая
МР Ишимбайский район РБ)

Исх. № 51 от «06»09. 2019г.

Государственному инспектору по городам Салават,
Ишимбай и Ишимбайскому району Республики
Башкортостан по пожарному надзору
С.А. Полеву
Заведующего МАДОУ детский сад № 16 «Василёк»
г. Ишимбая МР Ишимбайский район РБ
Рябых Г. М.

**Информация
об устранении выявленных нарушений по результатам плановой
выездной проверки органом государственного контроля (надзора)
в МАДОУ детский сад № 16 «Василёк»
г. Ишимбая МР Ишимбайский район РБ**

В соответствии с предписанием органа государственного контроля (надзора) от 31 августа 2018 года № 102/1/1 муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16 «Василёк» общеразвивающего вида города Ишимбая муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан в срок до 01 августа 2019 года устранило указанные в предписании нарушения:

1. В объеме внутренних лестниц расположены батареи отопления, выступающие из плоскости стены на высоте менее 2,2 м от поверхности проступей и площадки лестницы.

Срок исполнения:
01.08.2019г.

**Выполнено. Батарея закрыта, поднята наверх.
Фото прилагается.**

2. Ширина лестничной площадки между первым и вторым этажом восточной лестницы менее ширины марша.

Срок исполнения:
01.08.2019г.

**Составлена Пожарная декларация
с указанием СНиП 2-Л.3-62 «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений»**

3. Ширина эвакуационных выходов из помещений и здания менее 1,2 м.
при числе эвакуирующихся более 15 человек.

Срок исполнения:
01.08.2019г.

**Составлена Пожарная декларация
с указанием СНиП 2-М.2-62 и СНиП * 2-Л1-62 «Общественные здания
и сооружения» в части обеспечения безопасной эвакуации
людей из здания детского сада»**

4. Помещение кухни не оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации.

Срок исполнения:
01.08.2019г.

**Подготовлен локально-сметный
расчет № 357 от 25.10.2018 г.,
на сумму 442,197 руб.**

**Ксерокопии писем в МКУ ОО
прилагаются.**

**Ксерокопия локально сметного расчета
прилагается.**

5. В раздевалке старшей группы дымовой пожарный извещатель установлен на стене на расстоянии более 0,3 м. от перекрытия, включая габариты извещателя.

Срок исполнения:
01.08.2019г.

**Подготовлен локально-сметный
расчет № 357 от 25.10.2018 г.,
на сумму 442,197 руб.**

**Ксерокопии писем в МКУ ОО
прилагаются.**

**Ксерокопия локально сметного расчета
прилагается.**

6. Не организовано обучение по разработанным и утверждённым в установленном порядке специальным программам пожарно – технического минимума

Срок исполнения:
01.08.2019г.

**Выполнено. Составлена Программа обучения
по пожарно – техническому минимуму
для воспитателей и помощников воспитателей
МАДОУ детский сад №16 «Василёк»
Копия Программы прилагается**

7. Монтаж АПС и СОУЭ.

Срок исполнения:

01.08.2019г.

Подготовлен локально-сметный
расчет № 357 от 25.10.2018 г.,
на сумму 442,197 руб.

Ксерокопии писем в МКУ ОО
прилагаются.

Ксерокопия локально сметного расчета
прилагается.

Заведующий МАДОУ детский сад №16



Г.М. Рябых