

Озондар ауылы урта дөйөм белем биреү
гимназиясы муниципаль урта дөйөм белем биреү
учреждениеһы

453041, Архангел районы, Озондар ауылы,
Үзәк урамы, 35, тел. (34774) 2-95-38
e-mail: uzunlsch@mail.ru
ОГРН 1020200974639

Муниципальное общеобразовательное
бюджетное учреждение средняя
общеобразовательная
школа с.Узунларово

453041, Архангельский район, с. Узунларово,
ул .Центральная, 35 тел. (34774) 2-95-38
e-mail: uzunlsch@mail.ru
ИНН/КПП 0203001955/020301001

Исх. № 85 от 30.09.2024

Прокурору Архангельского района
Республики Башкортостан
старшему советнику юстиции
Давлетову А.Ф.
453030, с. Архангельское,
ул. К. Разуваевой, 1

Уважаемый Айдар Филюзович!

МОБУ СОШ с.Узунларово, рассмотрев с участием сотрудника прокуратуры Александровой М.А., представление от 30.09.2024 № 02-03-2024/Прдп20800028-64-24 «Об устранении нарушений требований федерального законодательства в сфере общего образования» сообщает следующее.

С целью соблюдения требований Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», а также во исполнение требований, содержащихся в представлении от 30.09.2024 № 02-03-2024/Прдп20800028-64-24 «Об устранении нарушений требований федерального законодательства в сфере общего образования» со стороны учебного заведения - МОБУ СОШ с.Узунларово приняты следующие меры:

1. В коридоре возле помещения библиотеки установлен плафон освещения.
2. В кабинете башкирского языка установлены плафоны освещения.
3. В спортивном зале установлены плафоны освещения.
4. В спортивном зале установлен замок цилиндром «ключом вертушкой» (возможностью свободного открывания изнутри без ключа).
5. На двери эвакуационного выхода из помещения библиотеки установлены замки цилиндром «ключом вертушкой» (возможностью свободного открывания изнутри без ключа).
6. В помещении котельной заменена изоляция электрической сети.
7. В помещении котельной установлены плафоны освещения.

8. На двери эвакуационного выхода из помещения столовой установлены замки цилиндром «ключом вертушкой» (возможностью свободного открывания изнутри без ключа).
9. На двери эвакуационного выхода из помещения детского сада установлены замки цилиндром «ключом вертушкой» (возможностью свободного открывания изнутри без ключа).
10. На двери эвакуационного выхода возле раздевалки установлен замок цилиндром «ключом вертушкой» (возможностью свободного открывания изнутри без ключа).
11. На дверях лестничной клетки на втором этаже установлен доводчик, устройство для самозакрывания.
12. На дверях детского сада установлен доводчик, устройство для самозакрывания.
13. На дверях библиотеки установлен доводчик, устройство для самозакрывания.
14. Укреплено ограждение кровли (натянули болтами).
15. Закуплены противопожарная дверь и противопожарный люк второго типа с размерами 0.6x0.8 м, установка запланирована до конца октября 2024г.
16. Убрали предметы в лестничной клетке под лестничным маршем, расположенной у входа в администрацию СП Узунларовский с/с.
17. 27 сентября 2024г. было написано письмо-заявка в МКУ «Отдел образования МР Архангельский район РБ» о необходимости замены системы противопожарной сигнализации в школе.

Прилагаю:

1. Фото плафона освещения возле библиотеки.
2. Фото плафонов освещения в кабинете башкирского языка.
3. Фото плафонов освещения спортивного зала.
4. Фото замка цилиндром «ключом вертушкой» (возможностью свободного открывания изнутри без ключа) в спортивном зале.
5. Фото замка цилиндром «ключом вертушкой» (возможностью свободного открывания изнутри без ключа) в библиотеке.
6. Фото изоляции электрической сети в помещении котельной.
7. Фото плафонов освещения в помещении котельной.
8. Фото двери эвакуационного выхода из помещения столовой с замками цилиндром «ключом вертушкой» (возможностью свободного открывания изнутри без ключа).
9. Фото двери эвакуационного выхода из помещения детского сада с замком цилиндром «ключом вертушкой» (возможностью свободного открывания изнутри без ключа).
10. Фото двери эвакуационного выхода возле раздевалки с замком цилиндром «ключом вертушкой» (возможностью свободного открывания изнутри без ключа).