



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. Мира, д. 14, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450064  
Телефон (347) 279-98-95, Факс (347) 279-97-49  
E-mail: [aup@priuralnadzor.ru](mailto:aup@priuralnadzor.ru), <http://www.zural.gosnadzor.ru>

Республика Башкортостан,  
г. Нефтекамск  
(место составления акта)

“ 28 ” августа 2018г.  
11 час. 00 мин.  
(дата время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора)  
юридического лица – Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа №1» городского округа г. Агидель  
Республики Башкортостан (ИНН 0253005634)

№ 29-14/4089 А

По адресу/адресам: юридический адрес 452920, Республика Башкортостан, г. Агидель,  
ул.Цветочный бульвар,4  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Западно-Уральского управления Федеральной службы по  
экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Западно-Уральское управление  
Ростехнадзора) от 24.07.2018 № 4089-рп/б о проведении плановой выездной проверки Муници-  
пального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  
школа №1» городского округа г. Агидель Республики Башкортостан (ИНН 0253005634)  
была проведена \_\_\_\_\_ плановая, выездная

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении юридического лица Муниципального автономного общеобразователь-  
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» городского округа г. Агидель  
Республики Башкортостан (далее по тексту МАОУ «СОШ №1» г. Агидель)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Настоящая проверка проводится с целью выполнения пункта № 2419, 2420 на проведения  
новых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Западно-Уральским  
управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзо-  
ру на 2018 год, утвержденного приказом от 12 декабря 2017 года № 566-пр опубликованного  
на сайте: [www.zural.gosnadzor.ru](http://www.zural.gosnadzor.ru).

Задачами настоящей проверки являются: предупреждение, выявление и пресечение нару-  
шений обязательных требований в сфере электроэнергетики, энергосбережения и повышения  
энергоэффективности.

Дата и время проведения проверки:

“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. с \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин. до \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_  
“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. с \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин. до \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица)

Общая продолжительность проверки: с 01.08.2018г. по 28.08.2018г., 20 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Западно-Уральским управлением Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

законный представитель юридического лица – Директор МАОУ «СОШ №1» г. Агидель

Башарова Л.М. 30.07.2018

(подпись, фамилии, инициалы, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения: не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

Гурьянова Лайма Д. Ионаса - государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Республике Башкортостан Западно-Уральского управления Ростехнадзора.

Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: не привлекать.

При проведении проверки присутствовал: Директор МАОУ «СОШ №1» г. Агидель

Башарова Л.М.

**В ходе проверки установлено:**

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» городского округа г. Агидель Республики Башкортостан является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании Устава и действующего законодательства Российской Федерации. Приборы учета энергетических ресурсов установлены. Установленная мощность электроприемников МАОУ «СОШ №1» г. Агидель составляет 200,0 кВт., электроснабжение МАОУ «СОШ №1» г. Агидель осуществляется по третьей категории.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

| № п/п | Описание и характер выявленных нарушений                                              | Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которого нарушено или (и) не соблюдено                                   | Лица, допустившие нарушения |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1.    | Организация не укомплектована электротехническим персоналом                           | Нарушены требования п.1.2.1, Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Зарегистрированы Минюстом РФ от 22.01.2003. №4145. | Директор Башарова Л.М.      |
| 2.    | Организацией не обеспечено проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования | Нарушены требования п.1.6.3, Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Зарегистрированы Минюстом РФ от 22.01.2003. №4145. | Директор Башарова Л.М.      |
| 3.    | Отсутствует приказ на заместителя ответственного за электрохозяйство                  | Нарушены требования п.1.2.3, Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Зарегистрированы Минюстом РФ от 22.01.2003.        | Директор Башарова Л.М.      |

|     |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                          | №4145.                                                                                                                                            |                           |
| 4.  | Отсутствует должностная инструкция ответственного за электрохозяйство, с указанием его обязанностей.                                                                                                     | Нарушены требования п.1.2.6, Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Зарегистрированы Минюстом РФ от 22.01.2003. №4145.   | Директор<br>Башарова Л.М. |
| 5.  | В организации не обеспечено соответствие диспетчерских наименований на оборудовании в натуре обозначениям на эксплуатационной схеме.                                                                     | Нарушены требования п.1.8.4, Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Зарегистрированы Минюстом РФ от 22.01.2003. №4145.   | Директор<br>Башарова Л.М. |
| 6.  | Не выполняются требования по нанесению предупреждающих надписей и плакатов в РУ: диспетчерское наименование на лицевой и оборотной сторонах панелей щитов.                                               | Нарушены требования: п.2.2.20. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрированы Минюстом РФ от 22.01.2003г. №4145. | Директор<br>Башарова Л.М. |
| 7.  | В организации не выполняются требования по наличию для каждой кабельной линии: паспорта, включающего техническую документацию; диспетчерского номера или наименования.                                   | Нарушены требования: п.2.4.5. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрированы Минюстом РФ от 22.01.2003г. №4145.  | Директор<br>Башарова Л.М. |
| 8.  | Не обеспечено в организации наличие однолинейных схем освещения на щитах и сборках сети, наличие надписей на лицевой стороне шкафов освещения                                                            | Нарушены требования: п.2.12.5. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрированы Минюстом РФ от 22.01.2003г. №4145. | Директор<br>Башарова Л.М. |
| 9.  | В организации отсутствует комплект технической документации: генеральный план; комплект проектной документации со всеми последующими изменениями; исполнительные рабочие схемы электрических соединений. | Нарушены требования п.1.8.1 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Зарегистрированы Минюстом РФ от 22.01.2003. №4145.    | Директор<br>Башарова Л.М. |
| 10. | В организации отсутствуют графики работ по очистке светильников, осмотру сети электрического освещения. ремонту электрического освещения.                                                                | Нарушены требования п.2.12.12 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Зарегистрированы Минюстом РФ от 22.01.2003. №4145.  | Директор<br>Башарова Л.М. |

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): - не выявлено;
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля: не выявлено.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля, органами муниципального контроля внесена.

(подпись проверяющего)

(подпись представителя юридического лица)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):-

(подпись проверяющего)

(подпись представителя юридического лица)

Прилагаемые к акту документы: приложение от 28.08.2018 № 4089А опросной лист на 20 ст. Подписи лиц, проводивших проверку

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта на 4 (четыре листа) получил: Л.И. Гурьянова

фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

« 28 » августа 20

18

подпись



Республика Башкортостан  
г. Нефтекамск

Государственным инспекторам Технико-Уральского территориального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (ФСТУ) в г. Нефтекамске Лаймой д. Монаховой от 24.07.2018 г. № 4089 руб. были проведены выездная проверка с ответом Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» городского округа г. Агидель Республики Башкортостан (ИНН 5053005634, ОГРН 102501433540).

в период с 24.07 по 28.08.2018 г. по «28» августа 2018 г.  
На основании части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, Постановления в Технико-Уральском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 28.06.2016 № 190-МАУУ «ОШ №1» г. Агидель представляется:

| 1. Устранить выявленные нарушения в установленные сроки |                                                                  |                                                                                                                                                      |                           |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| № п/п                                                   | Конкретное описание нарушения                                    | Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены (документ)                                                          | Срок устранения нарушения |
| 1                                                       | Организация не укомплектована электротехническим персоналом      | Нарушения требования п.1.2.1. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрированных Министерством РФ от 22.01.2003 №4143 | 23.11.2018                |
| 2                                                       | Организация не имеет действующего плана аварийно-ремонтных работ | Нарушения требования п.1.6.3. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрированных Министерством РФ от 22.01.2003 №4143 | 23.11.2018                |
| 3                                                       | Отсутствует приказ на проведение                                 | Нарушения требования п.1.2.3. Правил                                                                                                                 | 23.11.2018                |