

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)

г.Уфа, ул.8 Марта 12/1

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городам Бирск, Благовещенск, Бирскому, Благовещенскому, Иглинскому и Нуримановскому районам РБ УНД и ПР

ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование органа государственного надзора)

РБ, Бирск, ул. Гагарина, 111, тел. 347(84)34875, E-mail: ond_birsk@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 85/1/59

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Директору Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Бирская коррекционная школа-интернат с тяжелым нарушением речи

Токаревой Ирине Фагимовне.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по городам Бирск, Благовещенск, Бирскому и Благовещенскому районам по пожарному надзору С.А. УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан подполковника внутренней службы Швецова № 85 от «05» сентября 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 ч. 00 мин. «18» сентября 2016 г. по 16 ч. 00 мин. «20» сентября 2016 г. проведена плановая выездная проверка:

Государственным инспектором Бирского межрайонного ОНД и ПР УН и ПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан майором внутренней службы Черновым Вадимом Валерьевичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

Бирская коррекционная школа-интернат с тяжелым нарушением речи

г. Бирск ул. Мира, 150

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Ответственным за пожарную безопасность Похуновым Д.Е.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого	Срок устранения нарушения требования	Отметка (подпись)
Предписания				

	конкретного места выявленного наруше- ния		сти	нении (ука- зыва- ется толь- ко вы- полне- ние)
1.	2.	3.	4.	5.
1. +	Помещение склада не выделено сертифици- рованными противопо- жарными дверями с нормируемым преде- лом огнестойкости	СНиП 21-01-97* п. 4.1) В зданиях должны быть предусмотрены конструктивные, объ- емно-планировочные и инженерно- технические решения, обеспечивающие в случае пожара: возможность эвакуации людей независимо от их возраста и физического состояния на- ружу на прилегающую к зданию террито- рию (далее — наружу) до наступления угро- зы их жизни и здоровью вследствие воздей- ствия опасных факторов пожара; возмож- ность спасения людей; возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи средств пожаротушения к очагу по- жара, а также проведения мероприятий по спасению людей и материальных ценно- стей; нераспространение пожара на рядом распо- ложенные здания, в том числе при обруше- нии горящего здания; ограничение прямого и косвенного матери- ального ущерба, включая содержимое зда- ния и само здание, при экономически обос- нованном соотношении величины ущерба и расходов на противопожарные мероприя- тия, пожарную охрану и ее техническое ос- нащение СНиП 21-01-97* п.4.3	01.03.2017	
2. +	Не определены кате- гории взрывопожарной и пожарной опасности для всех производ- ственных и складских помещений	(п. 20 правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением прави- тельства РФ №390 от 25.04.2012г.) Руково- дитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных уста- новках обозначение их категорий по взры- вопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический рег- ламент о требованиях пожарной безопасно- сти".	01.03.2017	
3. +	В помещениях допус- кается использование удлинителей для пи-	(п. 42 Правил противопожарного режима утвержденных постановлением правительст- ва в РФ №390 от 25.04.2012г.) Запрещается:	01.03.2017	

	ров, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.	ку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.		
4. +	В автомобильном гараже не обеспечено разработка плана расстановки транспортных средств с описанием очередности и порядка их эвакуации при пожаре, а также оснащение указанных помещений и площадок открытого хранения транспортных средств (кроме индивидуальных) буксировочными тросами и штангами из расчета 1 трос (штанга) на 10 единиц техники.	(п. 247 Правил противопожарного режима утвержденных постановлением правительства РФ №390 от 25.04.2012г.) Руководитель организации в отношении помещений для хранения (стоянки) транспорта в количестве более 25 единиц, расположенных на объектах транспортной инфраструктуры, обеспечивает разработку плана расстановки транспортных средств с описанием очередности и порядка их эвакуации при пожаре, а также оснащение указанных помещений и площадок открытого хранения транспортных средств (кроме индивидуальных) буксирными тросами и штангами из расчета 1 трос (штанга) на 10 единиц техники.	01.03.2017	
5. +	Установлены пожарные шкафы не установленного образца (не сертифицированы в области пожарной безопасности.	(Ст. 107.ФЗ 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») Требования к пожарным шкафам 1. Пожарные шкафы и многофункциональные интегрированные пожарные шкафы должны обеспечивать размещение и хранение в них первичных средств пожаротушения. Укомплектованность многофункциональных интегрированных пожарных шкафов принимается в соответствии с таблицей 26 приложения к настоящему Федеральному закону. 2. Конструкция пожарных шкафов и многофункциональных интегрированных пожарных шкафов должна позволять быстро и безопасно использовать находящееся в них оборудование. 3. Габаритные размеры и установка пожарных шкафов и многофункциональных интегрированных пожарных шкафов не должны приводить к загромождению путей эвакуации. 4. Пожарные шкафы и многофункциональные интегрированные пожарные шкафы должны быть изготовлены из негорючих материалов. 5. Внешнее оформление и информация о содержимом пожарных шкафов и многофункциональных интегрированных пожарных шкафов определяются нормативными документами по пожарной безопасности, принятыми в соответствии со статьей 4 на-	01.03.2017	

	(НПБ 151-2000 п. 4.1) Пожарные шкафы должны изготавливаться по конструкторской документации, утверждённой в установленном порядке.	
--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в марте 2017 г.

(квартал, месяц).

Государственный инспектор Бирского межрайонного ОНД и ПР
УН и ПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан Чернов
Вадим Валерьевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«20» сентября 2016г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

М.Л.П.*

Директор школы-интернат Токарева И.Ф.

(должность, фамилия, инициалы)

«__» _____ 2016г.

Башкортостан Республикаһының
Мәғариф министрлығы
дәүләт дөйөм белем Биреү бюджет учреждениеһы
телмәрәндә ауыр тайпылыштар булған уҡыусылар өсөн
Бөрө коррекцион мәктәп - интернаты
Тыныслыҡ урамы, 150, Бөрө, 452451
Башкортостан Республикаһы
Тел./факс (34784) 4-52-39, 4-52-05
E-mail: birskrech@mail.ru

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
БИРСКАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
г. Бирск ул. Мира 150, Республика Башкортостан 452451
Тел./факс (34784) 4-52-39, 4-52-05
E-mail: birskrech@mail.ru

452451 Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Мира, 150. Телефоны: директор (факс) (34784) 4-52-39, бухгалтерия 4-52-05
ИНН 0257002377, ОГРН 1020201682852 КПП 025701001 МФ РБ (МО РБ ГБОУ Бирская коррекционная школа-интернат для
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, лицевой счёт № 20112070580) БИК 048073001
расчётный счёт № 40601810400003000001 в ГРКЦ НБ РБ Банка России г. Уфа.

№ 01-39/270

от «14» октября 2016 года

государственному инспектору
Бирского межрайонного ОНД и ПР
УНД и ПР ГУ МЧС России
по Республике Башкортостан
Чернову В.В.

Отчет об устранении и выполнении требований

Администрация ГБОУ Бирская коррекционная школа-интернат для обучающихся с ТНР ставит Вас в известность, что для устранения и выполнения требований, приведенных в предписании №85/1/59 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара приняты следующие меры:

1. Выписан и оплачен счет №БР000000316 от 03 октября 2016г. ЗАО «Башкирское специализированное ремонтно-строительное управление противопожарных работ» на приобретение и установку сертифицированной противопожарной двери с нормируемым пределом огнестойкости в помещении склада.
2. Определены категории взрывопожарной и пожарной опасности для производственных и складских помещений.
3. Из помещений убраны удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.
4. В автомобильном гараже разработан план расстановки транспортных средств с описанием очередности и порядка их эвакуации при пожаре. Автомобильный гараж оснащен буксировочным тросом.
5. Выписан и оплачен счет №БР000000317 от 03 октября 2016г. ЗАО «Башкирское специализированное ремонтно-строительное управление противопожарных работ» на приобретение сертифицированных пожарных шкафов.

Директор школы-интерната



Токарева И.Ф.

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
ГУ МЧС России по Республике Башкортостан
(наименование территориального органа МЧС России)

г.Уфа, ул.8 Марта 12/1

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городам Бирск,
Благовещенск, Бирскому, Благовещенскому, Иглинскому и Нуримановскому районам
РБ УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан**
(наименование органа государственного надзора)

РБ, Бирск, ул. Гагарина, 111, тел. 347(84)34875, E-mail: ond_birsk@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

РБ, Бирск, ул. Гагарина,
111

(место составления акта)

«24» марта 2017 г.

(дата составления акта)

«16» час «00» мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 42**

В период с 22.03.2017 г. по 24.03.2017 г. по адресу/адресам: г.Бирск, ул. Мира, 150

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения И.о. главного государственного инспектора городов Бирск,
Благовещенск, Бирского, Благовещенского, Нуримановского и Иглинского районов Республики
Башкортостан по пожарному надзору капитана внутренней службы Фролова В.Г. № 42 от 21 марта
2017г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»,
была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Бирская коррекционная школа-
интернат для обучающихся с тяжелым нарушением речи.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«22» марта 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа

«23» марта 2017 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

«24» марта 2017 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня (6 часов).

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Бирским межрайонным ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике
Башкортостан по адресу: г. Бирск, ул. Гагарина, 111, т. 347(84) 3-44-36

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) _____

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

«» г. №

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

УН и ПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан Чернов Вадим Валерьевич, эксперт не привлекаются

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Ответственный за пожарную безопасность ГБОУ Бирская КШИ школа-интернат для обучающихся с ТНР Похунов Д.Е.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
		Нарушения устранены.	

проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку: Инспектор Бирского межрайонного ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан майор внутренней службы Чернов Вадим Валерьевич.

«24» марта 2017 г.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«24» марта 2017 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)