

Профилактическое мероприятие
№ 02250061000219771491 от 23.10.2025

Статус	Предостережение объявлено
мероприятия:	
Контролируемое	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
лицо:	ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД
	КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА "РОДНИЧОК"
	Р.П.ЧИШМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
	ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ
	БАШКОРТОСТАН
Контрольный(над	ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
зорный) орган:	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
	ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
	СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
	СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ
	БАШКОРТОСТАН



Паспорт КНМ подписан ЭЦП
Дата подписания: 18.11.2025
Сертификат: 48 81 29 64 52 07 15 12 82 18 01 91 61 48 58 98
37 25 69
Выдан: Казначейство России
Владелец: Валиев Марк Вилевич, ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО
РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Действителен: с 28.03.2025 по 21.06.2026

Сведения о профилактическом мероприятии

Вид контроля (надзора) и его номер: 006 – Федеральный государственный пожарный надзор

Вид профилактического мероприятия: Объявление предостережения

Даты проведения профилактического мероприятия

Дата объявления предостережения: 23.10.2025

Основания проведения профилактических мероприятий

1. Основание проведения профилактических мероприятий: (Н248–ФЗ) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Дополнительно: Федеральный закон от 22.07.2008 N 123–ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 83 глава 9 часть 7 Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прибор приемно–контрольный пожарный, устанавливаемый в помещении дежурного персонала, или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 с автоматическим дублированием этих сигналов в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре. В соответствии с п. 54
20.11.2025 15:37

Профилактическое мероприятие № 02250061000219771491 от 23.10.2025

Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479 руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных систем.

Сведения о содержании предостережения

Описание предостережения: В адрес Давлекановского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР Главного управления России по Республике Башкортостан поступила информация о ложных срабатках АПС. Причина срабатки не установлена. Прошу вас привлечь обслуживающую организацию для проведения расследования (обследования) и устранить выявленные нарушения.

Содержание предостережения: Выписка.docx

Сведения о контролируемом лице

Тип контролируемого лица: Юридические лица

Наименование контролируемого лица: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА "РОДНИЧОК" Р.П.ЧИШМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 0250007094

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1020201396203

Адрес места нахождения: 452170, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Р-Н ЧИШМИНСКИЙ, РП ЧИШМЫ, УЛ ТРАКТОВАЯ, Д. 3 14,

ОКВЭД:

1. 85.11 Образование дошкольное

Наличие проверяемого лица в реестре МСП: Да

Категория субъекта МСП: Не является субъектом МСП

Наличие проверяемого лица в реестре СОНКО: Нет

Сведения об объектах контроля

1. Тип объекта: Производственные объекты

Вид объекта: здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

Подвид объекта: здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

Категория риска: низкий риск

Сведения о должностных лицах контрольных (надзорных) органов, участвующих в соответствующих профилактических мероприятиях

1. Валиев Марк Вилевич государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору – сотрудники территориальных отделов (отделений, инспекций) структурных подразделений территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации

**Профилактическое мероприятие
№ 02250061000219771491 от 23.10.2025**

чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора

Обязательные требования, подлежащие проверке

1. Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации, 1479, Пункт 54 Правил, Другое / прочее Абзац 1

Содержание требования: Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.