

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 1 «Улыбка» компенсирующего вида
г.Благовещенска Республики Башкортостан**

**Аналитическая справка
о соответствии материально-технических условий правилам пожарной безопасности**

Экспертная рабочая группа	Мещерякова З.Н.	Абдурахимова Ф.К.
	Короткова О.В.	Лузянина И.С.
	Яндимирова Э.С.	Щенникова В.В.
	Даутова И.С.	

Сроки проведения: 29.08.2022г. – 05.09.2022г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 «Улыбка» компенсирующего вида г.Благовещенска Республики Башкортостан имеет два здания по следующим адресам:

- ул. Коммунистическая, д. 9;
- ул. Старикова, д.71

Анализ соответствия материально-технических условий правилам пожарной безопасности в ДОУ проводился в обоих зданиях по следующим показателям:

- отсутствие предписаний органов, осуществляющих государственный надзор в сфере образования;
- наличие системы обеспечения пожарной безопасности;
- наличие наружного противопожарного водоснабжения (исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения);
- наличие автоматической пожарной сигнализации;
- наличие декларации пожарной безопасности;
- наличие инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре;
- наличие и исправное состояние эвакуационных выходов;
- наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы;
- наличие актов проверки работоспособности систем противопожарной защиты;
- наличие планов эвакуации людей при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств пожаротушения;
- наличие приказа о назначении ответственного за пожарную безопасность, который обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности ДОУ;
- проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок с работниками и воспитанниками ДОУ;
- наличие обучения по программам пожарно-технического минимума у руководителя и лиц, ответственных за пожарную безопасность;
- наличие и исправность необходимого количества первичных средств пожаротушения;
- наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременная перезарядка огнетушителей.

Анализ соответствия материально-технических условий правилам пожарной безопасности показал:

- оба здания ДОУ снабжены АПС (автоматическая пожарная сигнализация), которая подключена на пульт единой диспетчерской района, имеется система оповещения и управления эвакуацией;

- разработан и утвержден Паспорт общей безопасности учреждения;
 - пожарный щит расположен на хозяйственном дворе каждого здания;
 - рядом со зданиями дошкольного учреждения находится колодец, при необходимости позволяющий пожарным машинам экстренно пополнить запас воды.
 - в здании по улице Старикова, д.71 имеется 4 огнетушителя (2 огнетушителя находятся у запасного выхода, еще два у центрального выхода). В здании по улице Коммунистическая, д.9 имеется 9 огнетушителей (1 огнетушитель находится в раздевалке подготовительной группы, 1 в спортивно-музыкальном зале, так же 1 огнетушитель в холодном коридоре у центрального входа, 1 перед центральным входом, один в раздевалке младшей группы, 1 в раздевалке старшей группы и 1 в холодном коридоре запасного выхода, 2 огнетушителя находятся в пищеблоке). Все огнетушители соответствуют срокам годности;
 - запасной эвакуационный пожарный выход из зданий детского сада находится в пригодном для эксплуатации состоянии;
 - два раза в год проводятся практические тренировки по эвакуации детей и сотрудников из здания ДООУ в случае чрезвычайных ситуаций в безопасное место;
 - планоно проводятся инструктажи с педагогическим и обслуживающим персоналом с регистрацией в соответствующем журнале.
 - с детьми регулярно проводятся беседы и обучающие занятия по правилам обращения с огнем и правилам поведения во время пожара;
 - в помещениях ДООУ имеются стенды по пожарной безопасности с наглядной информацией, оформлены уголки, которые размещены в доступном для всех участников образовательного процесса, месте.
 - работники ДООУ систематически проходят обучение по ППБ, ОТ и ТБ в соответствии с требованиями.
- Таким образом, работу МБДООУ детский сад №1 «Улыбка» г Благовещенска по обеспечению пожарной безопасности можно считать удовлетворительной.

Рекомендации:

Всем сотрудникам ДООУ строго соблюдать требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим.

Проходить инструктаж по пожарной безопасности не реже одного раза в полугодие.

Лицу, ответственному за пожарную безопасность в дошкольном учреждении, проходить обучение по программам пожарно-технического минимума согласно требованиям (1 раз в три года).

Педагогическому коллективу ДООУ вести планомерную работу с воспитанниками и родителями.

Экспертная
рабочая
группа

Мешерякова З.Н.
Короткова О.В.
Яндимирова Э.С.
Даутова И.С.

Абдурахимова Ф.К.
Лузянина И.С.
Щенникова В.В.

Старший
воспитатель

Фисенко Т.Р.