

МЧС России
 Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
 Управление надзорной деятельности и профилактической работы
 Аургазинский межрайонный отдел надзорной деятельности и
 профилактической работы
 (наименование органа государственного пожарного надзора)
 453480, Республика Башкортостан, Аургазинский район, с. Толбазы, ул. Парковая, д. 4
 тел. доверия 8(347) 233-99-99,

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона доверия,

Предписания N 136/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад комбинированного вида «Теремок» села Архангельское муниципального района Архангельский район Республики Башкортостан,

Руководителю муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида «Теремок» села Архангельское муниципального района Архангельский район Республики Башкортостан

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

«27» августа 2018 г. проведена плановая выездная проверка зданий объекта дошкольного образования – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Теремок» села Архангельское муниципального района Архангельский район Республики Башкортостан, расположенных по адресам: 453030, Республика Башкортостан, Архангельский район, с. Архангельское, ул. Блюхера, 39, ул. Блюхера, 46/1, ул. Ленина, 31, государственным инспектором Архангельского, Аургазинского, Гафурийского и Кармаскалинского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору майором внутренней службы Рыжиковым Евгением Вячеславовичем

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

При проведении проверки присутствовали: Заведующая муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида «Теремок» села Архангельское муниципального района Архангельский район Республики Башкортостан Малькова Надежда Николаевна

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только в полном исполнении)
1	2	3	4	5
1	Не представлены акты проверки работоспособности систем дублирования сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации, смонтированных в зданиях детского сада, в подразделение	п. 61 Постановления правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»;	01.05.2019	

	пожарной охраны			
2	Здания и помещения детского сада не обозначены знаками пожарной безопасности (в места размещения ручных пожарных извещателей, телефона для вызова пожарной охраны, первичных средств пожаротушения и т.д.)	п. 33 Постановления правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»; ГОСТ Р 12.4.026-2001	01.05.2019	
Здание детского сада расположенного по адресу: ул. Блюхера, 39				
3	Руководителем организации не обеспечено содержание в исправном состоянии и проведение эксплуатационных испытаний наружной металлической пожарной лестницы, расположенной в северной части здания (испытание проводится не реже 1 раза в 5 лет)	п. 25 Постановления правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»	01.05.2019	
4	В коридоре первого этажа отделка полов выполнена материалом (линолеум) показатели пожарной опасности которого превышают допустимые значения	СНиП 21-01-97* п. 6.25*	01.05.2019	
5	В здании детского сада отсутствуют знаки пожарной безопасности в соответствии с требованием ГОСТ	п. 33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года;	01.05.2019	
6	В помещении пожарного поста или в помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, не предусмотрено аварийное освещение	ст.ст. 4, 151 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12.52 НПБ 88-2001, п. 12.55 НПБ 88-2001; СНиП 23.05-95	01.05.2019	
7	Помещения кухни оснащены недостаточным количеством пожарных извещателей (требуется не менее 2 в каждом помещении)	п. 61 Постановления правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»; НПБ 88-2001 п. 12.16; СП 5.13130.2009 п. 13.3.2	01.05.2019	
8	Дверь помещения электрищитовой выполнена не противопожарной	ст. 88 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.4 СНиП 21-01-97*	01.05.2019	
9	Расстояние от стеллажей с хранимой продукцией в помещении склада моющих средств до эклектических светильников	п. 343 Постановления правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О	01.05.2019	

	составляет менее 0,5 метра	противопожарном режиме»		
10	Из лестничной клетки выход в чердачное помещение выполнен не через противопожарные люки 2-го типа, и имеет размеры менее чем требуемые 0,6х0,8 м (фактически 0,6х0,55 м)	п. 8.4 СНиП 21-01-97*;	01.05.2019	
Здание детского сада расположенного по адресу: ул. Ленина, 31				
11	В кабинете старшего воспитателя допускается эксплуатация электрической розетки с видимым повреждением (оплавление корпуса)	п. 42 пп. б) Постановления правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»;	01.05.2019	
12	В подсобном помещении средней детской группы эксплуатируется плафон со снятым защитным колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника	п. 42 пп. б) Постановления правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»;	01.05.2019	
13	В коридоре первого этажа отделка полов выполнена материалом (линолеум) показатели пожарной опасности которого превышают допустимые значения	СНиП 21-01-97* п. 6.25*	01.05.2019	
14	Руководителем организации не обеспечено исправное содержание систем противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре находятся в неисправном состоянии)	п. 61 Постановления правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»;	01.05.2019	
Здание детского сада расположенного по адресу: ул. Блюхера, 46/1				
15	Руководителем организации не обеспечено исправное содержание систем противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре находятся в неисправном состоянии)	п. 61 Постановления правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»;	01.05.2019	
16	В помещении детской группы допускается эксплуатация электрического удлинителя, для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ	п. 42 пп. з) Постановления правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»;	01.05.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических

лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в мае месяце 2019 года.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Государственный инспектор Архангельского, Аургазинского, Гафурийского и Кармаскалинского районов республики Башкортостан по пожарному надзору майор внутренней службы Рыжиков Евгений Вячеславович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

«28» августа 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Заведующая муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида «Теремок» села Архангельское муниципального района Архангельский район Республики Башкортостан Малькова Надежда Николаевна

(должность, фамилия, инициалы)

«28» августа 2018 г.