


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический и фактический адрес: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 7
E-mail: fguz@02.rospotrebnadzor.ru, <https://sesufa.ru/>, тел. (347) 287-85-00
ИНН 0276090570, ОГРН 1050204212255
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710014
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 22.04.2015

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
Хисамиев Ильнур Ильясович



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

от 05.12.2025 № 02-20-07-Э9254-2025

поручение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в Туймазинском, Бакалинском, Чекмагушевском, Шаранском районах
от 10.01.2025 № 02-17-44-2-2025

Объект инспекции: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей, лагерь труда и отдыха).

Заявитель: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Михайловка муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан.

ИНН: 0207003061, ОГРН 1020200610880.

Юридический адрес: 452657, Россия, Республика Башкортостан, Бакалинский район, с. Михайловка, ул. Центральная 4.

Место нахождения объекта: 452657, Россия, Республика Башкортостан, Бакалинский район, с. Михайловка, ул. Центральная 4.

Цель: установить соответствие/несоответствие объекта инспекции требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (Глава 3 статьи 10-19), Федерального закона от 30 марта 1999 № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Рассмотренные документы:

заявление вх. № 02-20/5971-2025/ОИ от 21.10.2025;

акт обследования № 02-20-07-А8389-2025 от 04.12.2025;

свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан от 18.12.2013 серия 04 АД № 214056 (копия);

свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан от 18.12.2013 серия 04 АД № 214057 (копия);

технический паспорт (инвентарный номер 80:207:002:000000040), составленный по состоянию на 10.07.2008 (копия).

Дата проведения инспекции: с 21.10.2025 по 04.12.2025.

Результаты инспекции:

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей (далее по тексту - ДОЛ с ЦДП) Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Михайловка муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан (далее по тексту - МОБУ СОШ с. Михайловка) располагается на базе функционирующего общеобразовательного учреждения по адресу: 452657, Россия, Республика Башкортостан, Бакалинский район, с. Михайловка, ул. Центральная 4, на земельном участке с кадастровым номером: 02:07:130501:51, категория земель: земли поселений (земли населенных пунктов), для размещения и обслуживания школы.

Планируется организация отдыха 26 детей (20 человек ДОЛ с ЦДП и 6 человек ЛТиО) в смену в каникулы.

Продолжительность смен в детском ДОЛ с ЦДП составляет не менее 21 календарного дня (оздоровительная смена), для организации отдыха, оздоровления и закаливающих процедур в летнее время. Продолжительность смены ЛТиО - 14 календарных дней. Дневной сон не предусмотрен.

Организация работы ДОЛ с ЦДП и ЛТиО осуществляется в режиме пребывания детей с 8.30 до 14.30 часов, с организацией 2-разового питания (завтрак и обед). Дневной сон не предусмотрен.

На территории отсутствуют постройки и сооружений, функционально не связанных с деятельностью оздоровительного учреждения.

Территории оздоровительного учреждения выделены следующие зоны: спортивно-игровых площадок; хозяйственная.

Зона спортивно-игровых площадок представлена открытой спортивной площадкой. Оборудование физкультурно-спортивной зоны обеспечивают условия для выполнения программы по физическому воспитанию, а также проведение секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий, организации отдыха. Спортивно-игровая площадка оборудована: скамейками, футбольным полем с натуральным покрытием, гимнастическими снарядами.

Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы. Для сбора твердых коммунальных и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны на расстоянии 98 м (согласно письма администрации МОБУ СОШ с. Михайловка) от здания предусмотрена площадка с водонепроницаемым твердым покрытием, размеры которой превышают площадь основания контейнеров на 1 м по периметру во все стороны. На площадке установлено 2 контейнера с крышками. Площадка с трех сторон оборудована ветронепроницаемым ограждением с высотой,

превышающей высоту контейнеров для сбора отходов. Представлен договор на вывоз твердых коммунальных отходов ТКО № 05-0023/25 от 09.01.2025, заключенный с ООО «Экология Т».

Въезды и входы на территорию, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, площадки для мусоросборников выполнены ровным асфальтовым покрытием, не имеющем дефектов.

Вход в здание оборудован тамбуром.

Предусмотрены условия для соблюдения доступности услуг, оказываемых для лиц с ограниченными возможностями здоровья - вход в здание оборудован пандусом.

Для организации отдыха в ДОЛ с ЦДП в МОБУ СОШ с.Михайловка выделены следующие помещения на первом этаже:

раздевалка для верхней одежды с условиями для сушки верхней одежды и обуви;

игровая комната для детей, посещающих ДОЛ с ЦДП, площадью 65,9 м²;

помещение для занятий кружков для детей;

обеденный зал, площадью 97,6 м²;

пищеблок;

спортивный зал, площадью 147,9 м²;

кладовая спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря;

помещение для временной изоляции заболевших детей;

санузел для девочек;

санузел для мальчиков;

помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов;

на 2 этаже:

игровая комната для детей, посещающих ЛТиО, площадью 32,9 м²;

игровая комната для детей, посещающих ДОЛ с ЦДП, площадью 49,0 м².

Раздевалка для сушки верхней одежды оборудована вешалками для верхней одежды детей, полками для обуви.

Помещения игровых комнат и помещения для занятий кружков оснащены мебелью (двухместными регулируемыми столами и стульями), досками меловыми с софитами, шкафами с дидактическими материалами, приборами по обеззараживанию воздуха. Мебель имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

Фактическая площадь в игровых комнатах на одного человека (при нормируемом показателе не менее 2,5 м² на одного ребенка) составляет для детей, посещающих ДОЛ с ЦДП (20 человек) - 3,29 м², для детей, посещающих ЛТиО (6 человек) – 5,48 м².

Использование электронных средств обучения в период ДОЛ с ЦДП не предусмотрено.

Спортивный зал оборудован скамейками, мелким спортивным инвентарем, волейбольными сетками, баскетбольными щитами с кольцами. Осветительные приборы имеют светорассеивающую защитную конструкцию. При спортивном зале выделены инвентарная, отдельные раздевалки для мальчиков и девочек с оборудованными скамейками и вешалками для одежды. При спортивных залах предусмотрены отдельные туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные по 1 унитазу и 1 умывальной раковине каждый. В спортивном зале занятия осуществляются поотрядно, в количестве не более 10 человек. Фактическая площадь в спортивном зале на 1 человека составляет 14,8 м², при нормируемом показателе не менее 10,0 м².

Обеденный зал рассчитан на 40 посадочных мест. Питание всех отдыхающих организуется в 1 прием. Фактическая площадь на посадочное место в обеденном зале составляет 2,44 м² (при нормируемом показателе не менее 0,7 м² на посадочное место). Перед входом в обеденный зал оборудованы 2 умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды через смесители, электросушитель. Количество санитарно-технического оборудования, из расчета 1 умывальная раковина на 20 посадочных мест, достаточно. Зал оборудован столовой мебелью с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Представлен договор № 1 от 15.10.2025, заключенный с МОБУ СОШ № 1 с. Бакалы, согласно которого осуществляется поставка готовой горячей продукции, готовой кулинарной мучной продукции на период лагеря. Также, согласно данного договора, питание детей предусмотрено с использованием посуды, разового применения.

На момент проведения лагеря, пищеблок образовательной организации функционирует как буфет-раздаточная.

В состав пищеблока входят следующие помещения:

загрузочная;

складское помещение (расположен с улицы);

мясо-рыбный цех;

овощной цех;

горячий цех с зоной моечной столовой и кухонной посуды.

Загрузка продуктов осуществляется через со стороны хозяйственной зоны через отдельный вход.

В складском помещении предусмотрено хранение обменной тары. Стеллажи, подтоварники для хранения пищевых продуктов, посуды, инвентаря имеют высоту от пола не менее 15 см. Конструкция и размещение стеллажей и подтоварников позволяет проводить влажную уборку.

Овощной и мясо-рыбный цеха на период лагеря не функционируют.

На период лагеря используется посуда разового применения, согласно вышеуказанного договора. В обеденном зале установлены контейнеры для сбора использованной посуды.

Горячий цех на период лагеря функционирует как буфет-раздаточная.

Горячий цех оснащен 1 электрической плитой, производственными столами, раковиной для мытья рук. Предусмотрены производственные ванны, 2 из которых, на период лагеря, используемые для мытья обменной тары.

Раковина для мытья рук в горячем цехе не обеспечена системой водоотведения.

Для мытья обменной тары используются 2 моечные ванны в горячем цехе, с объемной вместимостью, предусматривающей полное погружение. Предусмотрены гибкие шланги для ополаскивания посуды.

Моечные и производственные ванны присоединены к канализационной сети без соблюдения воздушного разрыва от верха приёмной воронки (согласно СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация здания» п. 18.12 к сети канализации следует предусматривать присоединение технологического оборудования для приготовления и переработки пищевой продукции, оборудования для мойки посуды, устанавливаемого в общественных и производственных зданиях с разрывом струи не менее 20 мм от верха приемной воронки).

На полу в производственных помещениях пищеблока предусмотрены сливные трапы с уклоном пола к ним.

Моечные ванны для мытья обменной тары, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла, газов, оборудованы локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения, в дополнение к общей приточно-вытяжной системе.

Локальная вытяжная система вентиляции, установленная над плитой в горячем цехе, не имеет механического побуждения.

Для искусственного освещения применяют светильники во влагопылезащитном исполнении (защитные плафоны).

Столовая лагеря обеспечена достаточным количеством столовой посуды и приборами, из расчета не менее двух комплектов на одно посадочное место.

В пищеблоке выделено место (шкаф) для хранения уборочного инвентаря.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями, табуретами и другой мебелью) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Производственные столы имеют покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств.

Столовая обеспечена достаточным количеством столовой посуды и приборами, из расчета не менее двух комплектов на одно посадочное место.

Для хранения верхней и спецодежды сотрудников пищеблока предусмотрено место, оборудованное отдельными шкафами.

Для временной изоляции заболевших детей и организации медицинского обслуживания в оздоровительном учреждении выделено помещение, оборудованное ширмой, кушетками, рабочим местом медицинского работника. Организация медицинского обслуживания детей предусмотрена по договору № 621 от 01.09.2025 с ГБУЗ Бакалинская ЦРБ.

На первом этаже здания выделены отдельные туалеты для мальчиков, девочек, оборудованные кабинками с дверями.

Количество санитарно-технического оборудования:

в общей умывальной: 2 раковины;

для мальчиков: 1 унитаз, 1 писсуар;

для девочек: 1 унитаз.

Количество санитарно-технического оборудования для детей, посещающих ДОЛ с ЦДП, из расчета 1 унитаз на 20 девочек, 1 унитаз, 1 писсуар на 30 мальчиков, по 1 умывальнику на 30 мальчиков и 30 девочек, достаточно.

Для персонала выделен надворный туалет.

Согласно представленного письма администрации МОБУ СОШ с. Михайловка, высота установленных умывальных раковин в туалетах для мальчиков и девочек составляет 0,8 м.

Для соблюдения личной гигиены девочек унитаз оборудован гибким шлангом с душевой насадкой, с подводкой холодной и горячей воды.

Туалеты оборудованы корзинами для мусора, туалетной бумагой, мылом. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов. Унитазы обеспечены сидениями, позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Для хранения и обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов предусмотрено отдельное помещение, оборудованное поддоном с подводкой холодной и горячей воды через смеситель и системой водоотведения. Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и хранится в помещении уборочного инвентаря. Уборочный инвентарь для туалета (ветошь, ведра, щетки) маркирован ярким цветом и хранится отдельно от остального уборочного инвентаря.

Внутренняя отделка помещений выполнена из материалов, допускающих проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Потолки и стены всех помещений гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком. Полы и стены во всех помещениях без щелей, дефектов и механических повреждений.

В игровых комнатах и помещениях кружков окна открываются и имеют форточки с оборудованными фрамужными устройствами. На открывающихся окнах, фрамугах в летнее время организацией предусмотрено наличие сеток от залета кровососущих насекомых.

Для ограничения избыточного теплового воздействия инсоляции помещений оздоровительного учреждения в жаркое время года, окна, обеспечены солнцезащитными устройствами (шторы).

Отопительные приборы имеют ограждающие устройства.

Вентиляция во всех помещениях естественная (через стеновые каналы, оконные и дверные проемы) и приточно-вытяжная с механическим побуждением.

Все помещения (игровые комнаты, помещения для занятий кружков, спортивный и обеденный залы, помещение медицинского назначения) пребывания детей оснащены бытовыми термометрами для контроля температуры воздуха.

Представлен протокол по результатам измерений параметров микроклимата от 11.03.2025 № 02-00-02/02316-02-25, выполненный аккредитованной организацией (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС.RU.0001.510569), согласно которому параметры микроклимата находятся в зоне допустимых значений.

Все помещения имеют систему общего освещения: естественное освещение представлено оконными проемами; искусственное освещение осуществляется с помощью люминесцентных ламп. Временное хранение перегоревших и утративших потребительские свойства люминесцентных ламп, осуществляется в отдельном помещении школы. Во всех помещениях осветительные приборы имеют светорассеивающую защитную конструкцию. Окна выполнены из цельного стеклопакета; следов их дефектов или загрязнений не выявлено. В помещениях (игровые, помещения для занятий кружков) предусмотрено боковое левостороннее освещение.

Во всех помещениях для пребывания детей для дезинфекции воздушной среды используется бактерицидные установки(облучатели).

Представлен протокол по результатам измерений искусственной освещенности от 11.03.2025 № 02-00-02/02316-01-25, выполненный аккредитованной организацией (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС.RU.0001.510569), согласно которому уровни искусственной освещенности находятся в зоне допустимых значений.

Здание организации оборудовано системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, подключено к центральным сетям отопления, канализации и холодного водоснабжения. Система отопления- автономное, осуществляется от собственной котельной. Канализация-местная, со сбором сточных вод в водонепроницаемый выгреб типа «Шамбо», расположенной в хозяйственной части оздоровительного учреждения. Горячее водоснабжение осуществляется от электрических водонагревателей, установленных в производственных помещениях пищеблока, туалетах.

Представлен договор (контракт) на подачу централизованного водоснабжения (холодного водоснабжения и водоотведения) №1 от 01.01.2022 с Администрацией сельского поселения Михайловский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан.

Оздоровительной учреждение, согласно протоколу лабораторных исследований аккредитованной организации (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510569) от 14.03.2025 № 02-00-02/01919-25 обеспечена водой, отвечающей требованиям безопасности на питьевую воду.

Питьевой режим в оздоровительном учреждении организован охлажденной кипяченной водой. Предусмотрены промаркированные чайники в обеденном зале. Замена воды по графику (каждые три часа), имеются два развоза для чистых и «грязных» фаянсовых стаканов. Для питья используются фаянсовые стаканы, имеющиеся в наличии.

Дезинсекционные и дератизационные мероприятия проводятся согласно договора на оказание услуг № 133-2025ОПД/Д-Ф02-3887 от 21.03.2025, заключенного с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан».

Согласно вышеуказанному договору проведены: предварительное обследование территории с последующей акарицидной обработкой; через 3-5 календарных дней был осуществлен контроль ее эффективности, с последующим повтором через 15 календарных дней. Наличие клещей не обнаружено.

Проведено предварительное обследование территории и помещений с последующей дератизационной обработкой; контроль эффективности выполнен через 10-30 календарных дней, а также проводится ежемесячный контроль эффективности дератизационной обработки. Наличие грызунов не обнаружено.

Действие СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», глав I-II, IV-V, VII-IX СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», не устанавливают требования к объекту инспекции.


Выводы: несоответствия выявлены:

1. п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20 - раковина для мытья рук в горячем цехе не обеспечена системой водоотведения;
2. п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - моечные и производственные ванны присоединены к канализационной сети без соблюдения воздушного разрыва от верха приёмной воронки;
3. п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 - локальная вытяжная система вентиляции, установленная над плитой в горячем цехе, не имеет механического побуждения;

Заключение: здание, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые Муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением средняя общеобразовательная школа с. Михайловка муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан по адресу: 452657, Россия, Республика Башкортостан, Бакалинский район, с.Михайловка, ул. Центральная 4, для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей и лагерь труда и отдыха) **не соответствуют** требованиям п. 2.6.1, 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».


Инспекция проведена:

врачом по гигиене детей и подростков отделения гигиены детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» (образование – высшее медицинское; специальность – гигиена детей и подростков, уникальный номер реестровой записи 0223 031127683 действительный до 29.09.2028; стаж работы в области оценки соответствия 5 лет)



Черных Кристиной Дмитриевной

заведующий отделением гигиены детей и подростков, врач по общей гигиене (образование – высшее медицинское, аккредитация специалиста по специальности «Общая гигиена» уникальный номер реестровой записи об аккредитации 7724 031863814, действителен до 23.04.2029, стаж работы в области оценки соответствия 9 лет)



Андрюкова Юлия Юрьевна