

СОГЛАСОВАНО
Председатель профсоюзного
комитета

Е.В. Николаева
«11» 08 2018г.



ИНСТРУКЦИЯ № ИПБ- 01

по обеспечению мер пожарной безопасности

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- 1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования пожарной безопасности в МАДОУ «ЦРР – детский сад №14» г. Благовещенска, являющаяся обязательной для исполнения всеми работниками.
- 1.2. В разработке инструкции учтены: Постановление Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 г «О противопожарном режиме» в редакции от 30 декабря 2017г; Федеральный Закон РФ №123-ФЗ от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции от 31 июля 2018г; приказ МЧС РФ № 645 от 12.12.2007г «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» в редакции от 22.06.2010г; Федеральный закон №69-ФЗ от 21.12.1994г «О пожарной безопасности» в редакции от 29 июля 2018 года.
- 1.3. Все работники должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа.
- 1.4. Работники должны два раза в год проходить противопожарный инструктаж.

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- 2.1. Ответственность за противопожарное состояние коридоров, помещений и мест общего пользования возлагается на заместителя заведующего по административно-хозяйственной части.
- 2.2. Ответственность за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения возлагается на заместителя заведующего по административно-хозяйственной части.
- 2.3. Ответственность за пожарную безопасность в ночное время возлагается на сторожа.
- 2.4. Территория учреждения постоянно должна содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.
- 2.5. Помещения здания должны содержаться в чистоте. Загромождение проходов, эвакуационных путей не допускается.

- 2.6. Ко всем входам в здание должен быть обеспечен свободный доступ. Проезды и подъезды к зданию и пожарным водоисточникам, а также подступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными.
- 2.7. Разрывы между зданиями не разрешается использовать под складирование материалов, стоянку автотранспорта.
- 2.8. Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами и помещены в шкафы, которые пломбируются.
- 2.9. Проверка работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью) с перемоткой льняных рукавов на новую складку.
- 2.10. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглогодично находиться в работоспособном состоянии.
- 2.11. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах на высоте не более 1,5 м, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.
- 2.12. Используемые электрические сети и электрооборудование, должны соответствовать требованиям действующих Правил устройства электроустановок, Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей и Правил эксплуатации электроустановок потребителей.
- 2.13. Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние.
- 2.14. На каждом этаже на видном месте должен быть вывешен план эвакуации на случай возникновения пожара, утвержденный руководителем.
- 2.15. В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны быть предписывающие и указательные знаки безопасности.
- 2.16. По окончании работы работники учреждения должны тщательно осмотреть закрепленные за ними помещения и закрыть их, обесточив электросеть.

3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- 3.1. Разводить костры, сжигать мусор на территории учреждения.
- 3.2. Курить в помещениях учреждения и на его территории.
- 3.3. Хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие материалы.
- 3.4. Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы.
- 3.5. Снимать предусмотренные проектом двери холлов, коридоров, тамбуров и лестничных клеток.
- 3.6. Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов, устанавливать на путях эвакуации мебель, оборудование и др.
- 3.7. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.
- 3.8. Проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в здании учреждения при наличии в помещениях людей, а также без письменного приказа.
- 3.9. Проводить уборку помещений с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

3.10. Применять первичные средства пожаротушения и пожарного инвентаря не по назначению.

3.11. Пользоваться поврежденными розетками, выключателями, другими электроустановочными изделиями.

3.12. Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпаками (рассеивателями).

4. ОБЯЗАННОСТИ И ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА

4.1. Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) обязан:
- немедленно сообщить об этом по телефону 01 в пожарную часть, руководству (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

- открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания;
- принять меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей в соответствии с планом ликвидации аварий.

4.2. В момент эвакуации и тушения пожара необходимо воздерживаться от открытия окон и дверей без необходимости, а также от разбития окон во избежание распространения огня и дыма в смежных помещениях. Покидая помещения или здания, следует закрыть за собой все двери и окна.

4.3. Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.

4.4. Силами добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения.

4.5. Руководитель и лицо, в установленном порядке назначенное ответственным за обеспечение пожарной безопасности, прибывшие к месту пожара обязаны:
- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану;

- в случае угрозы жизни работников и воспитанников ДОУ должны немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;
- при необходимости отключить электроэнергию агрегатов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые и водяные коммуникации, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

- прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех работников и воспитанников;
- осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей учреждения) до прибытия подразделения пожарной охраны;
- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда/подхода к очагу пожара;

4.6. По прибытии пожарного подразделения, руководитель (или его заместитель) обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организовывать привлечение сил и средств учреждения к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ИНСТРУКЦИЙ

5.1. Нарушение (невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от выполнения) требований пожарной безопасности, в том числе Правил противопожарного режима в Российской Федерации, влечет уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.