

МЧС России
 Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
 Управление надзорной деятельности и профилактической работы
 Аургазинский межрайонный отдел надзорной деятельности и
 профилактической работы
(наименование органа государственного пожарного надзора)
 453480, Республика Башкортостан, Аургазинский район, с. Толбазы, ул. Парковая, д. 4
 тел. доверия 8(347) 233-99-99,
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона доверия,

Предписания N 4/1/7
об устранении нарушений требований пожарной безопасности
Муниципальному общеобразовательному бюджетному учреждению средняя
общеобразовательная школа с. Абзаново муниципального района Архангельский район
Республики Башкортостан, директору МОБУ СОШ с. Абзаново
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

«09» февраля 2017 г. проведена плановая выездная проверка объекта защиты
здания школы Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения
средняя общеобразовательная школа с. Абзаново муниципального района
Архангельский район Республики Башкортостан, расположенного по адресу: 453045,
Республика Башкортостан, Архангельский район, с. Абзаново, ул. А.Абдрахманова, д.
70, государственным инспектором Архангельского, Аургазинского, Гафурийского и
Кармаскалинского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору майором
внутренней службы Рыжиковым Евгением Вячеславовичем
(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

При проведении проверки присутствовали: Директор Муниципального
общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа с.
Абзаново муниципального района Архангельский район Республики Башкортостан
Кинзягулова Халиса Лугамановна
(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Руководителем учреждения не разработана и не направлена на регистрацию в орган государственного пожарного надзора декларация пожарной безопасности (после реорганизации путем слияния школы и детского сада)	Статья 6 часть 5, и статья 64 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в редакции Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ); приказ МЧС России от 24.02.2009 г. № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности»	01.07.2017	
2	Здание школы не оборудовано	ст. 50 ФЗ № 123-ФЗ «Технический	01.07.2018	

	устройством молниезащиты	регламент о требованиях пожарной безопасности»; СО 153-34.21.122-2003; п. 3.19 СНиП 31-06-2009		
3	Отсутствует ограждение кровли здания школы	п. 8.11 СНиП 21-01-97*;	01.07.2018	
4	Дверь помещения библиотеки, расположенного на втором этаже здания школы, выполнена не противопожарной	ст. 88 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.4 СНиП 21-01-97*	01.07.2018	
5	Из лестничных клеток не предусмотрен выход в чердачное помещение через противопожарные люки 2-го типа с размерами 0,6х0,8 м по закреплённым стальным стремянкам	п. 8.4 СНиП 21-01-97*;	01.07.2018	
6	Из помещений детских групп детского сада, расположенных на первом этаже здания школы, отсутствуют вторые эвакуационный выход (эвакуационные выходы должны быть рассредоточены)	ст. ст. 4, 151 ФЗ №123-ФЗ «Тех. регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.12, 6.15 СНиП 21-01-97*; п. 4.6 СНиП 31-06-2009 (Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.)	01.07.2018	
7	Части здания различной функциональной пожарной опасности (Ф 1.1 - детский сад и Ф 4.1 школа) не разделены противопожарными преградами	ст. 88 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.4 СНиП 21-01-97*	01.07.2018	
8	Расстояние от стеллажей с книгами в помещении библиотеки, расположенного на втором этаже здания школы, до эклектических светильников составляет менее 0,5 метра	п. 343 Постановления правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»	01.07.2017	
9	Расстояние от стеллажей с книгами в помещении книгохранилища, расположенного на втором этаже здания школы, до эклектических светильников составляет менее 0,5 метра	п. 343 Постановления правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»	01.07.2017	
10	Дверь помещения книгохранилища, расположенного на втором этаже здания школы, выполнена не противопожарной	ст. 88 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.4 СНиП 21-01-97*	01.07.2018	

11	Огнетушитель № 12 установленный в коридоре второго этажа находится в неисправном состоянии	п. 478 Постановления правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»	01.07.2017	
12	Не проведена проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли здания	ст.ст. 4, 151 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.7.12-7.13, табл 4,5 СНиП 21-01-97*; п. 21 Постановления правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»	01.07.2017	
13	Дверь эвакуационного выхода из коридора детского сада в лестничную клетку открывается не по направлению эвакуации	п. 6.17 СНиП 21-01-97*; п. 4.2.6 СП 1.13130.2009	01.07.2018	
14	Помещения детского сада не оборудованы планом эвакуации	п. 7 Постановления правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»	01.07.2017	
15	Не все складские, административные и общественные помещения обеспечена наличием табличек с номерами телефонов для вызова пожарной охраны	п. 6 Постановления правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»	01.07.2017	
16	Дверь эвакуационного выхода из помещения спортивного зала непосредственно наружу открывается не по направлению эвакуации	п. 6.17 СНиП 21-01-97*; п. 4.2.6 СП 1.13130.2009	01.07.2018	
17	Эвакуационный выход из помещения спортивного зала непосредственно наружу закрыт на замок	п. 35 Постановления правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»	01.07.2017	
18	В спортивном зале, в помещении книгохранилища, в подсобном помещении на втором этаже допускается эксплуатация электрических светильников не оборудованных защитными колпаками (рассеивателями)	п. 42 пп. в) Постановления правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»	01.07.2017	
19	Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта	п. 50 Постановления правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»	01.07.2017	
20	Дверь помещения электрощитовой,	ст. 83 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	01.07.2018	

	расположенного на первом этаже здания школы, выполнена не противопожарной	безопасности»; п. 7.4 СНиП 21-01-97*		
21	Не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Технического регламента о требования пожарной безопасности	п. 20 Постановления правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»	01.07.2017	
22	В лестничной клетке № 2 (вблизи помещений детского сада) установлены радиаторы системы отопления выступающие из плоскости стен на высоте менее 2,2 м	ст.ст. 4, 151 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* п. 6.32*	01.07.2018	
23	В здании школы отсутствуют знаки пожарной безопасности обозначающие направление движения к выходу, места расположения первичных средств пожаротушения и ручных пожарных извещателей	п. 33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года; ст. 84, ст. 151 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ГОСТ Р 12.2.143-2009	01.07.2018	
24	Перегородка кабинета № 37 «начальный класс», расположенного на втором этаже здания школы, выполнена из материалов с неизвестными показателями пожарной опасности	ст.ст. 4, 151 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* п. 6.25*	01.07.2018	
25	В фойе первого этажа обустроено помещение гардероба, ограждающие конструкции которого выполнены из материалов с неизвестными показателями пожарной опасности	ст.ст. 4, 151 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* п. 6.25*	01.07.2018	
26	В помещении столовой электрические холодильники подсоединены к электрической сети при помощи временных электрических проводов (удлинителей). В помещении холодильников внутренние электрические сети эксплуатируются с видимыми	п. 42 пп. «а» Правила противопожарного режима в Российской Федерации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года;	01.07.2017	

	повреждениями изоляция			
27	К зданию школы отсутствует проезд для пожарной техники (проезды не очищены от снега)	п. 75 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года;	01.03.2017	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для обжалования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в июне месяце 2018 года.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Государственный инспектор Архангельского, Аургазинского, Гафурийского и Кармаскалинского районов республики Башкортостан по пожарному надзору майор внутренней службы Рыжиков Евгений Вячеславович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

«09» февраля 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Абзаново муниципального района Архангельский район Республики Башкортостан Кинзягулова Халиса Лугамановна

(должность, фамилия, инициалы)

«09» февраля 2017 г.

