

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Башкортостан"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан")

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"

Юридический адрес: 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7, тел.: +7(347) 287-85-00

e-mail: fguz@02.rospotrebnadzor.ru

ОГРН 1050204212255 ИНН 0276090570

Адреса мест осуществления деятельности: 453500, Башкортостан Респ, р-н Белорецкий, г Белорецк, ул Пушкина,
дом 61/1, тел.: +7(34792) 3-18-79, e-mail: z10@02.rospotrebnadzor.ru; 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Рихарда
Зорге ул, дом 58, тел.: +7(347) 287-85-25, e-mail: z_lvoz@02.rospotrebnadzor.ru; 450054, Башкортостан Респ, Уфа г,
Шафиева ул, дом 7, тел.: +7(347) 287-85-00, e-mail: fguz@02.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510408



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, заведующий отделом
организации лабораторной деятельности

Л. Ф. Калимуллина
24.11.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

№ 02-00/48321-01-25 от 24.11.2025

1. Заказчик: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН (ИНН 0276090428 ОГРН 1050204210407) тел: +73479720542
2. Юридический адрес: РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, ГОРОД УФА, Г УФА, УЛ РИХАРДА ЗОРГЕ, Д. 58
Фактический адрес: 452170, Республика Башкортостан, Чишминский район, р.п.Чишмы, ул.Речная, дом 2а
3. Наименование измерений: Освещенность Еср
4. Цель измерений, основание: Профилактический визит, Поручение № 02-16-12-352-2025 от 17.11.2025
Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД №1 С. КАРМАСКАЛЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Юридический адрес: 453020, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН Р-Н КАРМАСКАЛИНСКИЙ,
С. КАРМАСКАЛЫ, УЛ КИРОВА, Д.28А
5. Место проведения измерений: МАДОУ ДЕТСКИЙ САД №1 С. КАРМАСКАЛЫ, детский сад, Башкортостан
Респ, м.р-н Кармаскалинский, с.п. Карламанский сельсовет, д Урал, ул Центральная, д.21
6. Дата и время измерений: 20.11.2025 с 15:00 до 15:40
Ф.И.О., должность лица, проводившего измерения: Гайнутдинова Г.С., помощник врача по общей гигиене,
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Башкортостан";
Ф.И.О., должность лица, присутствующего при измерениях: Булатов И.А., ведущий специалист-эксперт,
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
7. Условия проведения измерений:
Метеоусловия: атмосферное давление 753 мм рт.ст.; температура наружного воздуха 22.2°С, относительная
влажность воздуха 45.5%.
8. Дополнительные сведения: Напряжение в электрической сети питания осветительных установок до измерений –
220.0 В, после измерений – 220.0 В. Состояние осветительной установки: светильники на момент проведения
измерения чистые, в исправном состоянии. Измерения искусственной освещенности проводились при затемнении
окон плотной тканью, не пропускающей свет. Отношение естественной освещенности к искусственной
составляет не более 0,1
В таблице представлены результаты измерений с двусторонним интервалом неопределённости с уровнем доверия
95% (ГОСТ 34100.3-2017/ISO/IEC Guide 98-3:2008 «Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по
выражению неопределенности измерения»).
- ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1, 2 и 9)
9. НД, устанавливающие требования к объекту измерений: СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и

Протокол № 02-00/48321-01-25 распечатан 24.11.2025

стр. 1 из 2

Результаты относятся к объектам, прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

10. НД на метод измерений: ГОСТ 24940-2016 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности
Дополнения, отклонения или исключения из метода – отсутствуют

11. Код измерений: 02-00/48321-01-25

12. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Приборы комбинированные, ТКА-ПКМ	43482
2	Мультиметр цифровой M830B Mastech	048327
3	Лазерный дальномер, Leica DISTO A2	03075
4	Измерители параметров микроклимата, Метеоскоп-М	247717

13. Адрес места осуществления деятельности структурного подразделения выполнявшего измерения: 450054,
Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7, отдел физических факторов

14. Результаты измерений

№ точек	Место проведения измерений	Рабочая поверхность и высота плоскости над полом, м	Система освещения (комбинированная/общая)	Вид ламп (люминесцентные, накаливания и т.д.) и тип, марка ламп	Искусственное освещение	
					При системе общего освещения	
					Средняя освещенность, лк	Допустимая
Разновозрастная группа						
1	игровая	Г-0,0	общее	Светодиодные	150±14	Не менее 400

Измерения проводил(и): И.А. Резаев, Врач по общей гигиене

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Гизатуллин Эмиль Владиславович, Врач по общей гигиене

Конец протокола испытаний (измерений) № 02-00/48321-01-25 от 24.11.2025