

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

Номер ПМ: 02230061000205585313 Дата регистрации в ФГИС ЕРКНМ: 30.03.2023



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 8 Марта, 12/1,

+7 (347) 222-87-89, cancel@02.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Бирский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Гагарина, 111

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
№ 19 ПМ/1 от 11 апреля 2023 года**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида детский сад №1 "Айгуль" города Бирска муниципального района Бирский район Республики Башкортостан (ИНН 0257002095 , ОГРН 1020201683589)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось профилактическое мероприятие)

На основании уведомления о проведении профилактического визита в период с «11» апреля 2023 г. по «11» апреля 2023 г.

Начальником Бирского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан – майором внутренней службы Гаязовым Динаром Илшатовичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Во исполнения пункта 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (далее по тексту постановление Правительства РФ от 10.03.2022 года № 336) в отношении контролируемого лица проведен профилактический визит, не предусматривающий возможности отказа от него. Названный профилактический визит проведён в целях оценки соблюдения обязательных требований в области пожарной безопасности.

(профилактическое мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица _____

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в профилактическом мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 года № 336, а также со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	лестничные клетка не отделена от коридоров дверями с приспособлением для самозакрывания с уплотнением в притворах	пункт 4.4.6 СП 1.13130.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.06.2024 года	
2.	в спальнях комнатах для покрытия пола использованы материалы с неизвестными показателями пожарной опасности, поскольку сертификаты пожарной безопасности на применяемые материалы в совокупности с иными документами,	часть 6 статьи 134, пункта 10 части 7 статьи 146 Закона № 123, пункта 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;	01.06.2024 года	

	подтверждающими использование для покрытия пола именно сертифицированного материала, а также позволяющими удостовериться в соотносимости сертификата с фактически использованным материалом, не представлены, а также отсутствуют по месту нахождения объекта, тем самым не исключены случаи воздействия на людей токсичных компонентов при термическом разложении и горении материалов в тех дозах, которые окажут поражающее, или -- вовсе смертельное, действие на организм человека.			
3.	при установке на дверях системы контроля управления доступом не обеспечиваться автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания и (или) дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану	пункт 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479	01.06.2024 года	
4.	эксплуатация существующей системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, осуществляется без подтверждения того, что их кабельные линии и электропроводки сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения ими своих функций,	часть 3 статьи 51, части 2 статьи 82, части 7 статьи 84, части 2 статьи 103, части 5 статьи 104 Закона № 123, раздела 6 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», пунктов 6.4, 6.5 СП 6.13130.2021, пунктов 3.2, 3.3 ГОСТ Р 53316-2009;	01.06.2024 года	
5.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещения архива, в	пункт 12 Правил противопожарного режима в Российской	01.06.2024 года	

соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" с обозначением его категорией и классов зон на входной двери данного помещения с наружной стороны.	Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479		
--	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Габеев
(подпись)

Начальник Бирского межрайонного отдела надзорной деятельности
и профилактической работы управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по
Республике Башкортостан – майор внутренней службы
Гаязов Д.И.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.