

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1
«Улыбка» компенсирующего вида г. Благовещенска Республики Башкортостан

СОГЛАСОВАНО

Председатель ППО

МБДОУ детский сад № 1 «Улыбка»

г. Благовещенска

Иванова Л.Ю. Иванова Л.Ю.

29.08.2024г.

УТВЕРЖДЕНО

Заведующий

МБДОУ детский сад № 1 «Улыбка»

г. Благовещенска

Багаева Т.С. Багаева Т.С.

Приказ № 60 от «29» августа 2024г.



**ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ОБУЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД № 1 «УЛЫБКА»
КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА
Г.БЛАГОВЕЩЕНСКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В
ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

**Пожарно-технический минимум для работников
МБДОУ детский сад № 1 «Улыбка» компенсирующего вида
г. Благовещенска Республики Башкортостан**

№	Наименования тем	Часы
1.	Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности к дошкольным учреждениям. Обязанность работника соблюдать обязательные требования пожарной безопасности. Ответственность работника за нарушение обязательных требований пожарной безопасности.	1
2.	Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям, к территории ДОУ.	0,5
3.	Условия возникновения горения и пожара на рабочем месте. Противопожарное оборудование и инвентарь. Первичные средства пожаротушения, предназначенные для тушения электроустановок и оборудования.	1
4.	Сведения о путях эвакуации людей при пожаре, зонах безопасности, системах и средствах предотвращения пожара, противопожарной защиты. Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара (вида горючего вещества, особенностей оборудования).	1
5.	Действия работников МБДОУ при пожаре	1
6.	Меры личной безопасности при возникновении пожара	1
7.	Способы оказания первой помощи пострадавшим	2
	Практическая часть	
8.	Практическое занятие	0,5
9.	Проверка знаний теоретической части программы и тестирование	1

Итого: 9 часов

Билет 1. Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности к дошкольным учреждениям.

Обязанность работника соблюдать обязательные требования пожарной безопасности. Ответственность работника за нарушение обязательных требований пожарной безопасности

Нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности к дошкольным учреждениям:

- **Федеральный закон «О пожарной безопасности»** от 21.12.1994 №69-ФЗ.
- **Правила противопожарного режима в Российской Федерации**, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479.
- **Приказ МЧС №806** «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» (Приказ №806 от 18.11.2021).
- **Приказ МЧС России от 05.09.2021 №596** «Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области пожарной безопасности» (вступил в силу с 01.03.2022).
- **Инструкции** о мерах пожарной безопасности МБДОУ.

Работник должен:

- принимать меры предосторожности при пользовании опасными в пожарном отношении материалами, веществами и оборудованием;

- пользоваться первичными средствами пожаротушения, знать места расположения первичных средств пожаротушения, порядок эвакуации ценных материалов, документации, оборудования и имущества;
- выключать после окончания работы персональные компьютеры, освещение, копировальную и другую технику, в том числе бытовую;
- закрывать по окончании рабочего дня форточки, окна, двери.

За нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности все работники могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством. Например, в соответствии с частью 1 ст. 20.4 КоАП нарушение требований пожарной безопасности влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 тыс. до 3 тыс. руб.; на должностных лиц – от 6 тыс. до 15 тыс. руб.; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 20 тыс. до 30 тыс. руб.; на юридических лиц – от 150 тыс. до 200 тыс. руб.

Билет 2. Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям, к территории ДООУ.

Некоторые требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям ДООУ:

- **К зданию и помещениям ДООУ:**
- Младшие группы должны располагаться не выше 2 этажа.
- Максимальное число мест рассчитывается в зависимости от типа огнеустойчивости здания.
- Расстановка мебели и оборудования не должна препятствовать доступу к аварийным выходам и средствам пожаротушения.
- Обязательно наличие указателей и знаков безопасности.
- На коридорных и тамбурных дверях должны быть исправные доводчики.
- Паласы, ковры и другие предметы должны быть закреплены к полу с надёжной фиксацией.
- Чердачные помещения должны быть утеплены негорючими видами утеплителя, чердачные двери должны быть закрыты на ключ и обозначены соответствующими надписями.
- Окна в здании не должны быть закрыты металлическими решётками.
- ДООУ должно быть оборудовано системой оповещения о пожаре с применением звуковых сигналов.
- Применение утюгов допускается только в специально отведённом помещении, которое не может использоваться в других целях.
- Помещения должны быть обеспечены огнетушителями.
- В конце рабочего дня сотрудники ДООУ обязаны осмотреть помещение и обесточить электросеть.

Требования к территории ДООУ:

- Территория должна содержаться в чистоте, отходы горючих веществ, высохшая трава и листва регулярно вывозится.
- Должен быть свободный доступ к подъездным путям, пожарному инвентарю и водоему.
- Недопустимо применение открытых источников огня, например, сжигание мусора.
- Должен быть забор высотой 2,5 м и не менее двух калиток, ворота должны быть шириной от 4,5 м.

Запрещённые действия в ДООУ:

- Перепланировка здания не должна нарушать основные строительные нормы.
- При проведении ремонта запрещено применение строительных материалов с низким классом пожаробезопасности.
- В случае отключения электропитания нельзя использовать свечи и керосиновые лампы.
- Любые электроприборы могут быть включены в сеть только под наблюдением персонала.
- Самодельные обогреватели нельзя использовать в любом помещении ДООУ.

- Закрывать и забивать эвакуационные выходы запрещено.
- На путях к этим выходам запрещено вешать зеркала.
- Нельзя курить на территории ДОУ.
- Нельзя хранить легковоспламеняющиеся и горючие материалы.

Билет 3. Условия возникновения горения и пожара на рабочем месте.

Противопожарное оборудование и инвентарь. Первичные средства пожаротушения, предназначенные для тушения электроустановок и оборудования.

К основным условиям, при которых происходит процесс возгорания на рабочем месте, являются:

- несоблюдение правил эксплуатации оборудования и электрических устройств;
- самовозгорание веществ и материалов;
- разряды статического электричества;
- поджоги.

- наличие горючих веществ и материалов, источника зажигания (открытый огонь, химическая реакция, электрический ток) и окислителя (кислорода воздуха).

К первичным средствам пожаротушения относятся устройства, инструменты и материалы, предназначенные для локализации или тушения пожара на начальной стадии его развития (огнетушители, вода, песок, войлок, кошма, асбестовое полотно, ведра, лопаты и др.).

Первичные средства пожаротушения, предназначенные для тушения электроустановок и оборудования, включают:

- **Порошковые.** Используются для установок под напряжением до 1 кв.

- **Углекислотные.** Применяются для оборудования, работающего под напряжением до 10 кв.

Также тушение электрических установок может осуществляться с помощью **песка**.

При использовании первичных средств пожаротушения в электроустановках необходимо соблюдать меры предосторожности. Следует надеть диэлектрические перчатки, а также маску для защиты органов дыхания.

Тушение пожаров электроустановок и оборудования под напряжением водой запрещено.

Тушение электрооборудования может осуществляться при помощи газовых или порошковых огнетушителей. Не следует использовать порошковые огнетушители для защиты оборудования, которое может выйти из строя при попадании порошка (электронно-вычислительные машины, электронное оборудование, электрические машины коллекторного типа). Воздушно-пенные огнетушители не должны применяться для тушения пожаров оборудования, находящегося под электрическим напряжением.

Билет 4. Сведения о путях эвакуации людей при пожаре, зонах безопасности, системах и средствах предотвращения пожара, противопожарной защиты. Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара (вида горючего вещества, особенностей оборудования).

1. Сведения о путях эвакуации людей при пожаре, зонах безопасности, системах и средствах предотвращения пожара, противопожарной защиты.

Знакомство работника с ближайшими к рабочему месту планом эвакуации и местами расположения первичных средств пожаротушения. Показ на плане эвакуации расположения эвакуационных путей и выходов.

2. Виды огнетушителей.

Здание МБДОУ оснащено огнетушителями, которые расположены на каждом этаже здания, а также в других местах согласно планам эвакуации. В МБДОУ применяют два вида огнетушителей: порошковые и углекислотный.

По виду огнетушащего вещества они подразделены на:

– водные (ОВ) – к огнетушителям этого типа относятся средства пожарной безопасности, предназначенные для нейтрализации возгорания с помощью струи воды под высоким давлением. Вода может подаваться как в виде сильной направленной струи, так и в виде

распыленных капель. Огнетушители такого вида предназначены для тушения бумаги, картона, ткани, дерева, пластмассы или мусора. Для тушения твердых веществ применяются водные огнетушители с направленной струей воды. Возгорание жидких веществ ликвидируется только мелко распыленной струей во избежание появления брызг и только теми огнетушителями, на которых стоит пометка о добавлении в воду специальных добавок. Если же в огнетушителе содержится только вода в чистом виде, то главными ограничениями для таких противопожарных средств будут являться запреты на тушение горючих жидкостей и электропроводки;

– пенные, которые, в свою очередь, делятся на воздушно-пенные (ОВП), химические пенные (ОХП), – средством, нейтрализующим огонь в таких огнетушителях, является пена, образованная либо газом, либо в результате химической реакции. Пена преграждает доступ кислороду, тем самым ликвидируя возгорание. Огнетушители пенного типа применяются для тушения как твердых веществ, так и горючих жидкостей: масла, топлива и т. д., на площадях не более 1 кв. м. К ограничениям использования относится тушение электропроводки и металлов, которые при химической реакции с водой выделяют кислород: калий, натрий;

– **порошковые (ОП)** – базой для гасящего огонь сухого порошка такого огнетушителя являются минеральные соли с различными добавками. Порошковый огнетушитель является универсальным и может использоваться как при возгорании твердых веществ, так и горючих жидких, и электросетей под напряжением, и газов под высоким давлением. Единственное ограничение для использования порошка – горение щелочноземельных металлов и металлов, горящих без доступа кислорода. Недостатками порошковых огнетушителей считаются необходимость работы в защитных масках, так как воздух становится сильно запыленным, и очень грязные помещения, покрытые слоем использованного порошка;

– **углекислотные (УО)** – закачной огнетушитель высокого давления с зарядом жидкой двуокиси углерода, находящийся под давлением ее насыщенных паров. Углекислотный огнетушитель востребован для тушения любого производственного/бытового электрического оборудования, компьютерной техники в офисных помещениях, сверхценного оборудования центров обработки/хранения больших массивов данных, кинопроекторной аппаратуры зрительных залов, выставленных, хранящихся художественных ценностей в картинных галереях, музеях, экспозиционных залах, различных транспортных средств. Огнетушителем нельзя тушить горящую одежду на теле человека; возгорания металлов калия, натрия в чистом виде; магния, алюминия, а также сплавов на их основе, бумажной, древесной пыли, опилок, хлопка-сырца; полимерных, пиррофорных веществ, а также других материалов, исходного сырья, готовой продукции, которые могут гореть без контакта с воздушной средой, тлеть внутри собственного объема.

Запрещается:

– эксплуатировать огнетушители при появлении вмятин, вздутий или трещин на корпусе огнетушителя, на запорно-пусковой головке или на накидной гайке, а также при нарушении герметичности соединений узлов огнетушителя или при неисправности индикатора давления;

– производить любые работы, если корпус огн

– етушителя находится под давлением вытесняющего газа;

– наносить удары по огнетушителю или по источнику вытесняющего газа;

– использовать открытый огонь или другие источники зажигания при обращении с концентрированными растворами пенообразователей, так как они могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси;

– производить работы без соответствующих средств защиты органов дыхания, кожи и зрения.

Демонстрация практического применения огнетушителей.

Билет 5. Обязанности и порядок действий работника при пожаре или обнаружении признаков горения, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке оборудования, эвакуации людей и материальных ценностей, пользовании средствами пожаротушения. Особенности работы систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре, других автоматических систем противопожарной защиты. Отключение общеобменной вентиляции и электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня. Осмотр и приведение в пожаробезопасное состояние рабочего места.

1. Обязанности и порядок действий работников при обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении, на территории (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.)

Все работники обязаны:

- немедленно сообщить о ЧС в пожарную часть (телефон 101, 112) ,2-29-19, при этом необходимо назвать адрес, место возникновения пожара (этаж, номер помещения), сообщить фамилию, должность;
- доложить о пожаре своему непосредственному заведующему;
- выполнять команды по эвакуации, поступившие от непосредственного заведующего и по системе оповещения;
- организованно покинуть помещение в соответствии с планом эвакуации при пожаре, закрыв за собой плотно двери и окна;
- взять с собой средство индивидуальной защиты органов дыхания и при необходимости надеть его;
- при закрытии на пути эвакуации и блокировании в открытом состоянии вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, найти по знакам эвакуации эвакуационные выходы или использовать дублирующие выходы, у которых нет препятствий.

Руководящие работники обязаны:

- сообщить о пожаре по телефону 101 или 112 в пожарную охрану 2-29-19 (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, сообщить свою фамилию и должность);
- немедленно оповестить подчиненных работников, обучающихся и посетителей о возникшем пожаре и организовать их эвакуацию в безопасное место;
- проконтролировать, чтобы подчиненные работники, обучающиеся и посетители взяли с собой средства индивидуальной защиты органов дыхания и при необходимости использовали их;
- на месте сбора проверить наличие подчиненных работников, обучающихся и посетителей, проинформировать заведующего МБДОУ о принятых мерах по эвакуации людей и материальных ценностей.

2. Особенности работы систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре, других автоматических систем противопожарной защиты. Отключение общеобменной вентиляции и электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня

Системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре срабатывают автоматически. Они подают речевой и световой сигнал.

3. Осмотр и приведение в пожаробезопасное состояние рабочего места

Чтобы привести рабочее место в пожаробезопасное состояние, работники обязаны при осмотре проверить:

- наличие сгораемого мусора, упаковочных материалов. Они должны быть удалены из помещений в специальный контейнер;
- отключение от электросети оборудования;
- отсутствие на батареях центрального отопления посторонних предметов;
- закрытие окон и дверей;
- отсутствие признаков пожара (например, запаха гари).

Вопрос 6. Меры личной безопасности при возникновении пожара

В задымленных помещениях и на путях эвакуации:

- дверь в помещение нужно открывать осторожно, чтобы быстрый приток воздуха не вызвал вспышки пламени;
- не следует передвигаться по одному;
- чтобы пройти через горящие помещения, необходимо накрыться с головой мокрым одеялом, плотной тканью или верхней одеждой;
- в сильно задымленном пространстве лучше двигаться ползком или согнувшись с надетой на нос и рот повязкой, смоченной водой;
- использовать влажные повязки для защиты от дыма.

При невозможности эвакуации через эвакуационные выходы:

- уплотнить щели дверного проема, пропускающие дым и токсичные продукты горения, смоченным материалом;
- открыть окно и подавать голосовые и жестовые сигналы о помощи;
- попытаться при помощи спасательных и подручных средств покинуть помещение (воспользовавшись окном, балконом, аварийным выходом). При отсутствии такой возможности необходимо опуститься на пол, прикрыть рот увлажненной повязкой и всеми возможными способами подавать сигнал о своем местонахождении до прибытия

Вопрос 7. Способы оказания первой помощи пострадавшим при пожаре

Способами оказания первой помощи пострадавшим являются:

1. При отравлении угарным газом:

- пострадавшего следует поскорее вынести в лежачем положении (даже если он может передвигаться сам) на свежий воздух;
- в легких случаях отравления следует дать пострадавшему кофе, крепкий чай;
- освободить от стесняющей дыхание одежды (расстегнуть воротник, пояс), обеспечить покой;
- если пострадавший находится без сознания, его необходимо поместить спиной вверх, чтобы открыть дыхательные пути и исключить западание языка в глотку;
- как можно быстрее следует вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 103;
- обеспечить человеку возможно более раннее и длительное вдыхание кислорода.

2. При ограниченном ожоге:

- немедленно подставить обожженный участок кожи под холодную воду на 10–15 минут или приложить стерильный пакет со льдом; наложить стерильную повязку;
- дать обезболивающее средство;
- при необходимости обратиться к врачу.

3. При обширных ожогах:

- наложить нетугую стерильную повязку;
- дать обезболивающее средство;
- доставить пострадавшего в больницу.

При термических ожогах не допускается:

- удалять с поврежденной кожи остатки одежды и грязь;
- обрабатывать место ожога спиртом, йодом, жиром или маслом;
- накладывать тугие повязки.

Практическая часть

Практическая тренировка по отработке действий при возникновении пожара

Работа с огнетушителем на модельном очаге пожара. Тренировка использования пожарного крана. Практическое ознакомление с системами противопожарной защиты одной из организаций. Тренировка по эвакуации людей из здания.

Проверка знаний и умений

Теоритическая часть – устный опрос и тестирование.

Практическая часть – проверяются умение:

- отрабатывать действия при возникновении пожара;
- пользоваться средствами индивидуальной защиты и первичными средствами пожаротушения;
- оказывать первую помощь пострадавшим при пожаре.

**Итоговое тестирование
по проверке знаний требований пожарной безопасности
в МБДОУ детский сад № 1 «Улыбка» г. Благовещенска**

1. Практические занятия по отработке планов эвакуации должны проводиться:

- А) ежемесячно
- Б) не реже одного раза в квартал
- В) не реже одного раза в полугодие
- Г) не реже одного раза в год

2. В многоэтажных зданиях детских учреждений детей младшего возраста следует размещать:

- А) на 1-м этаже
- Б) не выше 2-го этажа
- В) не выше 3-го этажа

3. В период пребывания людей в здании двери эвакуационных выходов допускается запирасть:

- А) только изнутри на навесной замок
- Б) на врезной замок (с указанием места хранения ключа)
- В) только изнутри с помощью легко открывающихся (без ключа) запоров

4. Двери (люки) чердачных и технических помещений должны быть:

- А) постоянно открытыми
- Б) закрытыми на легко открывающиеся (без ключа) запоры
- В) постоянно закрытыми на замок с хранением ключа в определённом месте, доступном для получения его в любое время суток

5. Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с горючими газами и кислородом, целлулоида и других легковоспламеняющихся материалов в здании, связанных с пребыванием людей:

- А) допускается только в подвальных помещениях
- Б) допускается только в цокольных помещениях
- В) не допускается

6. Для обогрева замёрзших труб системы отопления, водоснабжения, канализации допустимо применять:

- А) паяльные лампы, при условии отсутствия вблизи горючей отделки
- Б) факелы
- В) горячую воду, пар, песок

7. Огневые и сварочные работы проводятся:

- А) по указанию руководителя ДОУ
- Б) по мере необходимости с разрешения завхоза
- В) только с письменного разрешения руководителя

8. Устройство и эксплуатация временных электросетей:

- А) не допускается
- Б) допускается, если они питают места производства строительных и временных ремонтно-монтажных работ
- В) допускается, если они обеспечивают электропитание аппаратуры, задействованную на проведении массовых мероприятий

9. Осветительная электросеть должна быть смонтирована так, чтобы светильники находились от поверхности строительных конструкций из горючих материалов на расстоянии не менее:

- А) 0,2 м
- Б) 0,3м
- В) 0,4м

10.В помещениях, независимо от их назначения, которые по окончании работы закрываются и не контролируются:

- А) отключаются все электроустановки
- Б) отключаются все электроустановки, кроме холодильника
- В) отключаются все электроустановки, кроме кондиционера

11.Проверку рукавов помещённых в пожарные шкафы, производят путём пуска воды под давлением:

- А) раз в квартал
- Б) раз в полгода
- В) раз в год

12.На дверце шкафа пожарного крана должны быть указаны:

- А) буквенный индекс – ПК, диаметр рукава и адрес пожарной части
- Б) буквенный индекс – ПК, порядковый номер пожарного крана и номер телефона ближайшей пожарной части
- В) буквенный индекс – ПК, номер телефона ближайшей пожарной части, опись имеющегося в шкафу оборудования

13. Если ручной огнетушитель навешивается на вертикальную конструкцию, то расстояние от уровня пола до нижнего торца огнетушителя должно быть:

- А) не более 2,3 м
- Б) не более 1,5 м
- В) не более 1,7 м

14. Повседневный контроль за сохранностью, содержанием и постоянной готовностью к действию первичных средств пожаротушения осуществляется:

- А) руководителем учреждения
- Б) заместителем по хозяйственной части
- В) лицами, назначенными приказом руководителя учреждения

15. Ответственными за обеспечение пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий являются:

- А) руководитель учреждения
- Б) методист
- В) лица, назначенные приказом руководителя учреждения

16. Культурно-массовые мероприятия проводятся только на первых этажах:

- А) в зданиях 3-5 степеней огнестойкости
- Б) в зданиях всех степеней огнестойкости
- В) в зданиях 1 и 2 степеней огнестойкости

17.Этажи и помещения, где проводятся культурно-массовые мероприятия, должны иметь:

- А) один свободный выход
- Б) не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов
- В) не менее трёх эвакуационных выходов, включая противопожарную лестницу

18.Количество детей при культурно-массовом мероприятии при проведении танцев, игр, подвижных конкурсов должно соответствовать площади помещения (без учёта площади сцены) из расчёта на одного человека:

- А) 2 м²

Б) 1,5 м²

В) 1 м²

19.Эвакуационные выходы для культурно-массовых мероприятий должны быть обозначены световыми указателями, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания и иметь надпись:

А) «Вход – Выход» зелёного цвета

Б) «Выход» белого цвета на зелёном фоне

В) «Выход» красного цвета

20.В помещениях, используемых для культурно-массовых мероприятий, огнезащитной обработке должны подвергаться:

А) только сгораемые декорации, сценическое оформление, драпировка на окнах и дверях с составлением акта в двух экземплярах;

Б) сгораемые декорации, драпировка на окнах и дверях с составлением акта в трёх экземплярах;

В) все сгораемые декорации, сценическое оформление, драпировка на окнах и дверях с составлением акта в двух экземплярах;

21.Каким огнетушителем можно тушить загорание электроустановок под напряжением не более 10 000 В?

А) углекислотными;

Б) химически-пенными;

В) порошковыми;

22.Проверку рукавов, помещённых в пожарные шкафы, производить путём перекатывания «на ребро»?

А) раз в квартал;

Б) раз в полгода;

В) раз в год

Итоговое тестирование
по проверке знаний требований пожарной безопасности
в МБДОУ детский сад № 1 «Улыбка» г. Благовещенска
(с ответами)

1. Практические занятия по отработке планов эвакуации должны проводиться:
А) ежемесячно
Б) не реже одного раза в квартал
В) *не реже одного раза в полугодие*
Г) не реже одного раза в год
2. В многоэтажных зданиях детских учреждений детей младшего возраста следует размещать:
А) на 1-м этаже
Б) *не выше 2-го этажа*
В) не выше 3-го этажа
3. В период пребывания людей в здании двери эвакуационных выходов допускается запирасть:
А) только изнутри на навесной замок
Б) на врезной замок (с указанием места хранения ключа)
В) *только изнутри с помощью легко открывающихся (без ключа) запоров*
4. Двери (люки) чердачных и технических помещений должны быть:
А) постоянно открытыми
Б) закрытыми на легко открывающиеся (без ключа) запоры
В) *постоянно закрытыми на замок с хранением ключа в определённом месте, доступном для получения его в любое время суток*
5. Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с горючими газами и кислородом, целлулоида и других легковоспламеняющихся материалов в здании, связанных с пребыванием людей:
А) допускается только в подвальных помещениях
Б) допускается только в цокольных помещениях
В) *не допускается*
6. Для обогрева замёрзших труб системы отопления, водоснабжения, канализации допустимо применять:
А) паяльные лампы, при условии отсутствия вблизи горючей отделки
Б) факелы
В) *горячую воду, пар, песок*
7. Огневые и сварочные работы проводятся:
А) по указанию руководителя ДОУ
Б) по мере необходимости с разрешения завхоза
В) только с письменного разрешения руководителя
8. Устройство и эксплуатация временных электросетей:
А) не допускается
Б) *допускается, если они питают места производства строительных и временных ремонтно-монтажных работ*
В) допускается, если они обеспечивают электропитание аппаратуры, задействованную на проведении массовых мероприятий
9. Осветительная электросеть должна быть смонтирована так, чтобы светильники находились от поверхности строительных конструкций из горючих материалов на расстоянии не менее:

А) 0,2 м

Б) 0,3м

В) 0,4м

10.В помещениях, независимо от их назначения, которые по окончании работы закрываются и не контролируются:

А) отключаются все электроустановки

Б) *отключаются все электроустановки, кроме холодильника*

В) отключаются все электроустановки, кроме кондиционера

11.Проверку рукавов помещённых в пожарные шкафы, производят путём пуска воды под давлением:

А) раз в квартал

Б) *раз в полгода*

В) раз в год

12.На дверце шкафа пожарного крана должны быть указаны:

А) буквенный индекс – ПК, диаметр рукава и адрес пожарной части

Б) *буквенный индекс – ПК, порядковый номер пожарного крана и номер телефона ближайшей пожарной части*

В) буквенный индекс – ПК, номер телефона ближайшей пожарной части, опись имеющегося в шкафу оборудования

13. Если ручной огнетушитель навешивается на вертикальную конструкцию, то расстояние от уровня пола до нижнего торца огнетушителя должно быть:

А) не более 2,3 м

Б) *не более 1,5 м*

В) не более 1,7 м

14.Повседневный контроль за сохранностью, содержанием и постоянной готовностью к действию первичных средств пожаротушения осуществляется:

А) руководителем учреждения

Б) заместителем по хозяйственной части

В) *лицами, назначенными приказом руководителя учреждения*

15. Ответственными за обеспечение пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий являются:

А) руководитель учреждения

Б) методист

В) *лица, назначенные приказом руководителя учреждения*

16. Культурно-массовые мероприятия проводятся только на первых этажах:

А) *в зданиях 3-5 степеней огнестойкости*

Б) в зданиях всех степеней огнестойкости

В) в зданиях 1 и 2 степеней огнестойкости

17.Этажи и помещения, где проводятся культурно-массовые мероприятия, должны иметь:

А) один свободный выход

Б) *не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов*

В) не менее трёх эвакуационных выходов, включая противопожарную лестницу

18.Количество детей при культурно-массовом мероприятии при проведении танцев, игр, подвижных конкурсов должно соответствовать площади помещения (без учёта площади сцены) из расчёта на одного человека:

А) 2 м²

Б) 1,5 м²

В) 1 м²

19. Эвакуационные выходы для культурно-массовых мероприятий должны быть обозначены световыми указателями, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания и иметь надпись:

А) «Вход – Выход» зелёного цвета

Б) «Выход» белого цвета на зелёном фоне

В) «Выход» красного цвета

20. В помещениях, используемых для культурно-массовых мероприятий, огнезащитной обработке должны подвергаться:

А) только сгораемые декорации, сценическое оформление, драпировка на окнах и дверях с составлением акта в двух экземплярах;

Б) сгораемые декорации, драпировка на окнах и дверях с составлением акта в трёх экземплярах;

В) все сгораемые декорации, сценическое оформление, драпировка на окнах и дверях с составлением акта в двух экземплярах.

21. Каким огнетушителем можно тушить загорание электроустановок под напряжением не более 10 000 В?

А) углекислотными;

Б) химически-пенными;

В) порошковыми;

22. Проверку рукавов, помещённых в пожарные шкафы, производить путём перекачивания «на ребро»?

А) раз в квартал;

Б) раз в полгода;

В) раз в год.

ПРОТОКОЛ № не надо печатать

**заседания квалификационной комиссии по проверке знаний по пожарной безопасности
в объеме пожарно-технического минимума
МБДОУ детский сад № 1 «Улыбка» компенсирующего вида
г. Благовещенска Республики Башкортостан**

В соответствии с приказом _____

От «__» ____ 20__ г. № __ квалификационная комиссия в составе:

председатель _____

(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены:

1 _____

(фамилия, имя, отчество, должность)

2 _____

3 _____

4 _____

«__» ____ 20__ г. провела проверку знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно -
технического минимума и установила следующие результаты:

7777

№	ФИО	Должность	Причина обучения	Отетка	Подпись

Председатель комиссии _____

(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:

1 _____

(фамилия, имя, отчество, должность)

2 _____

3 _____

4 _____

«__» ____ 20__ г