

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)

450005 г. Уфа, ул. 8 Марта 12/1 тел.: 252-59-52, тел. доверия (347) 233-99-99

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Салаватский межрайонный ОНД и ПР УНДиПР ГУ МЧС России по РБ

(наименование органа государственного надзора)

453261 г. Салават, ул. Уфимская, 40 тел. 35-05-04, факс: 35-05-05

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 75/1/1

**по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности**

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития
ребенка - детский сад № 33 «Золушка» г. Ишимбая муниципального района Ишимбайский
район Республики Башкортостан (МАДОУ ЦРР ДС № 33 «Золушка» г. Ишимбая МР ИР РБ)**

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя (гражданина),
владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по городам Салават, Ишимбай и Ишимбайскому району Республики Башкортостан по пожарному надзору Дегтярёва Сергея Викторовича № 75 от 13.05.2019 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «20» мая 2019 г. по «18» июня 2019 г. проведена внеплановая проверка. Проверку провел государственный инспектор городов Салават, Ишимбай и Ишимбайского района Республики Башкортостан по пожарному надзору Полев Сергей Александрович в отношении объектов защиты: МАДОУ ЦРР ДС № 33 «Золушка» г. Ишимбая МР ИР РБ (юридический и фактический адрес: 453204, Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Зеленая, д. 7).

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим МАДОУ ЦРР ДС № 33 «Золушка» г. Ишимбая МР ИР РБ Горайновой А.Н.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта и наименование нормативного правового акта РФ и нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка (подпись) о выполнении
1.	На объекте отсутствует исполнительная документация на автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения и управлением эвакуацией	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390	01.04.2020	
2.	Провода соединительных линий системы оповещения людей о пожаре не проложены в строительных конструкциях, коробках или каналах из негорючих материалов	п. 3.9 НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»	01.04.2020	
3.	Прибор приемно-контрольный пожарный автоматической пожарной сигнализации установлен в общем коридоре первого этажа - в помещении не защищенном от несанкционированного доступа	ст.83, 103 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12.48* НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования"	01.04.2020	
4.	При эксплуатации и техническом обслуживании системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в здании учреждения не обеспечен общий уровень звука (уровень звука	п. 4.1 СП 3.1313.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»; п. 3.14 НПБ 104-03	01.04.2020	

постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателей, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения: - в помещении раздевалки группы № 05 «Средняя группа» на втором этаже уровень звука составил 34 дБА, в помещении игровой 57 дБА; - в помещении группы № 02 «Младшая группа» уровень звука составил 51 дБА; - в помещении группы № 01 «Ясельная группа» уровень звука составил 61 дБА.	«Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»		
---	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
по городам Салават, Ишимбай и Ишимбайскому
району Республики Башкортостан по пожарному надзору
Полев С.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«18» июня 2019 г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Заведующий МАДОУ ЦРР ДС № 33
«Золушка» г. Ишимбая МР ИР РБ
Горайнова Алевтина Николаевна
(должность, фамилия, инициалы)

«18» 06 2019 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.