

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БӨРӨ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
БӨРӨКАЛАҖЫНЫҢ КАТНАШ ТӨРӨГЕ
1-СЫҖАНЛЫ «АЙГУЛЬ» БАЛАЛАРБАКАСЫ
МУНИЦИПАЛЬ АВТОНОМИЯЛЫ МЭКТӘПКӘСӘ
БЕЛЕМБИРЕУ УЧРЕЖДЕНИЕНЫ
(Бөрөкалаҗының 1-сыҗанлы "Айгуль" балалар бакасы МАМББУ)



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
ДЕТСКИЙ САД №1 «АЙГУЛЬ»
ГОРОДА БИРСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
БИРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
(МАДОУ Детский сад №1 «Айгуль» г. Бирск)

452455, Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Калинина, 31, тел. 2-23-07, e-mail: aygul-birsk@yandex.ru
ОКПО 31240933, ОГРН 1020201683589, ИНН/КПП 0257002095/025701001

От 03.11.21 № 342
№ _____ от _____

Заместителю начальника
Бирского межрайоного
ОНД и ПР ГУ МЧС России
По Республике Башкортостан
Майору внутренней службы
Чернову В.В.

Уважаемый Вадим Валерьевич!

Ответ о выполнении предписания от 06.октября 2021г. № 179/1 нарушений требований пожарной безопасности

По Вашему ранее выданному предписанию по устранению нарушения обязательных требований законодательства пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»: МАДОУ Детский сад №1 «Айгуль» г. Бирска сообщает, что проведены меры по устранению отмеченных нарушений законодательства и недопущению их впредь, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнением)
1	2	3	4	5
1	В коридорах, в спальнях помещениях на путях эвакуации не везде оборудовано аварийное освещение (освещение безопасности, эвакуационное освещение)	Осн.: п. 7.6.3 СП 52.13130.2016. «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*»	01.04.2022 - оборудование аварийное освещение (освещение безопасности, эвакуационное освещение заказано, оплачено, будет	

Подпись: В.В. Чернов

0400

			установлено в 1 квартале 2022 г.	
2	На путях эвакуации (коридоры) выполнена горючая отделка пола (ковровые дорожки), из материалов с неизвестными показателями пожарной опасности. Не представлены сертификаты пожарной опасности на данные отделочные материалы	Требования части 6 статьи 134, части 4 статьи 145, пункт 10 части 7 статьи 146 Федерального закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент в требованиях пожарной Безопасности»	01.04.2022 - ковровые дорожки будут убраны до конца 2021 года.	
3	Ковры и ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации не закреплены надежно крепиться к полу	Пункт 31 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	01.04.2022, замечание п. 3 будет устранено до конца 2021 года.	
4	Прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты в административном здании не выполнена кабельными изделиями с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также в других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара с маркировкой: нг (A F/R) – FRLSLTx; нг (A) – FRLSLTx; нг (B) – FRLSLTx; нг (C) – FRLSLTx; (фактическая прокладка выполнена кабельными изделиями огнестойкими, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо-и газовыделением (исполнение –нг (...)*- FRLS)	Часть 2 статьи 82 Федерального закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 6 раздел ГОСТ 31565-2012 « Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»	01.04.2022 замечание п. 5 будет устранено до 01.04.2022.	
5	Дверь помещения пищеблока выполнена не противопожарной с нормируемым пределом	Осн.: ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ « Технический регламент о	01.04.2022 замечание п. 5 будет устранено до 01.04.2022.	

	огнестойкости	требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2. СП 4.13130.2013 «Системы пожарной противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».		
6	В детском саду руководитель не обеспечивает средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от опасных факторов пожара на каждого дежурного	П. 30 противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 режима в Российской Федерации»	01.04.2022, Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара закуплены.	
7	В ясельной группе изменено открывание эвакуационной двери.	Пункт 27 (д) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479	01.04.2022 замечание п. 7 будет устранено до 01.04.2022.	
8	В помещениях используются удлинители для питания электроприборов.	Пункт 27 (д) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479	01.04.2022 - использование удлинителей для питания электроприборов запрещено.	



Заведующий

Хабиб

Р.Х. Хабибрахманова

Конт. тел.: 8(34784)2-23-07
e-mail: aygul_birsk@yandex.ru