

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҢЫ
ҚЫРМЫҒАЛЫ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫНЫҢ ХАКИМИЕТЕ

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҢЫ ҚЫРМЫҒАЛЫ
РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ



ҚЫРМЫҒАЛЫ АУЫЛЫНЫҢ
1-сә БАЛАЛАР БАҚСАҢЫ

МУНИЦИПАЛЬ АВТОНОМЛЫ
МӨКТӘПКӘСӘ
МӘҒАРИФ УЧРЕЖДЕНИЕҢЫ

453020, Башқортостан Республикаһы,
Қырмығалы районы,
Қырмығалы ауылы, Киров урамы, 28а

ИНН 0229008539
КПП 022901001
ОГРН 1020200977356

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДЕТСКИЙ САД №1
с. КАРМАСКАЛЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

453020, Республика Башкортостан,
Кармаскалинский район,
с. Кармаскалы, ул. Кирова, 28а

№
на № 60 от « 13 » 01 20 25 г.

Администрация Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад №1 с.Кармаскалы муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан информирует об устранении выявленных нарушений обязательных требований.

По адресу: 453020. Республика Башкортостан. Кармаскалинский район. с.Кармаскалы. ул.Кирова. д.28а:

В соответствии п. 1.12 СП 2.4.3648-20. раздела VI табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 - обеспечить необходимое количество санитарно-технического оборудования. из расчета 1 умывальная раковина на 5 детей. 1 унитаз на 5 детей. согласно списочному составу детей: срок: до 01.08.2025г.: - во время текущего ремонта установим дополнительно умывальную раковину и унитаз, где списочный состав превышает 20 человек.

В соответствии п. 1.12 СП 2.4.3648-20. раздела VI табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 - обеспечить необходимый набор помещений для стирки белья в соответствии с гигиеническими требованиями: срок: до 01.08.2025г. - детский сад построен в 1979 году по типовому проекту. где предусмотрено 2 помещения для стирки и глажки белья. Сушка белья производится на улице в специальной беседке.

В соответствии 2.7.4 СП 2.4.3648-20 - в пищеблоке моечные ванны. являющиеся источником повышенных выделений влаги оснастить локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения. в дополнение к общей приточно-вытяжной системе вентиляции: срок до 01.08.2025г. - во время текущего ремонта установим вытяжки над раковинами.

В соответствии п. 1.12 СП 2.4.3648-20. раздела VI табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения. отдыха и оздоровления детей и молодежи» - обеспечить внесение данных в личные медицинские книжки сотрудников в соответствии с обязательными требованиями: срок: до 09.12.2024г. - нарушение устранено. внесли данные прививок в личные медицинские книжки сотрудников.

В соответствии п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения. отдыха и оздоровления детей и молодежи». раздела VI табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - разработать расписание занятий в соответствии с обязательными требованиями: срок: до 09.12.2024г. - в расписание внесли изменения по требованиям.

По адресу: 453020. Республика Башкортостан. Кармаскалинский район. с.Кармаскалы. ул.Кирова. д.26а:

В соответствии п. 2.4.6.1, 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 (раздела VI табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21) - предусмотреть необходимые условия для хранения и нарезки хлеба в помещениях пищеблока: срок: до 03.12.2024г. - нарушение устранено, определили место для хранения и нарезки хлеба.

В соответствии 2.7.4 СП 2.4.3648-20 - в пищеблоке моечные ванны, являющиеся источником повышенных выделений влаги оснастить локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения, в дополнение к общей приточно-вытяжной системе вентиляции: срок до 01.08.2025г. - во время текущего ремонта установим вытяжки над раковинами.

По адресу: 453010, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, д.Урал, ул.Центральная, д.21:

В соответствии п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 (раздела VI табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21) - в туалете предусмотреть раковины для мытья рук персонала с подводкой горячей и холодной воды через смесители: срок: до 01.08.2025г. - во время текущего ремонта установим раковины для мытья рук персонала.

В соответствии п. 1.12 СП 2.4.3648-20, (раздела VI табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21) - обеспечить необходимый набор помещений для стирки белья в соответствии с гигиеническими требованиями: срок: до 01.08.2025г. - по типовому проекту не предусмотрены помещения для стирки и глажки белья. Сушка белья производится на улице в специальной беседке.

В соответствии п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.5 СанПиН 2.3 2.4.3590-20, Технологические процессы (обработка сырой продукции, приготовление холодных закусок, приготовление готовой продукции) и мытья кухонной посуды и инвентаря, а также его хранения организовать в отдельных рабочих зонах пищеблока, с исключением встречных потоков сырья и готовой продукции: срок: до 13.01.2025г. - нарушение устранено, организованы отдельные рабочие зоны пищеблока.

В соответствии 2.7.4 СП 2.4.3648-20 - в пищеблоке моечные ванны, являющиеся источником повышенных выделений влаги оснастить локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения, в дополнение к общей приточно-вытяжной системе вентиляции: срок до 01.08.2025г. - во время текущего ремонта установим вытяжки над раковинами.

В соответствии п. 2.4.6.1, 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 (раздела VI табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21) - обеспечить необходимый состав помещений пищеблока (рабочих зон) и их оборудование предусматривающее его работу на полуфабрикатах: срок до 01.08.2025г. - на пищеблоке созданы необходимые рабочие зоны для работы с полуфабрикатами.

По адресу: 453003, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с.Бузовьязы, ул.7 ноября, д.90:

Согласно Постановлению №723 от 11 ноября 2024г. Администрации муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан, Бузовьязовский филиал МАДОУ детский сад №1 с.Кармаскалы реорганизован путем присоединения его к МОБУ СОШ им Ф.Асянова 10 января 2025 года.

В соответствии п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 - осуществить планировку помещений дошкольной организации, обеспечивающую возможность формирования изолированных помещений для каждой детской группы, отдельные буфетные и др.: срок до 01.08.2025г.

В соответствии п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 - для групп предусмотрены раздевальные помещения в составе групповых ячеек (условия для хранения верхней одежды и обуви, а также их сушку предусмотреть отдельно для каждой группы): срок до 01.08.2025г.

В соответствии п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 - (раздела VI табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21) - в туалетных предусмотрены раковины для мытья рук персонала с подводкой горячей и холодной воды через смесители: срок до 01.08.2025г.

В соответствии п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 - унитазы в старшей группе оснастить кабинами с дверями: срок до 01.08.2025г.

В соответствии п. 1.12 СП 2.4.3648-20, раздела VI табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 - обеспечить необходимое количество санитарно-технического оборудования, из расчета 1 умывальная раковина на 5 детей, 1 унитаз на 5 детей, согласно списочному составу детей: срок до 01.08.2025г.

В соответствии п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.5 СанПиН 2.3 2.4.3590-20. Технологические процессы (обработка сырой продукции, приготовление холодных закусок, приготовление готовой продукции) и мытья кухонной посуды и инвентаря, а также его хранения организовать в отдельных рабочих зонах пищеблока, с исключением встречных потоков сырья и готовой продукции: срок: до 13.01.2025г.

В соответствии п. 2.4.6.1, 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 (раздела VI табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21) - обеспечить необходимый состав помещений пищеблока (рабочих зон) и их оборудование предусматривающее его работу на полуфабрикатах: срок до 01.08.2025г.

В соответствии 2.7.4 СП 2.4.3648-20 - в пищеблоке моечные ванны, являющиеся источником повышенных выделений влаги оснастить локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения, в дополнение к общей приточно-вытяжной системе вентиляции: срок до 01.08.2025г.

По адресу: 453010, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с.Кармаскалы, ул.Гафури, д.22а:

В соответствии п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 (раздела VI табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21) - в туалете предусмотреть раковины для мытья рук персонала с подводкой горячей и холодной воды через смесители: срок: до 01.08.2025г. - во время текущего ремонта установим раковины для мытья рук персонала.

В соответствии п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 - унитазы в старшей группе оснастить кабинами с дверями: срок до 01.08.2025г. - во время текущего ремонта оснастим унитазы кабинами с дверями.

В соответствии п. 1.12 СП 2.4.3648-20, раздела VI табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 - обеспечить необходимое количество санитарно-технического оборудования, из расчета 1 умывальная раковина на 5 детей, 1 унитаз на 5 детей, согласно списочному составу детей: срок до 01.08.2025г. - во время текущего ремонта установим дополнительно умывальную раковину и унитаз, где списочный состав превышает 20 человек.

В соответствии п. 2.4.6.1, 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 (раздела VI табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21) - обеспечить необходимый состав помещений пищеблока (рабочих зон) и их оборудование предусматривающее его работу на полуфабрикатах: срок до 01.08.2025г. - на пищеблоке созданы необходимые рабочие зоны для работы с полуфабрикатами.

В соответствии (раздела VI табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21) - моечную обеспечить необходимым количеством моечного оборудования, из расчета 2 моечные ванны для мытья кухонной посуды: срок: до 13.01.2025г. -моечное оборудование будет установлено сразу после открытия расчетного счета.

Заведующий

Н.Т. Диярова

