



Инструкция
о мерах пожарной безопасности
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад компенсирующего вида №1»
городского округа город Салават Республики Башкортостан

1. Общие положения

- 1.1. Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима» (Правила противопожарного режима в Российской Федерации) с изменениями и дополнениями, Приказом МЧС России от 16 декабря 2024 г. № 1120 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности".
- Инструкция устанавливает нормы поведения работников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 1» городского округа город Салават Республики Башкортостан (далее – ДОО), требования пожарной безопасности к содержанию территории, зданий, сооружений и помещений ДОО, в целях обеспечения пожарной безопасности и является обязательной для исполнения всеми работниками, не зависимо от их образования, стажа работы, а так же для временных, командированных или прибывших на обучение (практику) в ДОО работников.
- 1.2. Все работники ДОО допускаются к работе только после прохождения инструктажей и обучения мерам пожарной безопасности.
- 1.3. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарных инструктажей.
- 1.4. Порядок и сроки проведения противопожарных инструктажей определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.
- 1.5. Противопожарные инструктажи в ДОО могут проводиться лицами, в том числе на основании гражданско-правового договора, прошедшими обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности, либо имеющими среднее профессиональное и (или) высшее образование по специальности "Пожарная безопасность" или направлению подготовки "Техносферная безопасность" по профилю "Пожарная безопасность". Ответственное лицо за проведение противопожарных инструктажей утверждается приказом заведующего ДОО.
- 1.6. О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей делается запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

1.7. Администрация, педагогические работники, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал ДОО обязаны знать и строго соблюдать правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара, принимать все зависящие от них меры по спасению и эвакуации людей, ликвидации пожара.

1.8. Лица, виновные в нарушении (невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от выполнения) настоящей Инструкции о мерах пожарной безопасности несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. Ответственные за пожарную безопасность

2.1. Уполномоченным должностным лицом, ответственным за пожарную безопасность назначен заместитель заведующего по административно-хозяйственной части Селявина Нина Петровна

2.2. Ответственными за пожарную безопасность в помещениях с повышенной пожароопасностью назначены:

- пищеблок и кладовые продуктов – повар (работник обслуживающей организации);

- склад инвентаря и ТМЦ – зам.зав.по АХЧ Селявина Н.П.;

- прачечная – уборщик служебных помещений Харченко С.В.

2.3. Ответственным за сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану, сообщение (оповещение) заведующего ДОО при его отсутствии назначен делопроизводитель ДОО Суликова А.В. (старший воспитатель ДОО Кузнецова А.Ю.)

2.4. Ответственным за общую организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и средств назначен старший воспитатель ДОО Кузнецова А.Ю. (делопроизводитель ДОО Суликова А.В.)

2.5. Ответственным лицом за проверку включения АПС и СОУЭ назначен зам.зав.по АХЧ Селявина Н.П.

2.6. Ответственным за отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты) назначен зам.зав.по АХЧ Селявина Н.П. (уборщик служебных помещений Харченко С.В.)

2.7. Ответственным за остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению пожара и задымления помещений здания назначены зам.зав.по АХЧ Селявина Н.П., повар (работник обслуживающей организации).

2.8. Ответственным за прекращение всех работ в здании, кроме работ, связанных с ликвидацией пожара является заведующий ДОО Пищикова О.В.

2.9. Ответственными за удаление (эвакуацию) из опасной зоны всех воспитанников являются воспитатели групп; за эвакуацию всех работников зам.зав.по АХЧ Селявина Н.П., старший воспитатель ДОО Кузнецова А.Ю.

2.10. Ответственным за осуществление общего руководства по тушению пожара до прибытия подразделений пожарной охраны является заведующий ДОО Пищикова О.В.

2.11. Ответственными за обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара назначен специалист по ОТ Суликова А.В.

2.12. Ответственным за организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты ТМЦ назначен зам.зав.по АХЧ Селявина Н.П. (делопроизводитель ДОО Суликова А.В., уборщик служебных помещений Харченко С.В.)

2.13. Ответственным за встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара назначены дворники

2.14. Ответственным за сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожара и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава является заведующий ДОО Пищикова О.В.

2.15. Ответственным за информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте защиты веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара является заведующий ДОО Пищикова О.В.

2.16. Ответственным за привлечение сил и средств объекта защиты к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждению его развития назначен зам.зав.по АХЧ Селявина Н.П., старший воспитатель ДОО Кузнецова А.Ю.

2.17. Ответственным за оказание первой помощи пострадавшим назначена медсестра Рыбчинская О.А.

3. Обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность в ДОО

Непосредственное руководство системой пожарной безопасности в ДОО в пределах своей компетенции осуществляет заведующий Пищикова Оксана Владимировна, который несет персональную ответственность за выполнение настоящей инструкции о мерах пожарной безопасности и соблюдение требований пожарной безопасности.

Заведующий ДОО:

- обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности, выполнение предписаний, постановлений и других законных требований должностных лиц пожарной охраны;
- обеспечивает разработку и осуществляет меры по обеспечению пожарной безопасности;
- проводит противопожарную пропаганду, а также обучает работников и воспитанников мерам пожарной безопасности;
- обеспечивает содержание в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускает их использования не по назначению;
- обеспечивает отсутствие захламленности эвакуационных путей и выходов;
- следит за исправным состоянием приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах на противопожарных дверях;
- организует своевременную перезарядку и замену огнетушителей в помещениях ДОО;
- оказывает содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, выявляет лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности, по вине которых возник пожар;
- предоставляет в установленном порядке при тушении пожаров на территории детского сада необходимые силы и средства, участвующего в выполнении боевых действий по тушению пожаров, и привлеченных к тушению сил;
- обеспечивает доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории детского сада;
- предоставляет по требованию должностных лиц Государственного противопожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в детском саду, а также произошедших на его территории пожарах и их последствиях;
- обеспечивает незамедлительное сообщение в пожарную охрану о возникновении пожара;
- обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, наличие планов эвакуации людей при пожаре. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения;
- обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX и приложениями № 1 и 2 Правил

противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 г., а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты;

- запрещает курение и использование открытого огня на территории и в зданиях ДОО;
- определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, с составлением соответствующего акта, но не реже 1 раза в год. В соответствии с инструкцией завода-изготовителя обеспечивает проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре;
- обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты ДОО (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты ДОО с оформлением соответствующего акта проверки.

При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.

На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.

- обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов от пожаров.

- обеспечивает своевременную огнезащитную обработку деревянных конструкций кровли и косяков лестничных маршей;

- организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

- организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации.

Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических

средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

- обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте;

- вправе назначить лицо, которые по занимаемой должности или по характеру выполняемых работ являются ответственными за обеспечение пожарной безопасности в ДОО.

Ответственный за пожарную безопасность:

- следит за соблюдением правил пожарной безопасности педагогическим и обслуживающим персоналом ДОО;

- обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в помещениях ДОО, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок;

- организует не реже, чем 1 раз в полугодие практические учебные тренировки сотрудников и воспитанников ДОО;

- обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии,

- обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы;

- обеспечивает наличие планов эвакуации при пожаре на каждом этаже;

- определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер от горючих отходов с составлением соответствующего акта, но не реже одного раза в год.

- обеспечивает проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами;

- контролирует закрытие на замок дверей чердачных помещений, а также технических этажей, подполий и подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей. На дверях указанных помещений размещает информацию о месте хранения ключей.

- обеспечивает содержание в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускает их использования не по назначению;
- обеспечивает отсутствие захламленности эвакуационных путей и выходов;
- следит за исправным состоянием приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах на противопожарных дверях;
- организует своевременную перезарядку и замену огнетушителей в помещениях ДОО;
- обеспечивает исправное содержание (в любое время года) проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам;
- обеспечивает своевременную очистку территории от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы;
- в групповых помещениях ДОО и кабинетах для дополнительных занятий размещает только необходимую для обеспечения учебного процесса мебель, а также приборы, модели, принадлежности, пособия и другие предметы, которые хранятся в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках;
- обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж приспособлений для самозакрывания;
- обеспечивают содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из ДОО при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время;
- обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения;
- обеспечивает размещение знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено";
- обеспечивает наличие на посту круглосуточной охраны инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта;
- пост охраны обеспечивается телефонной связью и исправным ручным электрическим фонарем;

Работники ДОО обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности, установленные в ДОО;
- знать и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;
- выполнять требования пожарной безопасности, на своём рабочем месте, обеспечить ежедневную уборку и поддерживать порядок в помещениях ДОО;
- при обнаружении нарушений в работе немедленно уведомлять об этом руководителя ДОО (лицо, его замещающее);
- знать контактные номера телефонов для вызова пожарной охраны, до прибытия пожарной охраны принять меры по спасению людей и воспитанников;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров.

Педагогические работники обязаны:

- следить за соблюдением правил пожарной безопасности воспитанниками в ДОО, включая массовые мероприятия;
- проводить беседы по предупреждению пожаров и правил поведения при пожаре в ДОО (в быту, на природе);

- обеспечить соблюдение требования ПБ в закреплённом помещении (помещение, в котором проводится педагогом занятие);
- содержать в помещении для занятий с детьми только необходимые для занятий с детьми принадлежности, мебель, не захламлять помещение и выходы, не содержать взрывоопасные и легковоспламеняющиеся вещества;
- осуществлять своевременную эвакуацию детей в случае возникновения пожара в безопасное место.

4. Порядок содержания территории, зданий, сооружений, помещений, путей эвакуации, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты (на этажи, кровлю (покрытие) и др.)

4.1. В ДОО запрещается:

- хранить и применять в помещении легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, взрывчатые вещества и пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;
- устраивать в подвалах мастерские, склады и другие хозяйственные помещения;
- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;
- производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией);
- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери и выходы на наружные эвакуационные лестницы;
- проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
- устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.

4.2. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

- устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;
- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;
- устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;
- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;
- заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг.

4.3. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов заведующий ДОО обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной

безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

4.4. Двери на путях эвакуации открываются наружу, по направлению выхода из здания, за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

4.5. Руководитель ДОО при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования обеспечивает наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам.

4.6. В групповых помещениях ДОО и кабинетах для дополнительных занятий размещать только необходимую для обеспечения учебного процесса мебель, а также приборы, модели, принадлежности, пособия и другие предметы, которые хранятся в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках.

4.7. Запрещается увеличивать по отношению к количеству, предусмотренному проектом, по которому построено здание, число парт (столов) в групповых помещениях и кабинетах.

4.8. Руководитель ДОО обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного (при наличии такового) и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (при наличии такового). Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

4.9. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.

4.10. Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над территорией детского сада.

4.11. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

4.12. Запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;
- использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами в помещениях детского сада, за исключением специально оборудованных помещений (пищеблок, прачечная);

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;
- использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.

4.13. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

- оставлять двери вентиляционных камер открытыми;
- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
- подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы;
- выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества.

4.14. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (новогодние и другие праздники, торжества, представления и др.) заведующий ДОО обеспечивает:

- осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;
- дежурство ответственных лиц в зальных помещениях.

4.15. На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия.

При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены.

4.16. Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков.

4.17. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях запрещается:

- применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи;
- украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
- проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;
- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;
- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;
- допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.

4.18. По прибытии пожарного подразделения, проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, необходимых для ликвидации пожара, о путях доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты (на этажи, чердачные помещения, кровлю (покрытие) и др.)

5. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ

5.1. При эксплуатации электроустановок запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
- эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;
- пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;
- использовать нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.
- использовать электрооборудование и приборы в условиях, не соответствующих рекомендациям (инструкциям) предприятий-изготовителей, или имеющие неисправности, которые могут привести к пожару, а также использовать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.

5.2. При проведении окрасочных работ необходимо:

- производить составление и разбавление всех видов лаков и красок в изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках, осуществлять подачу окрасочных материалов в готовом виде централизованно, размещать лакокрасочные материалы в кладовой в количестве, не превышающем сменной потребности, плотно закрывать и хранить тару из-под лакокрасочных материалов на специально отведенных площадках;
- не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, открывать емкости с горючими веществами только перед использованием, а по окончании работы закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из-под горючих веществ в специально отведенном месте вне помещений.

5.3. Промывать инструмент и оборудование, применяемое при производстве работ с горючими веществами, необходимо на открытой площадке или в помещении, имеющем вытяжную вентиляцию.

5.4. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

- оставлять двери вентиляционных камер открытыми;
- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
- выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества;
- хранить в вентиляционных камерах материалы и оборудование.

5.5. Пожароопасные работы (огневые, сварочные работы и т.п.) проводятся в зданиях и на территории детского сада только с разрешения заведующего детским садом. Запрещается проводить пожароопасные работы в помещениях, где находятся дети и персонал, а также в смежных с ними помещениях.

5.6. Порядок проведения пожароопасных работ и меры пожарной безопасности при их проведении должны строго соответствовать требованиям «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479.

5.7. Оборудование по окончании рабочего дня должно обесточиваться.

6. Порядок, нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ, и материалов

6.1. Хранение в помещениях горючих веществ, материалов, запрещено.

6.2. Хранить на складе (в помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.).

6.3. Все операции, связанные с вскрытием тары, проверкой исправности и мелким ремонтом, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей) должны производиться в помещениях, изолированных от мест хранения.

6.4. Уборка горючих отходов и пыли производиться немедленно по окончании работ.

6.4.. Запрещается хранить горючие отходы на путях эвакуации.

6.5. Использованный при работе с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями обтирочный материал (ветошь, бумага и др.) после окончания работы утилизироваться в мусорный контейнер, установленный на площадке сбора бытовых отходов.

7. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы

7.1. Сотрудник последним покидающий помещение (ответственный за пожарную безопасность данного помещения) проводит противопожарный осмотр, в том числе:

- отключает все электроприборы, установленные в помещении от сети и аккумуляторов;
- проверяет отсутствие бытового мусора;
- проверяет наличие и сохранность первичных средств пожаротушения, а также возможность свободного подхода к ним;
- закрывает окна и фрамуги;
- проверяет и освобождает (при необходимости) эвакуационные проходы, выходы.

7.2. В случае обнаружения работником неисправностей необходимо доложить о случившемся непосредственному руководителю.

7.3. Лицу, проводившему осмотр, при наличии противопожарных недочетов, закрывать помещение категорически запрещается.

8. Применение открытого огня, проезда транспорта и проведение огневых или иных пожароопасных работ, в том числе временных

8.1. На территории и в помещениях ДОО запрещается курить и пользоваться открытым огнем. Руководитель организации обеспечивает размещение на объектах защиты знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено".

8.2. При проведении огневых работ необходимо:

- прекратить работу в помещениях, где проводятся огневые работы, и смежных с ними;
- перед проведением огневых работ провентилировать помещения, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов;
- обеспечить место проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения (огнетушителем, ящиком с песком емкостью 0,5 куб. метра, 2 лопатами, ведром с водой);
- плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями, открыть окна;
- осуществлять контроль состояния парогазовоздушной среды в технологическом оборудовании, на котором проводятся огневые работы, и в опасной зоне;

- прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих веществ в опасной зоне или технологическом оборудовании до значений предельно допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов).

8.3. При проведении огневых работ запрещается:

- приступать к работе при неисправной аппаратуре;
- производить огневые работы на свежеекрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях;
- использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;
- хранить в сварочных кабинах одежду, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, другие горючие материалы;
- допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих квалификационного удостоверения;
- допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами;
- производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением;
- проводить огневые работы одновременно с устройством гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов.

8.4. Запрещается проведение огневых работ на элементах зданий, выполненных из легких металлических конструкций с горючими и трудногорючими утеплителями.

8.5. Пожароопасные работы (огневые, сварочные работы и т.п.) проводятся в зданиях и на территории детского сада только с разрешения заведующего детским садом. Запрещается проводить пожароопасные работы в помещениях, где находятся дети и персонал, а также в смежных с ними помещениях.

8.6. Порядок проведения пожароопасных работ и меры пожарной безопасности при их проведении должны строго соответствовать требованиям «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479.

8.7. Руководитель ДОО в пределах своих полномочий обеспечивает исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданию, наружным пожарным лестницам детского сада и пожарным гидрантам, находящимся на территории ДОО (при их наличии).

Запрещается использовать для стоянки автомобилей, в том числе автомобилей персонала и служебных автомобилей, площадки для пожарной техники, включая разворотные, предназначенные для ее установки, в том числе для забора воды, подачи средств тушения, доступа пожарных на объект защиты.

8.8. Максимальная скорость движения транспортных средств по территории ДОО не должна превышать 10 км/ч

8.9. Запрещается использовать в качестве стоянки автотранспорта противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями.

8.10. Не допускается перекрывать проезды для пожарной техники изделиями и предметами, посадкой крупногабаритных деревьев, исключая или ограничивающими проезд пожарной техники, доступ пожарных в этажи зданий, сооружений либо снижающими размеры проездов, подъездов, установленные требованиями пожарной безопасности.

9. Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержание и хранение спецодежды

9.1. Горючие вещества и материалы (бумага, картон, упаковка от продуктов питания и т.д.) должны ежедневно выноситься из здания ДОО и храниться в закрытом металлическом контейнере, находящемся на хозяйственном дворе.

9.2. Контейнер должен вывозиться, соответствующими службами, по мере заполнения.

9.3. Содержание и хранение спецодежды должно осуществляться в соответствии с требованиями инструкции завода-изготовителя на данную спецодежду.

9.4. Специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, хранится в подвешенном виде в шкафах, выполненных из негорючих материалов, установленных в специально отведенных для этой цели местах.

10. Допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции

10.1. Сырье, полуфабрикаты и готовая продукция в ДОО не производится и не хранится.

11. Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды, ветоши

11.1 Уборка горючих отходов и пыли производится немедленно по окончании работ.

11.2. Горючие отходы и пыль должны убираться в специальные ящики-контейнеры, которые должны быть освобождены по окончании рабочей смены. Запрещается хранить горючие отходы на путях эвакуации.

11.3. Исползованный при работе с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями обтирочный материал (ветошь, бумага и др.) и спецодежда после окончания работы должен утилизироваться в мусорный контейнер, установленный на площадке сбора бытовых отходов.

12. Предельные показания контрольно-измерительных приборов

12.1. Производственные процессы, при которых надо устанавливать предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), в ДОО не ведутся.

13. Обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, открытии и блокировании в открытом состоянии вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения)

13.1. При возникновении пожара или задымления в здании эвакуация детей, работников, а также посетителей производится по эвакуационным путям и эвакуационным выходам в соответствии с планом эвакуации при пожаре.

13.2. Действия работников ДОО:

13.2.1. Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запах гари, повышение температуры) обязан:

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану по телефону 101 (112) или 35-05-02, при этом необходимо назвать:

- * наименование ДОО – МБДОУ № 1г.Салавата;
- * адрес объекта – ул. Пархоменко, д.4 (ул. Гагарина, д.15);
- * место возникновения пожара (кратко описать, где возгорание и что горит)
- * свою фамилию и имя.

- немедленно оповестить людей о пожаре и сообщить руководителю ДОО или лицу, его заменяющему;

- принять по возможности все меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии и сохранности материальных ценностей.

13.2.2. Ответственное лицо за включение АПС и СОУЭ выполняет проверку функциональности систем. В случае автоматического несрабатывания АПС, приводит в действие ручной оповещатель АПС.

13.2.3. Ответственный за общую организацию спасения людей контролирует полное открытие всех эвакуационных выходов из здания ДОО, корректирует направление эвакуированных групп, осуществляет осмотр помещений с целью вывода потерявшихся или получивших травму.

13.2.4. Педагогические работники, находящиеся в группах, закрывают окна и организовано, без паники, согласно плану эвакуации, из помещения и порядку действий выводят детей, проверяют помещение на наличие отставших, закрывают его и выводят детей из здания в безопасное место.

13.2.5. Ответственный за оказание первой помощи следит за состоянием детей и персонала, при необходимости оказывает первую помощь до приезда скорой помощи.

13.2.6. Ответственный за организацию эвакуации и защиту ТМЦ вместе с делопроизводителем осуществляет вынос наиболее ценных документов из кабинета заведующего.

13.2.7. Ответственный за прекращение всех работ в здании вместе с поваром отключает все оборудование пищеблока, вытяжную вентиляцию, закрывает окна и выводит персонал из здания ДОО.

13.2.8. Заведующий ДОО осуществляет общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны. Осуществляет контроль количества эвакуированных детей и сотрудников за пределы опасной зоны (площадка поликлиники СМЗ (теплое время года; здание поликлиники СМЗ (холодное время года для корпуса по ул. Пархоменко, д.4); (площадка СНХП (теплое время года); здание СНХП (холодное время года для корпуса по ул. Гагарина, д.15)). Принимает меры по спасению людей. Осуществляет вызов скорой помощи.

13.2.9. Действия педагогических работников при эвакуации:

- прекратить занятия, игры, прием пищи, сон детей;
- определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации детей в безопасную зону в кратчайший срок;
- не оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара до его ликвидации;
- при задымлении помещений попросить детей пригнуться и выводить их в таком положении;
- при выходе из помещения закрутить дверь с целью предотвращения распространения дыма и огня;
- при эвакуации по наружным лестницам соблюдать предельную осторожность;
- в теплое время года детей размещать на площадке перед поликлиникой СМЗ в холодное время года на 1 –ом этаже в здании поликлиники СМЗ;
- после эвакуации в безопасное место сверить детей по списку

- при необходимости сообщить о самочувствии детей медсестре;
- доложить заведующему о результатах эвакуации.

Младший воспитатель группы осуществляя эвакуацию детей вместе с педагогом группы.

13.3. Порядок использования первичных средств пожаротушения

13.3.1. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.

13.3.2. Огнетушители, находящиеся в здании, должны быть исправны и обеспечено необходимое их количество.

1.3.3. Запрещается использование огнетушителя для нужд, не связанных с ликвидацией загораний.

13.3.4. Запрещается перемещение огнетушителей с мест постоянного размещения.

13.3.5. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер.

1.3.3.6. Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пломбой

13.3.7. Не допускается размещать в помещениях и использовать огнетушители, не обозначенные номерами.

13.3.8. Номер на огнетушителе является гарантией его проверки и учета и, как следствие, его исправности.

13.3.9. Огнетушители должны размещаться на видных, легкодоступных местах, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

13.3.10. Для тушения твердых горючих веществ, ЛВЖ, ГЖ, электропроводки (до 1000 вольт), применять имеющиеся порошковые и углекислотные огнетушители.

Правила применения порошковых огнетушителей:

- поднести огнетушитель к очагу пожара (загорания)
- сорвать пломбу.
- выдернуть чеку за кольцо.
- путем нажатия рычага огнетушитель приводится в действие, при этом необходимо струю огнетушащего вещества направить на очаг загорания.

Правила применения углекислотных огнетушителей

- выдернуть чеку.
- направить раструб на очаг пожара.
- открыть запорно-пусковое устройство (нажать на рычаг или повернуть маховичок против часовой стрелки до отказа).
- рычаг/маховичок позволяет прерывать подачу углекислоты.

Требования безопасности при применении углекислотного огнетушителя:

- углекислотные огнетушители запрещается применять для тушения пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением выше 10 кВ.
- углекислотный огнетушитель, оснащенный раструбом из металла, не должен использоваться для тушения пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением.
- при работе углекислотных огнетушителей всех типов запрещается держать раструб незащищенной рукой, так как при выходе углекислоты образуется снегообразная масса с температурой минус 60-70°C.

Общие рекомендации по тушению огнетушителями:

- при тушении пролитых ЛВЖ и ГЖ тушение начинать с передней кромки, направляя струю порошка на горящую поверхность, а не на пламя.
- горящую вертикальную поверхность тушить снизу-вверх.
- наиболее эффективно тушить несколькими огнетушителями группой лиц.
- после применения огнетушителя необходимо заменить его новым, годным к применению.
- использованный огнетушитель необходимо сдать руководителю для последующей перезарядки.
- использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается.

14. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться в здании, помещениях

14.1. Допустимое количество людей, которые могут одновременно находиться в здании (с учетом посетителей) – 80 человек.

14.2. Предельное количество людей, которые могут одновременно находиться в помещениях для массового пребывания людей (с учетом посетителей):

- музыкальный зал (1 корпус по ул. Пархоменко, д.4) – 50 человек;
- музыкальный зал (2 корпус по ул. Гагарина, д.15) – 40 человек.

14.3. Комплектование групп, имеющих один эвакуационный выход, производится из расчета не более 10 детей одновременного пребывания.