

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: ПМ 02230061000208662642 от 29.11.2023



Давлекановский межрайонный отдел надзорной деятельности
и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)
453400, Республика Башкортостан, г. Давлеканово ул. Красногвардейская, 36
тел.: (34768) 2-11-35; (34754) 3-47-04; (34747) 2-96-98; (34773) 3-35-01; (34797) 3-19-22,
E-mail: valiev.i@02.mchs.gov.ru
(место вынесения предостережения)

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований

от "29" ноября 2023 г. № 593

**1. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА "РОДНИЧОК" Р.П.ЧИШМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ИНН 0250007094**

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении федерального пожарного надзора (реестровый номер функции – 006)

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ, Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" от 31.07.2020 N 248-ФЗ и СП 484.1311500.2020 от 01.03.2021

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

5.0.1 (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

1. Достоверность обнаружения должна достигаться комплексом следующих мероприятий: выбором типов пожарных извещателей; выбором алгоритма принятия решения о пожаре; защитой от ложных срабатываний. (п. 6.1.3 СП 484.1311500.2020 от 01.03.2021).

2. Выбор типа ИП следует проводить на основе характеристик преобладающей горючей нагрузки и преобладающего фактора пожара на его начальной стадии, а также с учетом

требований пункта 6.5 настоящего свода правил. (п. 6.2.1 СП 484.1311500.2020 от 01.03.2021).

3. Защиту от ложных срабатываний следует обеспечивать одним или комбинацией следующих мероприятий: выбором типа ИП; применением ИП, не реагирующих на факторы, схожие, но не связанные с пожаром и которые присутствуют при нормальном функционировании объекта [пыль, пар, резкие перепады температуры (например, при открытии дверей) сценический дым, дым и излучение от сварочных работ, солнечное излучение и т. п.]; использованием мультикритериальных ИП; применением экранированных кабелей, кабелей типа «витая пара», оптоволоконных линий связи; использованием алгоритмов принятия решения о пожаре В или С. (п. 6.5.1 СП 484.1311500.2020 от 01.03.2021.).

(приводится описание действий (бездействий) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:

- 1) Принять меры по недопущению указанных выше требований пожарной безопасности;
- 2) Направить уведомление об исполнении предостережения не позднее 65 дней со дня его получения в Давлекановский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, расположенного по адресу: 453400, Республика Башкортостан, р.п. Чишмы, ул. Ленина, 52б.

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов)

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном п. 58 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2021 № 290 «О федеральном пожарном надзоре»

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Государственный инспектор Давлекановского, Альшеевского, Благоварского, Буздякского и Чишминского района по пожарному надзору
Састягфаров Олег Финарович

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, принявшего решение о проведении контрольной закупки)



(подпись)

Ознакомлена: Трещова О. Ю., заведующий
Д/с "Родничок" р.п. Чишмы

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)