

СОГЛАСОВАНО

Председатель профсоюзного комитета
МБДОУ детский сад № 1 «Улыбка»
компенсирующего вида
г.Благовещенска Республики Башкортостан

Л.Ю.Иванова
«27» 08 2020 г.

УТВЕРЖДЕНО

Заведующий
МБДОУ детский сад № 1 «Улыбка»
компенсирующего вида
г.Благовещенска Республики Башкортостан
С.Багаева

«27» 08 2020 г.



Инструкция № 06-20

о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок противопожарной защиты в ДОУ

При получении сигнала о пожаре дежурный персонал должен:

1. Определить месторасположение сработавшего извещателя по схеме трассировки лучей и сбросить сигнал.
2. Выяснить на месте обстоятельства срабатывания извещателя (пожар, ложное срабатывание, отключение электроэнергии т.п.).
3. При обнаружении пожара (истинное срабатывание):
 - 3.1. Сообщить о пожаре по любому из телефонов: с городских телефонов - 01, 112, с мобильных телефонов: оператор "Мегафон" - "010", "112"; оператор "МТС" - "010", "112"; оператор "Билайн" - "001", "112", четко называть: адрес организации, место возникновения пожара, указав, при наличии возможности, что горит, свою должность и фамилию.
 - 3.2. Сообщить о пожаре руководителю организации, в случае его отсутствия – лицу, его замещающему;
 - 3.3. Далее дежурный персонал действует в соответствии с инструкцией при возникновении пожара.

4. При отсутствии пожара

4.1. Ложное срабатывание:

- 4.1.1. Дежурный персонал должен сбросить сигнал либо отключить сработавший луч или пожарный извещатель способом, который указан в инструкции по эксплуатации пожарной сигнализации;
- 4.1.2. Сообщить о факте ложного срабатывания в организацию, которая осуществляет техническое обслуживание сигнализации;
- 4.1.3. О поступивших сигналах и принятых мерах дежурный должен произвести запись в эксплуатационный журнал системы.

4.2. При неисправности:

- 4.2.1. В случае подтверждения сигнала о неисправности систем пожарной автоматики дежурный персонал должен принять меры к дополнительной охране объекта защиты;
- 4.2.2. Сообщить о случившемся в организацию, которая осуществляет техническое обслуживание сигнализации и лицу, ответственному за эксплуатацию систем пожарной автоматики в организации;
- 4.2.3. О поступивших сигналах и принятых мерах произвести запись в эксплуатационный журнал системы. Произвести сброс сигнала;
- 4.2.4. Сообщить о ложном срабатывании руководителю организации или лицу, его замещающему.