



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

**ПРОКУРАТУРА
МИШКИНСКОГО РАЙОНА**

**МИШКӘ РАЙОНЫ
ПРОКУРАТУРАҢЫ**

ул. Ленина, 73, с. Мишкино, 452340,
тел.: (34749) 2-19-89, факс: (34749) 2-19-89

30.11.2022 № 7/3-СЧ-2022

Директору МБОУ марийская гимназия
им. Я. Ялкайна с. Чураево
муниципального района Мишкинский
район Республики Башкортостан

Микитовой О.К.

ул. Я. Ялкайна, 35, с. Чураево,
мишкинский район, РБ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства о пожарной безопасности

Прокуратурой района по заданию прокуратуры Республики Башкортостан с привлечением начальника Караидельского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР Главного управления МЧС России по РБ Биктубаева С.А. проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в образовательном учреждении, в ходе которой выявлены существенные нарушения закона.

Проведенной проверкой исполнения законодательства о пожарной безопасности в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении марийская гимназия им. Я. Ялкайна с. Чураево муниципального района Мишкинский район РБ (далее - МБОУ марийская гимназия им. Я. Ялкайна с. Чураево) установлено следующее.

Общие правовые вопросы регулирования в области обеспечения пожарной безопасности, отношения между учреждениями, организациями и иными юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, между общественными объединениями, должностными лицами и гражданами определяются Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (далее - Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ).

Согласно ст. 20 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ к нормативным документам по пожарной безопасности относятся стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности установлены в Правилах противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 (далее - Правила противопожарного режима в Российской Федерации).

В соответствии с п.п. 36, 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих, в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения; огнетушители,

АА № 0016739

размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.

Проведенной проверкой установлено, что в нарушение п.п. 36, 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, руководитель организации не обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы; огнетушители на объекте расположены на подставках, выполненных из горючих материалов.

Согласно ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

В соответствии с ч. 3, 4 ст. 5 Федерального закона №273 -ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №273 -ФЗ от 29.12.2012), в Российской Федерации гарантируются общедоступность и бесплатность в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования, а также на конкурсной основе бесплатность высшего образования, в случае получения гражданином образования данного уровня впервые, если настоящим Федеральным законом не установлено иное.

Ответственность за создание необходимых условий для учебы, труда и отдыха обучающихся, воспитанников образовательных учреждений несут должностные лица образовательных учреждений в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом данного образовательного учреждения (часть 7).

Таким образом, несоблюдение образовательным учреждением указанных выше требований законодательства влечет за собой нарушение конституционных прав несовершеннолетних обучающихся, их законных представителей на образование.

Причинами выявленных нарушений являются игнорирование требований вышеупомянутого законодательства, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей ответственными лицами за работу в данном направлении.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района и принять конкретные меры по устранению указанных нарушений закона, причин и условий им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к установленной законом ответственности лиц, виновных в нарушении закона, в пределах, предоставленных действующим законодательством полномочий.

3. О результатах рассмотрения настоящего представления, принятых мерах и их результатах сообщить письменно в прокуратуру района в тот же месячный срок с приложением, в случае принятия мер дисциплинарного характера, копии распорядительных документов о наложении дисциплинарных взысканий.

Заместитель прокурора района

советник юстиции



Г.Д. Аслямова

