

ПРОТОКОЛ № 6
об административном правонарушении

«23» марта 2023 г. 09 ч. 40 мин

с. Кармаскалы, ул. Кирова, д.26а
(город, село, район)

Я, государственный инспектор Архангельского, Аургазинского, Гафурийского и Кармаскалинского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору Абдрахимов Алик Айдарович

(должность, фамилия и инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

руководствуясь ст. 23.34, 28.1, 28.2, 28.3, 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составил настоящий протокол в отношении должностного лица:

1. Фамилия, имя, отчество Диарова Назира Талгатовна
2. Дата и место рождения 10.04.1963 г.р.
3. Гражданство Российская Федерация
4. Адрес места регистрации (жительства), тел. Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с.Кармаскалы, ул. Худайбердина, д. 45, тел. +79279235811
5. Место работы МАДОУ детский сад №1 с.Кармаскалы МР Кармаскалинский район РБ
6. Занимаемая должность заведующий МАДОУ детский сад №1 с.Кармаскалы МР Кармаскалинский район РБ
7. Документ, удостоверяющий личность паспорт 8008 № 590931 выдан 04.07.2008 отделением УФМС России по Республики Башкортостан в Кармаскалинском районе
8. Каким языком владеет русским, в услугах переводчика не нуждается
9. Судимость со слов не судима
10. Привлекалась ли ранее к административной ответственности и когда: данных в Аургазинском межрайонном ОНД и ПР нет.

(указывается время, адрес, место совершения правонарушения;

«23» марта 2023 года в «09» ч. «40» мин. при проведении внеплановой выездной проверки в отношении объекта защиты – здания Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1 с.Кармаскалы муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан, расположенного по адресу: 453020, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с.Кармаскалы, ул. Кирова, д.26а, выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

(указывается время, адрес, место совершения правонарушения; законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены
Срок эксплуатации элементов автоматических систем противопожарной защиты превышает срок службы, при этом не проведено ежегодное испытание средств обеспечения пожарной безопасности. (Исполнительная документация по установке автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не представлена).	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479
Чердачное помещение не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации (данное нарушение указано в журнале регистрации работ	ст. 5, 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной

пожара, неготовностью персонала обеспечить своевременную эвакуацию людей из здания, а также нарушений, которые напрямую могут привести к возникновению пожара.

Заслушав заведующего муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 1 с.Кармаскалы муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с.Кармаскалы, ул. Кирова, д.26а Диарову Назиру Талгатовну изучив и оценив материалы дела, считаю, что ее виновность подтверждается совокупностью доказательств: актом проверки от 23.03.2023, протоколом об административном правонарушении от 23.03.2023 и другими материалами дела.

Таким образом, заведующий муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1 с.Кармаскалы муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан Диарова Н.Т. совершила административные правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ. При таких обстоятельствах привлечение заведующего муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 1 с.Кармаскалы муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан Диарову Н.Т. к административной ответственности нахожу обоснованным в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением ей требований пожарной безопасности (своих служебных обязанностей).

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 23.34, п.1 ч.1 ст. 29.9, ст. 29.10 КоАП РФ и принимая во внимание ст.ст. 4.2 и 4.3 КоАП РФ:

смягчающие ответственность обстоятельства – отсутствуют,
отягчающие ответственность обстоятельства – имеющиеся нарушения требований пожарной безопасности, в случае возникновения пожара, создают угрозу жизни и здоровью людей, находящихся на объекте.

(указываются смягчающие или отягчающие ответственность обстоятельства, если имеются)

ПОСТАНОВИЛ:

заведующего муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 1 с.Кармаскалы муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан Диарову Назиру Талгатовну, признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ и привлечь её к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.

Сумма штрафа подлежит перечислению по следующим реквизитам: УФК по РБ (Главное управление МЧС России по РБ л/с 04011783290)

(наименование получателя платежа)

ИНН 0278106433 КПП 027801001, № к/с 03100643000000010100

(номер счета получателя платежа)

В Отделение - НБ Республика Башкортостан Банка России/УФК по Республике Башкортостан г. Уфа

(наименование банка и банковские реквизиты)

БИК 018073401, ОКТМО 80635000, Единый казначейский счет: 40102810045370000067

ОКПО 08928753, ОКФС 12, штраф за нарушение требований пожарной безопасности

(наименование платежа)

код налога 177 1 16 01201 01 0004 140

Объявить Диаровой Н.Т., что настоящее постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу органа ГПН либо в районный суд по месту