

СОГЛАСОВАНО

Председатель профсоюзного комитета
МБДОУ детский сад № 1 «Улыбка»
компенсирующего вида
г.Благовещенск Республики Башкортостан
Л.Ю.Иванова
« 27 » 08 2020 г.

УТВЕРЖДЕНО

Заведующий МБДОУ детский сад № 1 «Улыбка»
компенсирующего вида
г.Благовещенск Республики Башкортостан
Т.С.Багаева
« 27 » 08 2020 г. № 41/3

ИНСТРУКЦИЯ № ИПБ-01

по обеспечению мер пожарной безопасности

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации. Инструкция устанавливает требования пожарной безопасности в МБДОУ детский сад №1 «Улыбка» компенсирующего вида г. Благовещенск, являющиеся обязательными для исполнения всеми работниками.

1.2. Все работники должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа.

1.3. Работники должны два раза в год проходить противопожарный инструктаж.

1.4. Ответственным за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения является заместитель заведующего по административно-хозяйственным делам Домрачева С.И.

2. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К СОДЕРЖАНИЮ ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

2.1. Помещения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения.

2.2. Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

2.3. Асбестовые полотна, грубошерстные ткани или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) должны храниться в водонепроницаемых закрывающихся футлярах (чехлах, упаковках), позволяющих быстро применять эти средства в случае пожара. Эти средства должны не реже одного раза в 3 месяца просушиваться и очищаться от пыли.

2.4. Огнетушители должны содержаться в соответствии с Инструкцией по применению и обслуживанию огнетушителей.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА

3.1. Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) обязан:

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану, руководству (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);
- принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей в соответствии с планом ликвидации аварий.

3.2. Руководитель и лицо, в установленном порядке назначенное ответственным за обеспечение пожарной безопасности, прибывшие к месту пожара обязаны:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану;
- в случае угрозы жизни работников и воспитанников ДОУ должны немедленно организовать их спасание, используя для этого имеющиеся силы и средства;
- при необходимости отключить электроэнергию агрегатов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану;
- в случае угрозы жизни работников и воспитанников ДООУ должны немедленно организовать их спасание, используя для этого имеющиеся силы и средства;
- при необходимости отключить электроэнергию агрегатов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые и водяные коммуникации, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;
- прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
- удалить за пределы опасной зоны всех работников и учащихся;
- осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей учреждения) до прибытия подразделения пожарной охраны;
- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;
- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда/подхода к очагу пожара;
- сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно - спасательных работ, сведения о перерабатываемых или хранящихся на предприятии опасных (взрывоопасных) веществ, необходимые для обеспечения безопасности личного состава.

3.3. По прибытии пожарного подразделения, руководитель (или её заместитель) обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организовывать привлечение сил и средств предприятия к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

4.1. Технологические процессы должны проводиться в соответствии с регламентами, правилами технической эксплуатации и другой утвержденной в установленном порядке нормативно - технической и эксплуатационной документацией, а оборудование, предназначенное для использования пожароопасных и взрывопожароопасных веществ и материалов, должно соответствовать документации.

4.2. Планово-предупредительный ремонт и профилактический осмотр оборудования должен проводиться в установленные сроки и при выполнении мер пожарной безопасности, предусмотренных проектом и технологическим регламентом.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ИНСТРУКЦИЙ

5.1. Нарушение (невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от выполнения) требований пожарной безопасности, в том числе Правил противопожарного режима в Российской Федерации, влечет уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Разработал специалист по ОТ и ТБ _____ О.Д.Аптриева