

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ
ШИШМӘ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ
МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ МӘКТӘПКӘСӘ
БЕЛЕМ БИРЕҮ УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ
ШИШМӘ э.к.

«ШИШМӘКӘЙ»

КАТНАШ ТӨРҖӘГЕ БАЛАЛАР БАКСАҺЫ

452170, Башкортостан Республикаһы, Шишмә районы,
Шишмә э.к. Тракт урамы, 14

Тел.: 8(34797) 2-17-91, 2-31-14
email: rodnichok.rodnichok@mail.ru

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА

«РОДНИЧОК»

р.п. ЧИШМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

452170, Республика Башкортостан, Чишминский район
р.п. Чишмы, ул. Тракторная, 14

Тел.: 8(34797) 2-17-91, 2-31-14
email: rodnichok.rodnichok@mail.ru



исх. № 44 от "13" 03 2026 г.

на вх. № 08 от "13" 03 2026 г.

Давлеканов К.А. *Родничок*

Государственному инспектору
Давлекановского, Альшеевского,
Благоварского, Буздякского и
Чишминского районов
по пожарному надзору,
лейтенанту внутренней службы

Ожегову К.А.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад комбинированного вида «Родничок» р.п. Чишмы муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан предоставляет ответ на Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения № 112/4-13-44 от 13.02.2026 года, вынесенного по результатам внеплановой проверки согласно решению № 2601/347-02/1-В/РВП от 15.01.2026, в здании Д/с «Родничок» р.п. Чишмы, расположенного по адресу: 452170, Республика Башкортостан, Чишминский район, р.п. Чишмы, ул. Тракторная, 14.

В соответствии с Постановлением № 14 по делу об административном правонарушении от 13.02.2026 года сообщаем следующее:

П.1. На данный момент изменить не можем. Вышестоящие органы уведомлены о сложившейся ситуации. Написано письмо в МКУ Управление образования Чишминского района с ходатайством о выделении денежных средств на изготовление сметы на установку новой пожарной сигнализации в здании детского сада (приложение №1).

П.2. На объекте используются удлинители для питания электроприборов, сертификат соответствия прилагается (приложение № 2).

П.3. На данный момент изменить не можем. При текущем ремонте здания в летний период будет применена краска с известным показателем пожарной опасности. Техническую документацию предоставим.

П.4. Заключен договор о проведении испытания внутреннего пожарного водопровода на водоотдачу в весенний период и взят счет на оплату. (приложение № 3)

П.5. В медицинском кабинете, в помещении кладовой, вблизи 6 и 7 группы, в комнате учителя-логопеда группы №5 светильники используются с колпаками (рассеивателями) (приложение № 4)

П.6. Под лестничной клеткой 3 крыла убраны горючие предметы (приложение №5)

П.7. На данный момент изменить не можем. Вышестоящие органы уведомлены о сложившейся ситуации. Взят счет и написано письмо в МКУ Управление образования Чишминского района с ходатайством о выделении денежных средств на изготовление сметы по установке двери (приложение № 6)

П.8. Установлено устройство для самозакрывания дверей (доводчик) на пищеблоке (приложение № 7)

П.9. На данный момент изменить не можем. Вышестоящие органы уведомлены о сложившейся ситуации. Написано письмо в МКУ Управление образования Чишминского района с ходатайством о выделении денежных средств на изготовление сметы на установку дымовых пожарных извещателей (приложение №1).

П.10. На данный момент изменить не можем. Вышестоящие органы уведомлены о сложившейся ситуации. Написано письмо в МКУ Управление образования Чишминского района с ходатайством о выделении денежных средств на изготовление сметы на установку АПС в пищеблоке (приложение №1).

П.11.-П.12 На данный момент изменить не можем. Вышестоящие органы уведомлены о сложившейся ситуации. Написано письмо в МКУ Управление образования Чишминского района с ходатайством о выделении денежных средств на изготовление сметы на расширение эвакуационных выходов (приложение №1)

П.13. На путях эвакуации из гр. № 3 убраны горючие материалы (приложение № 8)

П.14. - П.26 На данный момент изменить не можем. Вышестоящие органы уведомлены о сложившейся ситуации. Написано письмо в МКУ Управление образования Чишминского района с ходатайством о выделении

денежных средств на изготовление сметы на расширение эвакуационных выходов (приложение №1)

П.27. На данный момент изменить не можем. Вышестоящие органы уведомлены о сложившейся ситуации. Написано письмо в МКУ Управление образования Чишминского района с ходатайством о выделении денежных средств на изготовление сметы на установку нужной высоты ограждения (перил) на лестничных клетках. (приложение №1)

П.28. На данный момент изменить не можем. Вышестоящие органы уведомлены о сложившейся ситуации. Написано письмо в МКУ Управление образования Чишминского района с ходатайством о выделении денежных средств на изготовление сметы на расширение эвакуационных выходов (приложение №1)

П.29. На данный момент изменить не можем. Вышестоящие органы уведомлены о сложившейся ситуации. Заключен договор о проведении испытания внутреннего пожарного водопровода на водоотдачу и перекатке рукавов в весенний период и взят счет на перечисление. (приложение № 3)

П.30. На данный момент изменить не можем. Вышестоящие органы уведомлены о сложившейся ситуации. Написано письмо в МКУ Управление образования Чишминского района с ходатайством о выделении денежных средств на смету переустановки эвакуационной двери (приложение №1).

П.31. На данный момент изменить не можем. Вышестоящие органы уведомлены о сложившейся ситуации. Написано письмо в МКУ Управление образования Чишминского района с ходатайством о выделении денежных средств на смету расширения эвакуационных выходов (приложение №1)

П.32. На данный момент изменить не можем. Вышестоящие органы уведомлены о сложившейся ситуации. Написано письмо в МКУ Управление образования Чишминского района с ходатайством о выделении денежных средств на смету переустановки эвакуационного выхода из подвального помещения (приложение №1).

П.33. На данный момент изменить не можем. Во время текущего ремонта в летний период замечание будет устранено- (ширина лестничной площадки будет соответствовать ширине лестничного марша).

Приложения:

1. Копия письма в МКУ Управление образования от 04.03.2026 г. на выделении денежных средств на изготовление сметы.
2. Копия сертификата соответствия фильтра-удлинителя, фото.

3. Копия счета на испытание внутреннего пожарного водопровода на водоотдачу и перекачку пожарных рукавов на новую складку на оплату от 06.03.2026 г.
4. Фото установленных плафонов.
5. Фото лестничной клетки 3 крыла.
6. Копия письма в МКУ Управление образования от 04.03.2026 г. о выделении денежных средств на установку противопожарной двери.
7. Фото устройства для самозакрывания дверей (доводчик) на пищеблоке.
8. Фото путей эвакуации группы № 3.

Заведующий



О.Ю. Грешнова