

Алгоритм действий сотрудников образовательных учреждений при возникновении пожара и ложном срабатывании АПСиСОУЭ, Вывода 01.

При срабатывании АПС и СОУЭ и при обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запаха гари, тления и т.п.) дежурный персонал, обязан:

1. Оповестить о пожаре всех находящихся в образовательном учреждении при помощи ИПР (Извещатель Пожарный Ручной).
2. Немедленно вызвать пожарную охрану по стационарному телефону «01» с мобильного тел. «101». Сообщить диспетчеру: - свою фамилию и имя, адрес ОУ. Кратко описать, где возгорание или что горит, сколько детей в учреждении. ***(Не отключайте телефон первыми, возможно, у диспетчера возникнут вопросы или он даст вам необходимые указания);***
3. Немедленно сообщить руководителю ОУ.

Если вы видите, что не сможете самостоятельно при помощи огнетушителя или других средств пожаротушения потушить пожар, не переоценивайте свои силы, первичные средства пожаротушения могут помочь при тушении пожара только в начальной его стадии, немедленно приступайте к помощи по эвакуации сотрудников и детей. При задымлении возьмите с собой фонарь и наденьте средства защиты зрения и органов дыхания.

4. Сотрудникам провести эвакуацию до определенного сборного пункта. Построить детей классом/группой. Немедленно провести визуальную переключку по журналу/списку. Сообщить руководителю ОУ о количестве эвакуирующихся.

При отсутствии пожара (ложное срабатывание):

1. Убедившись, что срабатывание ложное, осуществить сброс сигнала на панели основного прибора.

2. Незамедлительно сообщить о ложном срабатывании по телефону «01» («101» с мобильного).

3. Ответственному за пожарную безопасность сообщить о ложном срабатывании своему руководителю и в МКУ Управление Образования по телефону:

- **8 (34794) 3-38-16** отдел ОБиЖОУ МКУУО.

4. Сообщить в организацию, осуществляющую техническое обслуживание АПС и СОУЭ.

5. До приезда обслуживающей организации АПС, принять дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности:

-осуществлять постоянный визуальный контроль помещений на предмет отсутствия возгорания и фиксировать в журнале обхода (каждые 30 минут);

- в помещении, где произошло ложное срабатывание, необходимо разместить огнетушитель.

Необходимо завести журнал обхода, где должно быть прописано:

1. ФИО лица, осуществляющего обход;

2. Дата и время обхода;

3. Место, где сработал датчик пожарной сигнализации.

6. Необходимо проконтролировать наличие инструкций возле прибора АПС:

- инструкция по пользованию прибора АПС и СОУЭ,

- алгоритм действия сотрудников при возникновении пожара и ложном срабатывании АПСиСОУЭ, Вывода 01.

Руководителям образовательных учреждений в преддверии новогодних праздников принять побудительные меры по устранению и недопущению нарушений требований пожарной безопасности в ОУ:

- провести проверку наличия, качества монтажа и обслуживания автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- проверить обеспечение дублирования сигналов системы пожарной сигнализации о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны, исправность систем противопожарного водоснабжения, обеспеченность зданий телефонной связью и электрическими фонарями;

- не допускать к эксплуатации неисправное или имеющее повреждение электрооборудование, в том числе электроудлинители;

- не допускать перегрузки в электрической сети;

- использовать для проведения мероприятий только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм пожарной безопасности и расположенные не выше 2 этажа;

- обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации путей эвакуации, в том числе: запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, освободить проходы коридоры от различных предметов и мебели;

- проверить исправность и наличие первичных средств пожаротушения.