

СОГЛАСОВАНО
Начальник МКУ
Управление образования
В.А. Лобов
« 15 » *января* 2020 г.



ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее – услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги): 452451, РБ, г. Бирск, ул. Коммунистическая, 97Б

Наименование предоставляемой (ых) услуги (услуг): *дошкольное образование, присмотр и уход за детьми.*

Сведения об объекте:

отдельно стоящее здание в два этажа, 3372,1 кв. м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 11600 кв. м.

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование – согласно уставу, сокращенное наименование): Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида Детский сад № 2 «Светлячок» города Бирска муниципального района Бирский район Республики Башкортостан (МАДОУ Детский сад № 2 «Светлячок» г. Бирска)

Адрес места нахождения организации: 452451, РБ, г. Бирск, ул. Коммунистическая, 97Б

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): *оперативное управление.*

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): *муниципальная.*

Административно-территориальная подведомственность (*федеральная, региональная, муниципальная*): *муниципальная.*

Наименование и адрес вышестоящей организации: *МКУ Управление образования города Бирска муниципального района Бирский район Республики Башкортостан; 452450, РБ, г. Бирск, ул. Коммунистическая, д.54*

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: *образование.*

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): *220 человек.*

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно):

на объекте.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети 2–7 лет.

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха):

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	Здание (помещения), а также используемые для перевозки инвалидов транспортные средства	<i>Есть</i>
2	Объект (здание) требует капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию	<i>Нет</i>
3	Объект (здание) обеспечивает доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	<i>Есть</i>
4	Объект (здание) обеспечивает условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту	<i>Есть</i>
4.1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	<i>Есть</i>
4.2	Сменные кресла-коляски	<i>Есть</i>
4.3	Адаптированные лифты	<i>Есть</i>
4.4	Поручни	<i>Есть</i>
4.5	Пандусы	<i>Есть</i>
4.6	Подъемные платформы (аппарели)	<i>Есть</i>

4.7	Раздвижные двери	<i>Есть</i>
4.8	Доступные входные группы	<i>Есть</i>
4.9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	<i>Есть</i>
4.10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	<i>Нет</i>
5	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	<i>Только для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения</i>
6	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	<i>Только для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения</i>
7	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	<i>Есть</i>
8	Паспорт доступности	<i>Нет</i>
9	Иные	<i>Тактильная навигация для слабовидящих – напольная тактильная плитка</i>

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1.	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель	<i>Есть</i>

	и звукоусиливающей аппаратуры	
2.	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	<i>Есть</i>
3.	Работники, прошедшие инструктирование или обучение для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере образования	<i>Запланировано инструктирование всего персонала в 2016 году, повышение квалификации педагогов в 2017 году</i>
4.	Предоставление инвалидам ассистента-помощника для сопровождения	<i>Есть</i>
5.	Предоставление инвалидам услуг тьютора	<i>Есть</i>
6.	Педагогические работники, имеющие образование и (или) квалификацию, позволяющую осуществлять обучение по Адаптированным образовательным программам	<i>Запланировано обучение до 2020 года</i>
7.	Предоставление детям-инвалидам услуг дополнительного образования в возрасте от 5 до 7 лет	<i>Нет</i>
8.	Охват детей-инвалидов дошкольным образованием в возрасте от 1,5 до 7 лет	<i>Нет</i>
9.	Адаптация официального сайта организации, предоставляющей услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	<i>Нет</i>
10.	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	<i>Есть</i>
11.	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	<i>Нет</i>
12.	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	<i>Есть</i>
13.	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	<i>Есть</i>
14.	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	<i>Транспортные средства отсутствуют</i>

15.	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	<i>Есть</i>
16.	Иные	<i>Нет</i>

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Вход в здание (главный вход, входы в группы, расположенные на первом этаже): организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР. Установить противоскользящее покрытие на края ступеней; установить кнопку вызова персонала в пределах досягаемости инвалида-колясочника	2019 (в пределах финансирования)
2	Территория, прилегающая к зданию (участок): текущий ремонт, организационные мероприятия. Обеспечить информационное сопровождение на путях движения с нанесением цветовой и/или тактильной маркировки; снизить высоту бортового камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью.	2019 (в пределах финансирования)
3	Санитарно-гигиенические помещения: организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР. В группах, где имеются унитазы, установить опорные поручни, оборудовать поручнями раковины	2020 год – в рамках ремонта

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности	Сроки
------------------	--	--------------

	для инвалидов	
1	Установка указателей направления движения в здании. Установка нескользкого покрытия. Контрастная окраска первой и последней ступени; крайних ступеней. Установка оборудованного пандуса. Установка кнопки вызова на входной двери. Оборудование съездов для кресла- коляски.	2015-2030 год
2	Приобретение оборудования для кабинетов специалистов (учителя-логопеда и педагога- психолога)	2015-2030 год
3	Приобретение специального учебного компьютерного оборудования для работы с детьми ОВЗ и детьми-инвалидами; Оборудование для сенсорной комнаты; Оборудование для проведения коррекционной гимнастики.	2016-2030 год
4	Приобретение методических пособий по адаптированным общеобразовательным программам (мультимедийное обеспечение, специальные компьютерные программы, наглядные средства обучения)	2015-2030 год
5	Соблюдение санитарных и противопожарных норм, норм охраны труда работников учреждения	Постоянно

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ
Детский сад № 2 «Светлячок»
г. Бирска
_____ Л.А. Шангина
25 февраля 2016 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МАДОУ Детский сад № 2 «Светлячок» г. Бирска
1.2. Адрес объекта 452451, РБ, г. Бирск, ул. Коммунистическая, 97Б
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 3372,1 кв.м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ кв.м
1.4. Год постройки здания 2012, последнего капитального ремонта _____
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* _____, *капитального* _____
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида Детский сад №2 «Светлячок» города Бирска муниципального района Бирский район Республики Башкортостан (МАДОУ Детский сад № 2 «Светлячок» г. Бирска)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 452451, РБ, г. Бирск, ул. Коммунистическая, 97Б

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Сфера деятельности - **образование**

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусный маршрут №№ 1,3,6,9,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту пассажирский городской автобус

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 20 м.

3.2.2 время движения (пешком) _____ 1 мин.

- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, *нет*),
 3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые*; **регулируемые**, со звуковой сигнализацией, **таймером**; *нет*
 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая*, *тактильная*, **визуальная**; *нет*
 3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть*, **нет** (описать) _____
 Их обустройство для инвалидов на коляске: *да*, **нет** (_____)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/ п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается		
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается		
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР		

6	Система информации и связи (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается		

**** Указывается:** ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: _____ ДУ

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____ не заполняем _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

- 4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; нет
 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); нет
 4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов __ нет _____;
 4.4.6. другое _____ нет _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
 (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

нет _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности
<http://svetlyachok02.ru/>
 (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ 3 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ 4 л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ 5 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ 2 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ 1 л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ 16 л.

Поэтажные планы _____ на _____ 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы старший воспитатель О.А. Мачиева

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Заведующий Л.А. Шангина

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Педагог-психолог Г.У. Ахунова

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации, расположенной на объекте

заместитель заведующего по ХЧ Р.А. Султанова

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)