


СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома

МАОУ «Башкирская гимназия»

 Л.П.Мунирова
«13» августа 2020г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ

«Башкирская гимназия»

 Г.А.Денисламова
«13» августа 2020г.

АКТ

проверки готовности кабинета труда к новому 2020-2021 учебному году

г. Агидель

от « 13 » августа 2020г.

Комиссия, назначенная приказом директора Денисламовой Г.А.

от « 13 » августа 2020 г. № 154 , в составе:

председатель — Гайсина Д.С. заместитель директора по УВР,

члены комиссии:

заведующая хозяйством

Гайнанова И.Р.

председатель профкома

Мунирова Л.П.

произвела проверку готовности кабинета технического труда (№2) к новому учебному году и **установила:**

1. Кабинет труда на 6 рабочих мест располагается в помещении площадью 28,3 кв. м и по площади на одно рабочее место соответствует нормам СанПиН 2.4.2.1128-10 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» для организации теоретических занятий и практических работ по труду.
2. Инструментальное помещение с площадью 8,50 кв. м содержится в образцовом порядке. Инструменты, технологическая оснастка и электроинструменты хранятся в шкафах и на стеллажах.
3. Кабинет оснащен необходимым ручным инструментом для работы по древесине и металлу. *Замечание.* Кабинет требует дооснащения наглядными пособиями (плакатами) по мерам безопасности при работе на станочном оборудовании.
5. Проветривание осуществляется через открывающиеся фрамуги.
6. Пол деревянный находится в удовлетворительном состоянии.
7. Кабинет оснащен станочным оборудованием по обработке металлов и древесины. Станки имеют штатные средства защиты и ограждения режущих частей.
8. Раковина с подачей горячей и холодной воды находится в удовлетворительном состоянии.
9. Естественное освещение происходит через 2 окна общей площадью остекления 5 кв. м.
10. Искусственное освещение общее от люминесцентных потолочных светильников. Освещенность рабочих поверхностей столов соответствует требованиям норм, установленных СанПиН 2.4.2.1128-10 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях». На рабочих местах (верстаках) дополнительных источников света не имеется.
11. Верстаки устойчивы и пригодны для безопасной работы.
12. Отопление централизованное.

Противопожарное состояние кабинета труда соответствует требованиям Правил пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03). Кабинет оснащен порошковым огнетушителем ОП-4(з), ящиком с

песком, совком и дымовыми извещателями о пожаре. В кабинете имеется инструкция по действиям при пожаре, табличка «Ответственный за противопожарное состояние».

13. Меры электробезопасности соответствуют требованиям Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Станки и электрооборудование заземлены, электроустановочные изделия имеют маркировку номинального напряжения, а электрощит — предупреждающий знак. Экстренное отключение электропитания осуществляется от аварийного выключателя в коридоре напротив помещения для хранения инструментов. Приборы и оборудование с открытыми токоведущими частями не применяются. Кабинет оснащен диэлектрическими резиновыми ковриками у каждого станка.

14. Аптечка первой помощи имеется и укомплектована.

15. Документация по охране труда и технике безопасности имеется.


Медицинское обследование на предмет пригодности к работе проходит ежегодно.

Комиссия **решила:**

Кабинет труда готов к новому учебному году.

Председатель

Члены комиссии:

_____ 
_____ 
_____ 

Гайсина Д.С.

Гайнанова И.Р.

Мунирова Л.П.

С актом ознакомлен: учитель технического труда _____ Маликов И.М.

« » августа 2020г.