



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГБОУ Салаватская КШ
Для

документов

Т.П. Турбина

января 2021г.

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ШКОЛЕ

ИПБ – 024 - 21

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Инструкция разработана в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479).
- 1.2. Инструкция устанавливает правила по пожарной безопасности для всех работников школы и является обязательной для изучения и исполнения всеми работниками школы.
- 1.3. Все работники обязаны проходить первичный (при устройстве на работу) и периодический (не реже 1 раза в 6 месяцев) инструктаж по пожарной безопасности.
- 1.4. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и тяжести последствий, могут быть в соответствии с законодательством привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности, а также возмещению материального ущерба.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Содержание территории

- 2.1.1. Ко всем зданиям школы должен быть обеспечен свободный проход. Прилегающая к зданиям территория не должна загромождаться, использоваться для складирования материалов, стоянок транспорта.
- 2.1.2. Весь мусор и отходы необходимо регулярно выносить в специально отведённое для этого место и регулярно вывозить с территории.
- 2.1.3. Запрещается на прилегающей территории оставлять ёмкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами.
- 2.1.4. Запрещается курить, разводить костры и сжигать мусор на территории школы.
- 2.1.5. Проезды и проходы к зданиям школы, пожарным водосточникам, подступы к пожарному инвентарю, оборудованию и средствам пожаротушения должны быть всегда свободными, содержаться исправными и находиться в удовлетворительном состоянии в любое время года.

2.2. Содержание помещений школы

- 2.2.1. Все помещения школы должны постоянно содержаться в чистоте и своевременно очищаться от горючего мусора.
- 2.2.2. Размещение в помещениях мебели и оборудования следует осуществлять таким образом, чтобы обеспечивался свободный эвакуационный проход к дверям выхода из помещения.
- 2.2.3. Напротив дверного проёма должен оставаться проход шириной равный проёму дверей, но не менее 1 м.
- 2.2.4. Эвакуационные пути (проходы, коридоры, вестибюли, лестничные марши и т.п.) и выходы должны постоянно содержаться свободными, ничем не загромождаться.
- 2.2.5. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
- 2.2.6. В случае необходимости установки на окнах помещений, где находятся люди, решёток, последние должны раскрываться, раздвигаться или сниматься.
- 2.2.7. Во время организации и проведения мероприятий с массовым пребыванием людей необходимо выполнять следующие требования:
- при количестве людей свыше 50 человек использовать помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами;
 - помещения, предназначенные для проведения массовых мероприятий, должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения, средствами связи, пожарной сигнализации;
 - не разрешается заполнения помещения людьми сверх установленной нормы, сужение проходов между рядами, установка в проходах дополнительных мест сидения.
- 2.2.8. Здание и помещения школы оборудуются техническими средствами оповещения о пожаре и средствами связи в соответствии с требованиями строительных норм.
- 2.2.9. Здание и помещения школы должны быть обеспечены необходимым количеством огнетушителей согласно нормам. Их следует устанавливать в легкодоступных и заметных местах (коридорах, возле входов или выходов из помещений) на высоте не более 1,5м, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов, таким образом, чтобы они не препятствовали эвакуации.
- 2.2.10. Все работники школы должны уметь пользоваться огнетушителями.
- 2.2.11. На каждом этаже на видном месте должен быть вывешен план эвакуации на случай возникновения пожара, утверждённый руководителем.
- 2.2.12. В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны быть предписывающие и указательные знаки безопасности.
- 2.2.13. Двери электрощитовых, венткамер и прочих технических помещений следует держать закрытыми. На этих дверях должно быть указано место нахождения ключей.
- 2.2.14. В подвальных помещениях не разрешается хранить и использовать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (далее – ЛВЖ и ГЖ), баллоны с газами, карбид кальция, прочие вещества и материалы, которые имеют повышенную взрывоопасность.
- 2.2.15. Помещения, где используются персональные компьютеры, следует оснащать переносными углекислотными огнетушителями. Персональные компьютеры после окончания работы на них должны отключаться от электросетей.

2.2.16. Запрещается:

- хранить, в том числе временно, инвентарь и различные материалы в тамбурах выходов, в шкафах (нишах) для инженерных коммуникаций;
- использовать для отделки стен и потолков горючие материалы;
- снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей, холлов, коридоров, тамбуров и лестничных клеток;
- курить в зданиях школы;
- проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся горючих жидкостей, а также производить отогревание замёрзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;
- хранить в помещениях школы легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и любые другие легковоспламеняющиеся материалы.

2.3. Обеспечение пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ;

2.3.1. Производственные (технологические) процессы, производственная деятельность должны осуществляться с соблюдением мер, исключающих возможность возникновения взрывов и пожаров, в соответствии с технологическими инструкциями, настоящей Инструкцией, инструкциями по охране труда, правилами технической эксплуатации.

2.3.2. При работе с пожароопасными и пожаровзрывоопасными веществами и материалами должны соблюдаться требования маркировки и предупредительных надписей, указанных на упаковках или в сопроводительных документах. Запрещается совместное применение (если это не предусмотрено технологическим регламентом), хранение и транспортировка веществ и материалов, которые при взаимодействии друг с другом способны воспламеняться, взрываться или образовывать горючие и токсичные газы (смеси).

2.3.3. Все оборудование, механизмы, инструмент и приспособления должны содержаться в пожаро- и взрывобезопасном состоянии. При выполнении планового ремонта или профилактического осмотра оборудования должны соблюдаться необходимые меры пожарной безопасности. Не разрешается проводить работы на оборудовании с неисправностями, которые могут привести к пожару или взрыву, а также при отключенных контрольно - измерительных приборах и технологической автоматике, обеспечивающих контроль заданных режимов температуры, давления и других параметров.

2.3.4. Силовое и осветительное электрооборудование, электропроводка и другие потребители электроэнергии должны выполняться и эксплуатироваться в соответствии с требованиями ПУЭ и Правилами технической эксплуатации электроустановок (ПТЭЭ).

2.3.5. Плавающие вставки предохранителей должны быть калиброваны с указанием на клемме номинального тока вставки (клеймо завода-изготовителя).

2.3.6. Бытовые электроприборы должны включаться в сеть только через исправные штепсельные розетки и электрошнуры.

2.3.7. Замеры сопротивления изоляции в силовых и осветительных сетях необходимо проводить не реже одного раза в год.

2.3.8. Все установки пожарной автоматики должны быть исправными, содержаться в

рабочем состоянии и иметь сертификат соответствия.

2.3.9. Все неисправности в электросетях и электроаппарате, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, нагрев изоляции кабелей и проводов и т.п., должны немедленно устраняться. Неисправные электросети и электроаппарат должны отключаться до приведения их в пожаробезопасное состояние.

2.3.10. Электродвигатели, светильники, электропровода, кабельные линии и распределительные устройства должны регулярно очищаться от пыли.

2.3.11. Запрещается:

- использовать электроприборы, имеющие неисправности, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- пользоваться поврежденными розетками;
- обертывать или накрывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами;
- пользоваться электроутюгами, электрополитками, электрочайниками без подставок из негорючих материалов;
- оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, компьютеры и т. п.;
- применять нестандартные (самодельные) плавающие вставки предохранителей и электронагревательные приборы;
- использовать кипятильники и самодельные электронагревательные приборы;
- складировать горючие материалы на расстоянии менее 0,5 метра от светильников, электропроводов и других электроустановок;

- производить соединение проводов методом их скрутки.

2.3.12. К пожароопасным работам относятся производственные операции, связанные с применением открытого огня, искрообразованием и нагреванием до температуры, способной вызвать воспламенение материалов и конструкций. Пожароопасные работы на объекте проводятся только специалистами подразделений (газо- и электросварочные работы, газо- и электропаяльные работы, резка металла механизированным инструментом, другие работы). На выполнение всех видов огневых работ руководитель подразделения должен в установленном порядке оформить наряд-допуск, согласовать место и время проведения работ с должностными лицами школы.

2.3.13. Перламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (ТО и ППР) автоматических установок пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией должны осуществляться в соответствии с годовым планом-графиком, составленным с учетом технической документации заводо-изготовителей и сроками проведения ремонтных работ. ТО и ППР должны выполняться специализированной организацией, имеющей лицензию на право проведения работ по договору.

2.3.14. Установки пожарной автоматики должны находиться в исправном состоянии и постоянной готовности, соответствовать проектной документации.

2.3.15. Проверка, профилактический осмотр и очистка вентиляционного оборудования должны производиться по утвержденному графику.

2.3.16. Производство работ внутри зданий и сооружений с применением горючих веществ и материалов одновременно с другими работами, связанными с применением открытого огня, не допускается.

2.4. Порядок осмотра помещений перед закрытием

2.4.1. По окончании рабочего дня работники школы должны навести порядок на рабочем месте, закрыть окна и выключить электропитание приборов и оборудования, которыми они пользовались (настольные лампы, вентиляторы, бытовые кондиционеры, компьютеры, радиоприёмники и т.п.).

2.4.2. Ответственный за пожарную безопасность в помещении, а при его отсутствии работник, который закрывает помещение, по окончании работы должен осмотреть его, убедиться в отсутствии нарушений, которые могут привести к пожару, проверить отключение электроприборов, оборудования, освещения.

2.4.3. Ключи от всех помещений должны храниться у дежурного персонала (сотрудников охраны).

2.5. Порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов

2.5.1. Места и допустимое количество находящихся на производственном участке, складском комплексе сырья, материалов, отходов производства устанавливаются планировкой и технологической картой. Не допускается хранение ЛВЖ и ГЖ на рабочих местах в объеме, превышающем сменную потребность.

2.5.2. При хранении материалов следует учитывать их пожароопасные физикохимические свойства и осуществлять хранение с учетом признаков совместности, а при транспортировании - использовать безопасные методы перемещения, указанные в соответствующих инструкциях.

2.5.3. В одном помещении запрещается хранить вещества и материалы, имеющие неоднородные средства пожаротушения.

2.5.4. Хранить горючие жидкости разрешается только в исправной таре. Пролитая жидкость должна немедленно убираться.

2.6. Расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта, проведения огневых или иных пожароопасных работ;

2.6.1. Курение во всех помещениях образовательного учреждения и на прилегающей к нему территории ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

2.6.2. Проезд транспорта к зданию школы осуществляется по дороге общего назначения. К зданию должен быть обеспечен свободный проезд.

2.6.3. Места проведения огневых пожароопасных работ обозначаются специальными знаками и должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой, ведром с водой), и также очищены от пожароопасных веществ и материалов.

2.7. Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецосадков

2.7.1. Промасленный либо пропитанный ЛВЖ или ГЖ обтирочный материал следует складывать в специальные металлические ящики с плотно закрывающимися крышками.

2.7.2. Спецосадка по мере загрязнения должна подвергаться стирке и сушке

- 2.7.3. В шкафах для хранения спецодежды запрещается хранение спичек, зажигалок, бытовых баллончиков с аэрозолями, ЛВЖ и ГЖ, инструмента и обтирочного материала.
- 2.7.4. Мусор, стораемые материалы, ветошь, пустую тару по окончании работы необходимо вынести в организованные для сбора мусора безопасные в пожарном отношении места Мусор должен по мере накопления вывозиться на утилизацию по Договору с соответствующей организацией.
- 2.7.5. Текущая уборка рабочих мест, уборка горючих отходов и пыли осуществляется ежедневно, а генеральная - не реже 1 раза в месяц, согласно графику. Вентиляционные системы, трубопроводы должны очищаться от масляных отложений, пыли не реже 1 раза в год.

2.8. Введение противопожарного режима

- 2.8.1. При введении особого противопожарного режима, а также на период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды необходимо:
- организовать дополнительное патрулирование территории;
 - запретить проведение пожароопасных работ без крайней необходимости;
 - проводить разъяснительную работу с работниками и обучающимися о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре.

3. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА

3.1. В случае обнаружения пожара (признака горения) каждый работник школы обязан:

- 3.1.1. немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону 35-05-02, 01 или 112; при этом необходимо назвать адрес объекта, указать количество этажей здания, место пожара, обстановку на пожаре, наличие людей, а также свою фамилию;
- 3.1.2. немедленно оповестить людей о пожаре, принять (по возможности) меры по эвакуации людей из опасной зоны, тушению (локализации) пожара и сохранению материальных ценностей; сообщить директору школы или заменяющему его работнику;
- 3.1.3. при необходимости сообщить о пожаре в другие аварийные службы (медицинскую, водопроводную, газоснабжающую и др.).

3.2. Распределение функций ответственных лиц при пожаре:

Действия	Директор школы	Зам. директора по ВР	Зам. директора по АХЧ	Работники
а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение служб объекта	+	+		
б) организация спасания людей с использованием имеющихся сил и средств	+	+	+	
в) проверка включения автоматических систем оповещения людей о пожаре			+	
г) отключение электроснабжения, остановка работы аппаратов, систем вентиляции, выполнение других мероприятий, выполнение действий по эвакуации людей, оповещение людей о пожаре			+	
пожара и задымления помещений				

д) прекращение всех работ в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара

е) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара

ж) осуществление общего руководства по тушению пожара до прибытия пожарной охраны

з) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара

и) организация одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей

к) встреча подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара

л) сообщение подразделению пожарной охраны сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах

м) по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, о количестве и пожароопасных свойствах хранящихся и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара

н) организация привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития

+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Инструкцию по пожарной безопасности разработал:

Ответственный за пожарную безопасность,

заместитель директора по АХЧ

(Туманова Н.М.)

СОГЛАСОВАНО

Специалист по охране труда

(Панова О.С.)